

	Время	Описание
	26.01.15 14:47:55.517	Запуск опроса оператором LERS_UCHET. Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
	26.01.15 14:47:55.580	Устройство GPRS сейчас не подключено.
	26.01.15 14:48:04.487	Осуществлен вызов (Голосовой вызов) GPRS-контроллера 'ACCB-030 #100139' по номеру 89519019890.
	26.01.15 14:48:04.487	Ожидание подключения GPRS-контроллера...
	26.01.15 14:48:22.003	GPRS-устройство подключено.
	26.01.15 14:48:22.517	Службе опроса отправлена команда на старт опроса через порт 'ACCB-030'.
	26.01.15 14:48:22.550	Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 43203
	26.01.15 14:48:22.550	Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 7200 сек.
	26.01.15 14:48:22.550	Обрабатывается задание: 6, СПТ943, #24022, GPRS
	26.01.15 14:48:22.550	Используется порт опроса: ACCB-030, канал связи: GPRS
	26.01.15 14:48:22.563	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LERS\Log\PollService\dump.ACCB-030(1).2015-01-26.log' на компьютере 'UCHET'
	26.01.15 14:48:22.660	- драйвер устройства: LERS_Drivers.SPT943, модель: СПТ943
	26.01.15 14:48:22.660	- поддерживаемые команды менеджера опроса: OpenSession, ReadDateTime, ReadConfig, SetDateTime, ReadData, ReadSettingsDatabase
	26.01.15 14:48:22.673	- свойства драйвера: UseDeviceChannel, IsMeter, DeviceDetectSupported, PollHeatLeadInAsDevice, TimeCorrectionSupported
	26.01.15 14:48:22.690	Добавлено устройсво СПТ943, #24022
	26.01.15 14:48:22.690	Добавлена точка учета Этест (ID=89)
	26.01.15 14:48:22.720	В таблице привязок ячеек для устройства с ID=802 0 записей
	26.01.15 14:48:22.737	В таблице привязок ячеек для устройства с ID=802 0 записей
	26.01.15 14:48:22.737	В таблице привязок каналов для устройства с ID=802 2 записей
	26.01.15 14:48:22.737	Устройство СПТ943, #24022, сетевой адрес: 0
	26.01.15 14:48:22.737	. L-- канал #1, тепловой ввод 1: Этест (ID=89)
	26.01.15 14:48:22.737	. L-- канал #2, тепловой ввод 1: Этест (ID=89)
	26.01.15 14:48:22.753	Инициализация временных интервалов
	26.01.15 14:48:22.753	Интервал 26.01.2015 0:00:00 - 26.01.2015 0:00:00
	26.01.15 14:48:22.753	Пропускаем интервал 26.01.2015 0:00:00 - 26.01.2015 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 26.01.2015 0:00:00
	26.01.15 14:48:22.753	Опрос ведётся через коммуникационный контроллер ACCB-030, #100139 с идентификатором '24022'
	26.01.15 14:48:22.753	Маска запрошенных данных: Day
	26.01.15 14:48:22.753	----- СПТ943, #24022, сетевой адрес: 0, тепловой ввод: 1 -----
	26.01.15 14:48:22.767	Открытие сеанса связи с устройством 24022
	26.01.15 14:48:22.767	Отправляем данные в порт (46 байт)
	26.01.15 14:48:22.767	IP1: Отправлено 46 байт
	26.01.15 14:48:25.753	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)

	Время	Описание
	26.01.15 14:48:25.753	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:48:29.767	IP1: Таймаут ожидания ответа (4000мс)
	26.01.15 14:48:29.767	Ответ не получен (таймаут 7000мс)
	26.01.15 14:48:30.767	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:48:30.767	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:48:33.783	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:48:33.783	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:48:36.707	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:48:36.707	АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
	26.01.15 14:48:38.707	Отправляем данные в порт (46 байт)
	26.01.15 14:48:38.707	IP1: Отправлено 46 байт
	26.01.15 14:48:39.813	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:48:39.813	АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
	26.01.15 14:48:40.813	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:48:40.813	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:48:41.940	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:48:41.940	АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
	26.01.15 14:48:43.940	Отправляем данные в порт (46 байт)
	26.01.15 14:48:43.940	IP1: Отправлено 46 байт
	26.01.15 14:48:45.347	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:48:45.347	АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
	26.01.15 14:48:46.347	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:48:46.347	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:48:47.813	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:48:47.813	АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
	26.01.15 14:48:49.813	Отправляем данные в порт (46 байт)
	26.01.15 14:48:49.813	IP1: Отправлено 46 байт
	26.01.15 14:48:51.830	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:48:51.830	АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
	26.01.15 14:48:52.830	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:48:52.830	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:48:53.783	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:48:53.783	АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
	26.01.15 14:48:55.783	Отправляем данные в порт (46 байт)
	26.01.15 14:48:55.783	IP1: Отправлено 46 байт
	26.01.15 14:48:56.690	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных

	Время	Описание
	26.01.15 14:48:56.690	АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
	26.01.15 14:48:57.690	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:48:57.690	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:48:58.720	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:48:58.720	АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
	26.01.15 14:49:00.720	Отправляем данные в порт (46 байт)
	26.01.15 14:49:00.720	IP1: Отправлено 46 байт
	26.01.15 14:49:01.660	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:49:01.660	АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
	26.01.15 14:49:02.660	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:49:02.660	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:49:04.253	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:49:04.253	СПТ943: Длина блока данных (8 байт)
	26.01.15 14:49:04.267	СПТ943: Разбор ответа на открытие сеанса связи
	26.01.15 14:49:04.267	Версия ПО: 3
	26.01.15 14:49:04.300	СПТ943: Разбор ответа на открытие сеанса связи завершен
	26.01.15 14:49:04.313	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:49:04.313	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:49:07.330	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:49:07.330	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:49:11.347	IP1: Таймаут ожидания ответа (4000мс)
	26.01.15 14:49:11.347	Ответ не получен (таймаут 7000мс)
	26.01.15 14:49:13.347	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:49:13.347	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:49:16.360	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:49:16.360	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:49:19.220	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:49:19.220	АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
	26.01.15 14:49:21.220	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:49:21.220	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:49:24.237	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:49:24.237	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:49:28.253	IP1: Таймаут ожидания ответа (4000мс)
	26.01.15 14:49:28.253	Ответ не получен (таймаут 7000мс)
	26.01.15 14:49:30.253	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:49:30.253	IP1: Отправлено 24 байт

	Время	Описание
	26.01.15 14:49:33.267	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:49:33.267	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:49:34.207	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:49:34.207	АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
	26.01.15 14:49:36.207	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:49:36.207	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:49:39.220	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:49:39.220	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:49:43.237	IP1: Таймаут ожидания ответа (4000мс)
	26.01.15 14:49:43.237	Ответ не получен (таймаут 7000мс)
	26.01.15 14:49:45.237	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:49:45.237	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:49:48.253	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:49:48.253	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:49:49.550	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:49:49.550	АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
	26.01.15 14:49:51.550	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:49:51.550	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:49:54.563	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:49:54.563	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:49:58.580	IP1: Таймаут ожидания ответа (4000мс)
	26.01.15 14:49:58.580	Ответ не получен (таймаут 7000мс)
	26.01.15 14:50:00.580	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:50:00.580	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:50:03.597	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:50:03.597	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:50:05.173	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:50:05.173	АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
	26.01.15 14:50:07.173	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:50:07.173	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:50:10.190	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:50:10.190	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:50:14.207	IP1: Таймаут ожидания ответа (4000мс)
	26.01.15 14:50:14.207	Ответ не получен (таймаут 7000мс)
	26.01.15 14:50:16.207	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:50:16.207	IP1: Отправлено 24 байт

	Время	Описание
	26.01.15 14:50:19.220	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:50:19.220	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:50:20.470	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:50:20.470	АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
	26.01.15 14:50:22.470	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:50:22.470	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:50:25.487	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:50:25.487	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:50:29.503	IP1: Таймаут ожидания ответа (4000мс)
	26.01.15 14:50:29.503	Ответ не получен (таймаут 7000мс)
	26.01.15 14:50:31.503	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:50:31.503	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:50:34.517	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:50:34.533	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:50:36.220	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:50:36.220	АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
	26.01.15 14:50:38.220	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:50:38.220	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:50:41.237	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:50:41.237	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:50:45.253	IP1: Таймаут ожидания ответа (4000мс)
	26.01.15 14:50:45.253	Ответ не получен (таймаут 7000мс)
	26.01.15 14:50:47.253	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:50:47.253	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:50:50.267	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:50:50.267	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:50:52.017	АССВ-030: От контроллера считано 8 байт данных
	26.01.15 14:50:52.017	АССВ-030: Нет ответа от подключенного прибора.
	26.01.15 14:50:54.017	Отправляем данные в порт (24 байт)
	26.01.15 14:50:54.017	IP1: Отправлено 24 байт
	26.01.15 14:50:57.033	IP1: Таймаут ожидания ответа (3000мс)
	26.01.15 14:50:57.033	Дополнительный таймаут 4000 мсек
	26.01.15 14:51:01.050	IP1: Таймаут ожидания ответа (4000мс)
	26.01.15 14:51:01.050	Ответ не получен (таймаут 7000мс)
	26.01.15 14:51:01.050	Ошибка опроса устройства СПТ943, #24022. Запрос не обработан после 15 попыток
	26.01.15 14:51:01.097	0 записей с интеграторами

	Время	Описание
	26.01.15 14:51:01.097	0 записей с потреблением
	26.01.15 14:51:01.097	0 записей с архивными текущими
	26.01.15 14:51:01.110	За сессию опроса принято: 0 байт, отправлено: 0 байт
	26.01.15 14:51:01.110	Запрашиваем закрытие сессии опроса 43203
	26.01.15 14:51:01.110	Сессия опроса 43203 завершена
	26.01.15 14:51:01.143	Нет архивных данных для сохранения.
	26.01.15 14:51:01.173	Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
	26.01.15 14:51:01.253	Задание остановлено.
	26.01.15 14:51:01.253	Сброс внутренних переменных менеджера опроса
	26.01.15 14:51:01.267	Сброс внутренних переменных сессии опроса