



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.02.2024 по 19.02.2024



Наименование: ПКСК "ЮЖНЫЙ"

Объект: ул.Масанчи, д.98

Адрес объекта: ул.Масанчи, д.98

Договор № ПД

Интернет, 10.102.125.175 : 1024;

Прибор учета: ТЭМ-104

№ 17-048831

ID № 87934

Дата	Теплота (Гкал)			Масса (т)			Температура (°C)		Время раб.(ч)
	Qотоп	Qгвс	Q общ.	M1	M2	Mп=M1-M2	T1	T2	
01.02.24	1,76	0,47	2,23	72,638	65,892	6,746	79,98	53,80	24,00
02.02.24	1,82	0,52	2,33	80,909	73,471	7,438	79,74	55,56	24,00
03.02.24	1,90	0,52	2,43	101,085	93,561	7,524	79,78	59,86	24,00
04.02.24	1,82	0,47	2,29	73,895	67,176	6,719	79,60	53,02	24,00
05.02.24	1,79	0,46	2,25	74,585	67,905	6,680	78,84	53,05	24,00
06.02.24	1,72	0,45	2,17	74,547	67,784	6,763	76,89	52,09	24,00
07.02.24	1,59	0,44	2,03	74,441	67,551	6,890	73,62	50,63	24,00
08.02.24	1,44	0,37	1,81	73,837	67,565	6,272	69,46	48,65	24,00
09.02.24	1,39	0,36	1,75	74,211	68,030	6,181	67,88	47,84	24,00
10.02.24	1,41	0,41	1,83	74,742	67,699	7,044	68,83	48,47	24,00
11.02.24	1,41	0,43	1,84	76,185	68,783	7,402	68,62	48,74	24,00
12.02.24	1,46	0,39	1,85	73,899	67,368	6,532	70,10	48,97	24,00
13.02.24	1,60	0,41	2,01	73,854	67,381	6,474	73,76	50,58	24,00
14.02.24	1,67	0,45	2,12	75,184	68,303	6,881	75,91	52,00	24,00
15.02.24	1,58	0,39	1,97	70,199	64,481	5,718	77,86	53,82	24,00
16.02.24	1,74	0,45	2,19	74,038	67,576	6,463	79,28	54,07	24,00
17.02.24	1,81	0,45	2,26	70,825	64,410	6,415	80,85	53,34	24,00
18.02.24	1,81	0,56	2,37	71,112	63,229	7,882	80,81	52,84	24,00
19.02.24	1,85	0,47	2,32	70,541	63,863	6,678	80,58	52,12	24,00
Среднее:	1,7	0,4	2,1	75,302	68,528	6,774	75,91	52,08	24,00
Итого:	31,54	8,49	40,04	1430,729	1302,028	128,701	75,91	52,08	456,00

Показания счетчиков:

Дата/Время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.02.2024 00:00	47095,663	42523,158	1046,657
01.02.2024 00:00	45664,934	41221,130	1006,622
	1430,729	1302,028	40,035

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____