

ЛЭРС УЧЕТ - Управление

Справка - Опрос - Отчеты - Администрирование - Сервис - Оформление - Ручной опрос - ЛЭРС УЧЕТ 3.52.4 localhost

Навигация Ручной опрос Поиск

Объекты учета Ручной опрос

Параметры

За последние 7 дней
 С начала месяца
 За период:

с: 22.09.2023
по: 28.09.2023

Загруженные архивы:
Суточный

Только недостающие данные

Подключение:
Сеть GSM, +79210445505

Опрос через:
Любой доступный

Дополнительно

Точки учета

Выбрать все
 Профилакторий

Журнал опроса: ВЗЛЕТ TCPB-042 #2200983 (Профилакторий)

Время	Описание
28.09.2023 08:19:13.837	Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.52.4 (сборка 35211)
28.09.2023 08:19:13.837	Обрабатывается задание: Профилакторий, ВЗЛЕТ TCPB-042 #2200983, Сеть GSM, +79210445505
28.09.2023 08:19:13.837	Используется порт опроса: Local modem, канал связи: Сеть GSM
28.09.2023 08:19:13.838	Данп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Log\PollService\dump_Local_modem_2023-09-28.log' на компьютере 'LERSNEW'
28.09.2023 08:19:13.838	ВЗЛЕТ TCPB-042.: Используется протокол: Modbus
28.09.2023 08:19:13.838	Опрос ведётся через коммуникационный контроллер IRZ TC65 Lite, #353437067832557 с идентификатором '353437067832557'
28.09.2023 08:19:13.839	Установка соединения с удалённой стороной
28.09.2023 08:19:13.947	Контроль установки/завершения связи: аппаратный
28.09.2023 08:19:13.947	Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ)
28.09.2023 08:19:14.292	Протокол обмена: определяется модемом
28.09.2023 08:19:14.292	Звонок на номер , +79210445505 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
28.09.2023 08:19:38.823	Соединение установлено на скорости 9600
28.09.2023 08:19:38.924	----- ВЗЛЕТ TCPB-042 #2200983, сетевой адрес: 10 -----
28.09.2023 08:19:38.924	-----] Профилакторий
28.09.2023 08:19:38.924	Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ TCPB-042 #2200983, сетевой адрес: 10 отключена
28.09.2023 08:19:38.925	Чтение конфигурации устройства
28.09.2023 08:19:41.246	Версия ПО: VZL30T 66.00.21.04
28.09.2023 08:19:43.276	Серийный номер: 2200983
28.09.2023 08:19:45.301	Расчётный день: 1
28.09.2023 08:19:45.301	⚠ Считанный расчётный день (1) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (23)
28.09.2023 08:19:45.302	Расчётный час: 0
28.09.2023 08:19:47.339	Режим работы: Зима
28.09.2023 08:19:49.877	Текущее напряжение: 3,08 В. Минимальное напряжение: 3,00 В.
28.09.2023 08:20:07.635	⚠ Ответ не получен (таймаут 11000мс)
28.09.2023 08:20:20.647	⚠ Ответ не получен (таймаут 11000мс)
28.09.2023 08:20:33.658	⚠ Ответ не получен (таймаут 11000мс)