

Сохранен 06.10.2020 в 6:49:58 (ПК-RS-0(M) | Версия ПО RiCom - 0.4.5.11)

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М № 17874; регистратор РИ-4-475; адр. 74, 19200 бит/с
Диаметр ПП, мм 80,08; диаметр тела обтекания, мм 23,14;

Диапазон расходов, кг/ч. Онаим.раб.усл.= 16 ... Онаиб.раб.усл.= 800

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 40 ... 1600;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -50 ... +260.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: 095052146160

Измеряемая среда: Водяной пар; метод расчета K: ГСССД P007-80.

Состав: N2,% *; CO2,% *; плотность, кг/м3 0,749.

Договорные параметры: P дог., кПа 101,3; T дог., °С 20,00;

Q дог.= 0 кг/ч при t газа более 0°С

Q дог.= 0 кг/ч при t газа менее 0°С

Время отчета (контрактный час) 0:00, дата усл. начала месяца 1-е число.

Отчетный период завершен, T нар. 34060,3..34084,3

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=5182793 м3; Vру=1106148 м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=5184075 м3; Vру=1106399 м3

№	Дата и время отчета	Митог кг/ч	М кг/ч	Мнс2 кг/ч	Твкл ч	НС 01234	CRC	М кг	Тнар ч
1	25.09.20 01:00	0	0	0	1,00	4 04BAE897	5182793	34061,3	
2	25.09.20 02:00	0	0	0	1,00	4 6A4A84BE	5182793	34062,3	
3	25.09.20 01:00	0	0	0	1,00	4 8487AA2C	5182793	34061,3	
4	25.09.20 02:00	0	0	0	1,00	4 97070832	5182793	34062,3	
5	25.09.20 03:00	0	0	0	1,00	4 6F493E60	5182793	34063,3	
6	25.09.20 04:00	0	0	0	1,00	4 7888DCB8	5182793	34064,3	
7	25.09.20 05:00	0	0	0	1,00	4 EE9A76BA	5182793	34065,3	
8	25.09.20 06:00	0	0	0	1,00	4 CF8E9913	5182793	34066,3	
9	25.09.20 07:00	0	0	0	1,00	4 2E8B5504	5182793	34067,3	
10	25.09.20 08:00	37	37	0	1,00	4 D7306329	5182830	34068,3	
11	25.09.20 09:00	303	303	0	1,00	4 C5E13698	5183133	34069,3	
12	25.09.20 10:00	140	140	0	1,00	4 3D072A43	5183273	34070,3	
13	25.09.20 11:00	137	137	0	1,00	4 6826AA98	5183410	34071,3	
14	25.09.20 12:00	245	245	0	1,00	4 9BDB2695	5183655	34072,3	
15	25.09.20 13:00	111	111	0	1,00	4 F312BCE1	5183766	34073,3	
16	25.09.20 14:00	199	199	0	1,00	4 4ACDD9E6	5183965	34074,3	
17	25.09.20 15:00	110	110	0	1,00	4 16C26170	5184075	34075,3	
18	25.09.20 16:00	0	0	0	1,00	4 D9C10C67	5184075	34076,3	
19	25.09.20 17:00	0	0	0	1,00	4 D24E10B2	5184075	34077,3	
20	25.09.20 18:00	0	0	0	1,00	4 349FDD35	5184075	34078,3	
21	25.09.20 19:00	0	0	0	1,00	4 EEE69D79	5184075	34079,3	
22	25.09.20 20:00	0	0	0	1,00	4 7CC288B1	5184075	34080,3	
23	25.09.20 21:00	0	0	0	1,00	4 4DD83E3B	5184075	34081,3	
24	25.09.20 22:00	0	0	0	1,00	4 2672D751	5184075	34082,3	
25	25.09.20 23:00	0	0	0	1,00	4 55E07305	5184075	34083,3	
26	26.09.20 00:00	0	0	0	1,00	4 15DC074A	5184075	34084,3	

ИТОГ за сутки (25.09.20 00:00 - 26.09.20 00:00)

CRC 5DD9571C

Итог кг/сутки	М кг/сут	Мнс0 кг/сут	Мнс1 кг/сут	Мнс2 кг/сут	Твкл час	Тнс0 МИН	Тнс1 МИН
---------------	----------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	----------

1282

1282

0

0

0

24,00

0

0

PIN-код 0000 3231303030300100

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М № 17874; регистратор РИ-4-475; адр. 74, 19200 бит/с
Диаметр ПП, мм 80,08; диаметр тела обтекания, мм 23,14;

№	Дата и время отчета	Тнар ч	t _{ср} °С	Рср кПа	V _{ру} м3/ч	V _{ру} м3	Тнс0 сек	Мнс0 кг/ч	Тнс1 сек	Мнс1 кг/ч
1	25.09.20 01:00	34061,3	129,4	267,8	0	1106148	0	0	0	0
2	25.09.20 02:00	34062,3	129,6	269,5	0	1106148	0	0	0	0
3	25.09.20 01:00	34061,3	129,4	267,8	0	1106148	0	0	0	0
4	25.09.20 02:00	34062,3	129,6	269,5	0	1106148	0	0	0	0
5	25.09.20 03:00	34063,3	129,3	267,1	0	1106148	0	0	0	0
6	25.09.20 04:00	34064,3	129,0	264,5	0	1106148	0	0	0	0
7	25.09.20 05:00	34065,3	129,3	267,6	0	1106148	0	0	0	0
8	25.09.20 06:00	34066,3	129,3	267,5	0	1106148	0	0	0	0
9	25.09.20 07:00	34067,3	129,9	271,9	0	1106148	0	0	0	0
10	25.09.20 08:00	34068,3	143,4	436,1	16	1106164	0	0	0	0
11	25.09.20 09:00	34069,3	180,0	1051,3	60	1106224	0	0	0	0
12	25.09.20 10:00	34070,3	185,1	1157,1	26	1106250	0	0	0	0
13	25.09.20 11:00	34071,3	184,7	1149,1	25	1106275	0	0	0	0
14	25.09.20 12:00	34072,3	183,7	1132,5	46	1106321	0	0	0	0
15	25.09.20 13:00	34073,3	184,9	1159,9	20	1106341	0	0	0	0
16	25.09.20 14:00	34074,3	184,6	1153,8	36	1106377	0	0	0	0
17	25.09.20 15:00	34075,3	181,5	1073,3	22	1106399	0	0	0	0
18	25.09.20 16:00	34076,3	177,1	966,8	0	1106399	0	0	0	0
19	25.09.20 17:00	34077,3	140,4	370,4	0	1106399	0	0	0	0
20	25.09.20 18:00	34078,3	132,7	295,3	0	1106399	0	0	0	0
21	25.09.20 19:00	34079,3	131,6	286,5	0	1106399	0	0	0	0
22	25.09.20 20:00	34080,3	133,4	302,3	0	1106399	0	0	0	0
23	25.09.20 21:00	34081,3	134,2	309,2	0	1106399	0	0	0	0
24	25.09.20 22:00	34082,3	134,4	311,4	0	1106399	0	0	0	0
25	25.09.20 23:00	34083,3	134,6	313,5	0	1106399	0	0	0	0
26	26.09.20 00:00	34084,3	134,8	315,4	0	1106399	0	0	0	0

ИТОГ за сутки (25.09.20 00:00 – 26.09.20 00:00)

М кг/сут	V _{ру} м3/сутки	T _{ср} сут °С	Рср сут кПа
----------	--------------------------	------------------------	-------------

1282

251

149,4

569,16

PIN-код 0000 3231303030300100

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М № 17874; регистратор РИ-4-475; адр. 74, 19200 бит/с

Нештатные ситуации ПП № 17874

Типа НС0 - нет заполнения архива - не зафиксировано

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

Типа НС4 - события, не препятствующие измерениям - обусловлено событиями:

Нет расхода

Плохой сигнал Q

PIN-код 0000 3231303030300100

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
