



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла • ID 406

01.02.2015 — 28.02.2015

Характеристики
средства измерения:

M1min=0.609 т/сутки
M2min=0.609 т/сутки

M1max=0.609 т/сутки
M2min=0.609 т/сутки

Tхв=0.0 °C

ТСЖ «Семь ветров», Тихоокеанская, 221Б

Договор № 3/1/04314/1997 от 11.06.1997

Прибор учета:

КМ-5-4
№1839567897
Вер. ПО 02.26

Итого за период

Масса, тонн			Теплота, ГКал			Время работы, час
M1	M2	МП=M1-M2	Q1	Q2	Q1-Q2	
1287.981	1275.026	12.955	115.773	115.773	59.405	672

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., час
01.03.2014 00:00	1938.863	1917.794	75.959	744.00
01.02.2014 00:00	3226.844	3192.820	132.327	1415.99
	1287.981	1275.026	671.99	671.99

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0.000 Гкал

Всего к оплате за потери воды (Mp)

12.955 т

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

56.368 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:
Чернов Валерий Петрович

Представитель обслуживающей организации:
Храмов Андрей Владимирович



