

## Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ ГВС

Абонент: ТСЖ "Веда"

Адрес: ул. Люксембург, 17

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT= 0 ; идентификатор ИД= 61603

Схема учета СП=0

Источник теплоты: Котельная №5

Договорной расход, м3/час: 3,52

Технич-ие хар-ки счетчика ВСТ-25 на подающем тр-де, м3/час: Gmax= 7,0 Gпер= 0,1 Gmin= 0,063

Технич-ие хар-ки счетчика ВСТ-20 на обратном тр-де, м3/час: Gmax= 5,0 Gпер= 0,08 Gmin= 0,05

Учет ТВ-2 (ГВС)											
Дата	T <sub>и</sub>	T <sub>н</sub>	T <sub>ш</sub>	НС	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	dV ТВ2	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	ΔT	Q Гкал
	ч	ч	ч		м3	м3		°C	°C		
01.07.19	24,00	24,00	0,00	*	27,66	0	27.660	59,56	50,18	9,39	1,4
02.07.19	24,00	24,00	0,00	*	30,16	0	30.160	58,53	48,89	9,64	1,5
03.07.19	24,00	24,00	0,00	*	32,56	0	32.560	59,42	49,85	9,57	1,65
04.07.19	24,00	24,00	0,00	*	32,7	0	32.700	62,28	52,6	9,68	1,74
05.07.19	24,00	24,00	0,00	*	32,68	0	32.680	61,70	50,57	11,13	1,72
06.07.19	24,00	24,00	0,00	*	32,62	0	32.620	59,38	48,66	10,72	1,65
07.07.19	24,00	24,00	0,00	*	32,69	0	32.690	60,62	50,6	10,02	1,69
Среднее	24	24	0		31,58	0		60,21	50,19	10,02	1,62
Итого	168	168	0	*	221,07	0	221,07				11,35

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	V1_ТВ2, м3	V2_ТВ2, м3	ТВ2_Q	T <sub>и</sub> _ТВ2, ч	T <sub>н</sub> _ТВ2, ч	T <sub>ш</sub> _ТВ2, ч
08.07.2019 9:09:58	21469,39	18539,62	289,16	14398,2	9542,5	4855,7
01.07.2019 11:25:52	21245,68	18539,62	277,59	14232,2	9376,5	4855,7

Ответственный за учет тепловой энергии \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_