

Организация	null organization
Адрес	--, Т**, 4
Тип прибора	MULTICAL 601
Дата следующей поверки	24 Апрель 2017

Номер договора	
Телефон	
Номер узла	00006793790

Dy1 =	100 л/имп.	Gmin = 0.015 м³/час	Gmax = 3 м³/час
-------	------------	---------------------	-----------------

Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления
с 09.04.2017 по 09.05.2017

Дата	Тепловая энергия, Гкал	Масса, т	Температура, °C			Наработка без ошибок, час	Код ошибки
	Q	M1	T под	T обр	T под - T обр		
09.04.2017	0.236	38.8	46.34	40.26	6.08	24:00	
10.04.2017	0.183	38.82	41.72	36.98	4.74	24:00	
11.04.2017	0.152	37.95	39.05	34.93	4.12	24:00	
12.04.2017	0.231	38.78	46.12	40.14	5.98	24:00	
13.04.2017	0.248	38.82	47.98	41.58	6.40	24:00	
14.04.2017	0.258	38.88	48.45	41.76	6.69	24:00	
15.04.2017	0.330	37.61	54.87	46.04	8.83	24:00	
16.04.2017	0.296	38.89	52.04	44.39	7.65	24:00	
17.04.2017	0.351	39.09	56.01	47	9.01	24:00	
18.04.2017	0.339	39.19	55.06	46.38	8.68	24:00	
19.04.2017	0.324	39.01	53.61	45.28	8.33	24:00	
20.04.2017	0.291	38.91	51.01	43.51	7.50	24:00	
21.04.2017	0.251	38.99	47.48	41.02	6.46	24:00	
22.04.2017	0.221	38.96	45.01	39.3	5.71	24:00	
23.04.2017	0.251	38.97	47.57	41.12	6.45	24:00	
24.04.2017	0.243	39.19	46.89	40.66	6.23	24:00	
25.04.2017	0.195	39.43	42.4	37.44	4.96	24:00	
26.04.2017	0.153	39.49	38.74	34.86	3.88	24:00	
27.04.2017	0.235	39.33	46.45	40.45	6.00	24:00	
28.04.2017	0.219	39.37	45.16	39.55	5.61	24:00	
29.04.2017	0.135	39.55	37.6	34.2	3.40	24:00	
30.04.2017	0.039	14.96	28.49	29.34	-0.85	00:00	dT
01.05.2017	0.000	0	24.67	25.66	-0.99	00:00	E49152dTGmin
02.05.2017	0.000	0	24.83	25.69	-0.86	00:00	E49152dTGmin
03.05.2017	0.000	0	23.9	24.53	-0.63	00:00	E49152dTGmin
04.05.2017	0.000	0	23.03	23.63	-0.60	00:00	E49152dTGmin
05.05.2017	0.000	0	22.36	22.97	-0.61	00:00	E49152dTGmin
06.05.2017	0.000	0	22.59	23.32	-0.73	00:00	E49152dTGmin
07.05.2017	0.000	0	21.86	22.52	-0.66	00:00	E49152dTGmin
08.05.2017	0.000	0	20.94	21.49	-0.55	00:00	E49152dTGmin
09.05.2017	0.000	0	19.78	20.34	-0.56	00:00	E49152dTGmin
Итого:	5.181	832.99	39.42	35.37	4.05	504:00	

Показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата	Время	Тепловая энергия, Гкал	Объем, м³	Наработка, час	Классификация ошибок:
		Q	V1		
09.05.2017	24:00			58741	G - Gmin, Gmax E - тех неисправность U - откл. питания (E1) dT - Tпод-Tобр<Tmin (3°C)
09.04.2017	00:00			57997	
Итого:				744	

Представитель
абонента _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____