



Ведомость учета параметров потребления горячей воды

с 09.10.2016 по 10.10.2016



Потребитель: УЖК

Адрес: Новосёлов 8-1уз.гор.вода

Договор №: от

Характеристики средств измерения: $M_{min} =$ т/сутки $M_{max} =$ т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 247700 $T_{хв} =$ 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	T, °C	M, т	V, м3	P, ат	Q, Гкал	Время раб., ч
09.10.2016 00	-	0,000	0,210	7,0	0,013	1,00
09.10.2016 01	-	0,000	0,120	7,0	0,007	1,00
09.10.2016 02	-	0,000	0,020	7,0	0,001	1,00
09.10.2016 03	-	0,000	0,080	7,0	0,005	1,00
09.10.2016 04	-	0,000	0,100	7,0	0,006	1,00
09.10.2016 05	-	0,000	0,190	7,0	0,011	1,00
09.10.2016 06	-	0,000	0,130	7,0	0,008	1,00
09.10.2016 07	-	0,210	0,450	7,0	0,026	1,00
09.10.2016 08	-	0,890	0,700	7,0	0,041	1,00
09.10.2016 09	-	0,750	0,630	7,0	0,037	1,00
09.10.2016 10	-	1,040	0,740	7,0	0,044	1,00
09.10.2016 11	-	0,870	0,670	7,0	0,040	1,00
09.10.2016 12	-	0,660	0,600	7,0	0,035	1,00
09.10.2016 13	-	0,750	0,600	7,0	0,035	1,00
09.10.2016 14	-	0,690	0,640	7,0	0,038	1,00
09.10.2016 15	-	0,260	0,470	7,0	0,028	1,00
09.10.2016 16	-	0,310	0,440	7,0	0,026	1,00
09.10.2016 17	-	0,500	0,520	7,0	0,031	1,00
09.10.2016 18	-	0,450	0,510	7,0	0,030	1,00
09.10.2016 19	-	1,720	0,970	7,0	0,057	1,00
09.10.2016 20	-	2,600	1,280	7,0	0,076	1,00
09.10.2016 21	-	1,270	0,790	7,0	0,046	1,00
09.10.2016 22	-	0,620	0,560	7,0	0,033	1,00
09.10.2016 23	-	0,130	0,440	7,0	0,026	1,00
10.10.2016 00	-	0,000	0,050	7,0	0,003	1,00
Итого		13,720	11,910	7,0	0,703	25,00

Показания счетчиков

Дата и время	M, т	V, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
09.10.2016 00:00	6873,780	6189,520	1624,967	13628,00
10.10.2016 01:00	6887,500	6201,430	1635,328	13653,00
	13,720	6201,430	10,361	25,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета $Q_{потерь} =$ **0,000** Гкал

Всего к оплате с учетом теплопотерь $Q + Q_{потерь} =$ **0,703** Гкал

Всего к оплате за горячую воду $M =$ **13,720** т

Всего к оплате за горячую воду $V =$ **11,910** м3

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: