



Call-center: + 7 (727) 341 0700, email: info@alts.kz, URL: http://www.alts.kz

**26 марта 2020 г.**

**Жылу энергиясын және жылу жеткізгішін есепке алу торабын монтаждауды қабылдау АКТІСІ**  
**АКТ приёмки монтажа узла учёта тепловой энергии и теплоносителя**

Абоненттің атауы: **ТОО "RK-ORDASY" ЖК "Дом на Абая"**  
Наименование абонента:

Есепке алу объектісі: **Коммерческие помещения. Блок 7**  
Объект учёта:

Жылу энергиясын есепке алу торабы бірінші рет рұқсат етіледі, монтаж жұмыс жобасына сәйкес орындалды. № **7371**  
Узел учёта тепловой энергии допускается первично, монтаж выполнен согласно рабочему проекту рег. №

ЦЭР11

Узел учета оборудован следующими средствами измерений:

Тип СИ	Заводской номер	Место установки	Диапазон измерений		Пломбы ЖШС "АлЖЖ"	Дата очередной поверки
			Min	Max	Пломбы ТОО "АлТС"	
ТВ7	19082486	Узел учета				10.10.2023
ПитерФлоу РС	149520	Обратный трубопровод	0,08	30,0	АС188493	27.11.2022
РТ500	18/78645019х	Обратный трубопровод			АС188495	18.11.2021
ПитерФлоу РС	149516	Подающий трубопровод	0,08	30,0	АС188492	27.11.2022
РТ500	18/78645019г	Подающий трубопровод			АС188494	18.12.2021

Жылу есептегішті баптау параметрлері:      Параметры настройки тепловычислителя:

Тхв 1	Тхв 2	СИ	ФРТ

Температура холодной воды (тхв)    15    °С

Решение комиссии:

- Узел учета соответствует требованиям НТД и допускается в эксплуатацию с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
- Узел учета будет считаться пригодным для коммерческих расчетов за тепло и массу израсходованного теплоносителя с момента постановки его на сервисное обслуживание, что подтверждается актом.

Рекомендации:

Отчет о теплотреблении подавать в абонентский отдел энергопоставляющей организации в соответствии с ее требованиями.



Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
(должность, роспись, Ф.И.О.)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_  
(должность, роспись, Ф.И.О.)

Представитель сервисной организации: \_\_\_\_\_  
(должность, роспись, Ф.И.О.)