

Абонент: ул.Проспект Победы,10,г.Чайковский,Пермский край.

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3  
 Номер ТСЧ: КЕ304005

Расход1: 6,0 л/имп  
 Расход2: 0,02 - 6,00 м3/ч 25 мм

dt min: 0,100 град. С  
 t хв конст: 15,0 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС циркуляция )**  
 С: 01.08.2013 По: 22.08.2013

Дата	Энергия	Масса		Температура			Утечка	Подмес	Нараб.
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час
01.08.13	0,351	7,588	0,000	58,49	28,39	30,09	7,588	0,000	24,00
02.08.13	0,376	7,830	0,000	59,95	28,69	31,26	7,830	0,000	24,00
03.08.13	0,371	7,359	0,000	60,50	28,92	31,58	7,359	0,000	24,00
04.08.13	0,415	8,266	0,000	60,94	29,36	31,57	8,266	0,000	24,00
05.08.13	0,383	7,580	0,000	61,75	29,46	32,29	7,580	0,000	24,00
06.08.13	0,365	7,346	0,000	61,00	29,13	31,87	7,346	0,000	24,00
07.08.13	0,430	9,401	0,000	56,70	27,11	29,59	9,401	0,000	24,00
08.08.13	0,402	8,856	0,000	56,90	26,53	30,37	8,856	0,000	24,00
09.08.13	0,409	8,865	0,000	58,41	27,30	31,11	8,865	0,000	24,00
10.08.13	0,371	8,049	0,000	58,40	27,86	30,53	8,049	0,000	24,00
11.08.13	0,405	8,580	0,000	56,96	27,96	29,01	8,580	0,000	24,00
12.08.13	0,358	7,600	0,000	58,20	27,74	30,45	7,600	0,000	24,00
13.08.13	0,429	8,997	0,000	59,00	28,21	30,78	8,997	0,000	24,00
14.08.13	0,397	8,222	0,000	59,49	28,73	30,76	8,222	0,000	24,00
15.08.13	0,395	8,128	0,000	59,26	28,94	30,33	8,128	0,000	24,00
16.08.13	0,350	7,165	0,000	60,79	29,28	31,51	7,165	0,000	23,03
17.08.13	0,345	7,102	0,000	59,52	29,40	30,12	7,102	0,000	24,00
18.08.13	0,371	7,780	0,000	56,83	29,10	27,73	7,780	0,000	24,00
19.08.13	0,361	7,629	0,000	58,42	28,30	30,12	7,629	0,000	24,00
20.08.13	0,397	8,006	0,000	60,49	27,97	32,52	8,006	0,000	24,00
21.08.13	0,379	7,642	0,000	59,36	28,22	31,15	7,642	0,000	24,00
22.08.13	0,376	7,589	0,000	59,68	28,23	31,45	7,589	0,000	24,00
<b>Итого</b>	<b>8,438</b>	<b>175,580</b>	<b>0,000</b>	<b>59,14</b>	<b>28,40</b>	<b>30,74</b>	<b>175,58</b>	<b>0,000</b>	<b>527,03</b>
<b>Разность</b>		<b>175,580</b>			<b>30,74</b>		<b>175,580</b>		

	норма	G < min	G > max	dt < min	неиспр.	итого
<b>Т</b>	<b>527,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>528,00</b>
<b>Ерасч.</b>	<b>8,438</b>					

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	50,545	2680,037	1879,256	2329.87
Конец периода	24:00	58,983	2855,617	1879,256	2856.90
<b>Разница</b>	<b>-</b>	<b>8,438</b>	<b>175,580</b>	<b>0,000</b>	<b>527.03</b>

Дата и время распечатки: 26.08.2013 15:46:42

Представитель  
абонента:

Представитель  
теплоснабжающей  
организации: