

Дополнение к описанию протокола обмена Mod-Bus KAPAT-523

Регистры для считывания мгновенных значений. Для широкого круга OPC серверов

Регистры удобно использовать для работы с OPC серверами сторонних производителей, для работы с любыми SCADA системами.

Текущие (мгновенные) значения объемного расхода (регистр 0x1560)

Таблица 1 Структура «Текущее значение объемного расхода»

Наименование параметра	Описание	Размер, байт
	расход (м3 / час)	4 (float)

Подающий интегральный объём (регистр 0x1572)

Таблица 2 Структура «Подающий интегральный объём»

Наименование параметра	Описание	Размер, байт
	объем м ³	4 (float)

Обратный интегральный объём (регистр 0x1574)

Таблица 3 Структура «Обратный интегральный объём»

Наименование параметра	Описание	Размер, байт
	объем м ³	4 (float)

Наработка расход выше максимального (регистр 0x1576)

Таблица 4 Структура «Наработка, расход выше максимального»

Наименование параметра	Описание	Размер, байт
	Наработка в секундах	4 (uint32)

Наработка, отсутствие жидкости (регистр 0x1578)

Таблица 5 Структура «Наработка, отсутствие жидкости»

Наименование параметра	Описание	Размер, байт
	Наработка в секундах	4 (uint32)

Наработка, расход меньше минимального пользовательского (регистр 0x157A)

Таблица 6 Структура «Наработка, расход меньше минимального пользовательского»

Наименование параметра	Описание	Размер, байт
	Наработка в секундах	4 (uint32)

Наработка, расход больше максимального пользовательского (регистр 0x157C)

Таблица 7 Структура «Наработка, расход больше максимального пользовательского»

Наименование параметра	Описание	Размер, байт
		4 (uint32)

Ошибки, текущие за час (регистр 0x157E)

Таблица 89 Структура Ошибки, текущие за час»

Наименование параметра	Описание	Размер, байт
	Наработка в секундах	4 (uint32)

Наработка (с водой) (регистр 0x1580)

Таблица 9 Структура «Наработка (с водой)»

Наименование параметра	Описание	Размер, байт
	Наработка в секундах	4 (uint32)