

Организация	null organization
Адрес	Красногорск, Трифонова, 4
Тип прибора	MULTICAL 601
Дата следующей поверки	24 Апрель 2017

Номер договора	
Телефон	
Номер узла	00006754400

Dy1 =	100 л/имп.	Gmin = 0.015 м³/час	Gmax = 3 м³/час
-------	------------	---------------------	-----------------

Посуточная ведомость учёта параметров теплоснабжения
с 01.06.2017 по 30.06.2017

Дата	Тепловая энергия, Гкал	Масса, т	Температура, °C			Наработка без ошибок, час	Код ошибки
	Q		M1	T под	T обр		
01.06.2017	0.010	16.22	59.09	58.47	0.62	24:00	
02.06.2017	0.010	16.16	59.18	58.52	0.66	24:00	
03.06.2017	0.012	15.93	59.1	58.37	0.73	24:00	
04.06.2017	0.012	16.11	59.22	58.49	0.73	24:00	
05.06.2017	0.011	16.08	59.29	58.57	0.72	24:00	
06.06.2017	0.011	16.2	59.17	58.49	0.68	24:00	
07.06.2017	0.011	16.28	59.17	58.47	0.70	24:00	
08.06.2017	0.012	16.44	58.76	58.06	0.70	24:00	
09.06.2017	0.011	16.36	58.92	58.24	0.68	24:00	
10.06.2017	0.010	16.2	58.42	57.77	0.65	24:00	
11.06.2017	0.011	16.16	58.51	57.86	0.65	24:00	
12.06.2017	0.010	16.28	58.46	57.8	0.66	24:00	
13.06.2017	0.010	16.2	58.14	57.54	0.60	24:00	
14.06.2017	0.009	16.31	59.28	58.71	0.57	24:00	
15.06.2017	0.004	8.48	35.67	34.1	1.57	24:00	
16.06.2017	0.000	0.04	15.57	12.77	2.80	00:00	E49152
17.06.2017	0.000	0.13	15.16	12.79	2.37	00:00	E49152
18.06.2017	0.000	0.04	16.23	13.36	2.87	00:00	E49152
19.06.2017	0.001	0.09	15.89	13.3	2.59	00:00	E49152
20.06.2017	0.000	0.18	16.11	15.74	0.37	00:00	E49152
21.06.2017	0.000	0.16	16.35	16.23	0.12	00:00	E49152
22.06.2017	0.000	0.09	15.57	15.29	0.28	00:00	E32768
23.06.2017	0.000	0.08	15.31	15.03	0.28	00:00	E32768
24.06.2017	0.000	0.07	15.5	14.67	0.83	00:00	E49152
25.06.2017	0.000	0.09	16	14.69	1.31	00:00	E32768
26.06.2017	0.000	0.03	16.38	14.19	2.19	00:00	E32768
27.06.2017	0.000	0.03	15.86	12.68	3.18	00:00	E49152
28.06.2017	0.000	0.05	15.23	12.4	2.83	00:00	E49152
29.06.2017	0.010	10.63	42.34	40.78	1.56	00:00	E49152
30.06.2017	0.011	16.34	59.51	58.81	0.70	24:00	
Итого:	0.176	263.46	38.91	37.74	1.17	384:00	

Показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата	Время	Тепловая энергия, Гкал	Объем, м³	Наработка, час	Классификация ошибок:
		Q	V1		
30.06.2017	24:00			58347	G - Gmin, Gmax E - тех неисправность U - откл. питания (E1) dT - Tпод-Tобр < Tmin (3°C)
01.06.2017	00:00			57627	
Итого:				720	

Представитель
абонента _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____