

### Системные параметры

**Расчет и хранение**  
Параметры расчета и хранения данных

Значения по умолчанию

Договорное давление в подающей магистрали (избыточное): 6 ат

Договорное давление в обратной магистрали (избыточное): 4 ат

Температура холодной воды: 5,0 °C

Отображаемое давление: Абсолютное

Срок хранения текущих данных: 365 сут

### Редактирование точки учета ГУ №7/1. - тр.пр. на р. Шахтерский.

**Расчет и хранение**  
Параметры расчета и хранения данных

ГУ №7/1. - тр.пр. на р. Шахтерский.

**Общие**

Точка учета

Датчики

Диагностика

Отображаемые параметры

Расчет и хранение

Отчеты

**Опрос**

Устройство

GPRS (для сети устр-в)

Новое подключение

Автоопрос

Энергоснабжающая организация

Договор

**Расчет архивов**

**Интеграторы:**

По потреблению

Интерполяция по имеющимся

**Часовой архив:**

Не рассчитывать

По профилю мощности

По интеграторам

**Суточный архив:**

Не рассчитывать

По часовому

По интеграторам

**Месячный архив:**

Не рассчитывать

По суточному

По интеграторам

Рассчитывать недостающие значения во всех архивах

Рассчитывать недостающие значения теплот Q1 и Q2

Режим осреднения: Среднее арифметическое

**Прочее**

Тип измеряемого давления: Избыточное

< Назад    Далее >    Применить    Сохранить    Закрыть

Неизменилось Так же фактическое

г	тр.пр. на город.						тр.пр. на р. Шахтерский.						Баланс масс
	Работа, ч	T1, °C	M1, т	V1, м³	P1, ат	Работа, ч	T1, °C	M1, т	V1, м³	P1, ат	Работа, ч		
5,30	24:00	0,98	7 019,76	7 018,77	4,26	24:00	0,92	11 856,95	11 855,43	4,03	24:00		
5,27	24:00	1,10	7 040,22	7 039,22	4,22	24:00	1,10	11 820,23	11 818,68	4,02	24:00		
5,34	10:00	1,00	2 796,60	2 796,19	4,39	10:00	1,02	4 708,04	4 707,38	4,19	10:00		
5,28	01:00	1,02	277,01	276,97	4,35	01:00	1,06	468,40	468,34	4,16	01:00		
5,35	01:00	1,00	263,63	263,59	4,51	01:00	1,04	442,37	442,30	4,34	01:00		
5,37	01:00	1,00	254,09	254,05	4,59	01:00	1,02	422,71	422,64	4,46	01:00		
5,37	01:00	0,98	260,17	260,13	4,55	01:00	1,02	438,97	438,90	4,38	01:00		
5,37	01:00	0,96	263,28	263,24	4,53	01:00	1,02	444,39	444,33	4,35	01:00		
5,37	01:00	0,96	267,85	267,81	4,50	01:00	1,02	451,19	451,12	4,32	01:00		
5,34	01:00	0,96	291,16	291,12	4,32	01:00	1,00	485,50	485,44	4,13	01:00		
5,31	01:00	1,04	310,25	310,20	4,14	01:00	1,04	525,26	525,19	3,89	01:00		
5,32	01:00	1,02	306,39	306,34	4,18	01:00	1,02	518,01	517,94	3,93	01:00		
5,32	01:00	1,02	302,78	302,74	4,20	01:00	1,00	511,24	511,18	3,97	01:00		
5,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,03	300,30	300,26	4,24	-	1,02	506,31	506,24	4,02	-		
5,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,04	294,91	294,87	4,25	-	1,02	500,72	500,65	4,04	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5,34	-	1,02	295,69	295,65	4,26	-	1,02	497,92	497,85	4,05	-		
5,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,02	297,71	297,67	4,26	-	1,02	494,36	494,30	4,05	-		
5,34	-	1,03	299,29	299,25	4,26	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1,02	496,65	496,58	4,05	-		
5,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,07	293,92	293,88	4,27	-	1,02	494,61	494,55	4,06	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Изменил и ничего не изменилось