

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.11.2016 по 11.11.2016

Потребитель: МБОУ СОШ №11

Адрес: г. Арзамас, ул. Пушкина, 138/1

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TC-07 № 00090322 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 4.0

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	T=T1-T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.11.2016	55,8	49,3	6,5	157,883	156,341	1,542	7,998	6,918	1,079	24,00
02.11.2016	56,7	50,1	6,6	161,772	160,072	1,700	8,332	7,208	1,125	24,00
03.11.2016	55,5	48,9	6,6	156,560	154,480	2,080	7,883	6,767	1,116	24,00
04.11.2016	56,0	49,4	6,6	155,914	154,160	1,754	7,933	6,827	1,106	24,00
05.11.2016	55,9	49,2	6,7	154,691	152,840	1,851	7,846	6,737	1,109	24,00
06.11.2016	56,4	49,6	6,8	156,136	153,984	2,152	7,999	6,852	1,147	24,00
07.11.2016	57,7	50,7	7,0	155,814	153,922	1,892	8,183	7,018	1,166	24,00
08.11.2016	55,5	49,0	6,5	153,618	151,425	2,193	7,730	6,643	1,086	24,00
09.11.2016	56,2	49,6	6,6	153,229	151,541	1,688	7,824	6,738	1,087	24,00
10.11.2016	55,8	49,1	6,7	151,230	149,987	1,243	7,666	6,605	1,061	24,00
11.11.2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	56,2	49,5	6,1	1556,846	1538,752	18,094	79,393	68,311	11,082	240,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
01.11.2016 00:00	136021,424	135795,657		31116,00
11.11.2016 00:00	137578,270	137334,409		31356,00
	1556,846	1538,752		240,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000 Гкал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **11,082 Гкал**

Всего к оплате за потери воды Mп = **18,094 т**

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен ООО "Вепресурс КИПИА". Отпечатан: 11.11.16 10:12:18

