

АСКУРДЭ: 3.5.8 № 314А6А90

Теплосчётчик: ЭСКО-Терра М № 3740

Адрес установки: г. Белебей, ул. Революционеров, д.7А

Номер абонента:

Контур: 1 - Закрытый G1,G2

ПР1 Ду0 №0 0.000 - 0.00 м³/ч

Ведомость учета параметров теплопотребления в водяной системе теплоснабжения

за период 01/09/2026 00:00 - 01/10/2026 00:00

Дата дд/мм чч	Теплота (Гкал)	Масса (т)	Температура (°C)		Время нор.раб.(ч)	Код ошибки
	Q	M1	t1	t2	Tн	
01/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
02/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
03/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
04/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
05/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
06/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
07/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
08/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
09/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
10/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
11/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
12/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
13/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
14/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
15/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
16/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
17/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
18/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
19/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
20/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
21/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
22/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
23/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
24/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
25/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
26/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
27/09 00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	
28/09 11	0.298	15.879	54.94	36.58	14.98	134
29/09 00	0.640	39.744	57.13	41.03	23.74	1
30/09 00	0.749	50.147	58.31	43.39	23.95	1
Итого:	1.687	105.770	57.36	41.49	62.67	

Средневзвешенная разность температур, (°C): (t1-t2) = 15.9

Среднее давление за период, (МПа): p1 = 0.272 p2 = 0.201

Время работы теплосчётчика за отчётный период, (ч)													
	Tн	+	TG.н	+	TG.в	+	Tdt	+	Tт.ош.	+	Tэ.п.	=	Tсум.
	62.67		0.47		0.00		0.00		0.00		656.85		720.00
Q,Гкал	<u>1.687</u>	+	<u>0.013</u>	+	<u>0.000</u>	+	<u>0.000</u>	+	<u>0.000</u>	+	<u>17.685</u>	=	<u>19.385</u>

Показания интеграторов	на 00:00 01/09/2026	на 00:00 01/10/2026	Разность
Теплота, (Q), Гкал	1 025.706	1 027.393	1.687
Масса в подающем трубопроводе, (M1), т	42 093.090	42 198.861	105.770
Время нормальной работы, (Tн), ч	15 714.83	15 777.50	62.67
Время в ошибке, (TG.в+TG.н+Tdt+Tт.ош.+Tэ.п.), ч	6 666.93	7 324.25	657.33

Коды ошибок: 1 - G<Gmin; 2 - G>Gmax; 3 - dt<dtmin; 4 - тех.неисправность.

Потребитель _____

Поставщик _____