

## Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 21.11.2023 по 10.12.2023

Потребитель: ГБУЗ ТО "ОБ 24"

Тип прибора: ТСРВ-026М

Наименьший расход теплоносителя Gmin:

Адрес: с. Ярково

Номер прибора: 1307083

Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Договор:

Дата	Теплоснабжение								ГВС								ХВС		
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	Qтс, Гкал	Нараб., ч	T3, °C	V3, м3	T4, °C	V4, м3	ΔT, °C	ΔV, м3	Mгвс, т	Qгвс, Гкал	Нараб., ч	Vхв, м3	Нараб., ч
21.11.23	56,20	47,85	8,35	967,279	950,476	0,000	8,099	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	16,533	-
22.11.23	56,84	48,50	8,34	967,083	950,534	0,000	8,098	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	17,081	-
23.11.23	50,78	43,96	6,82	969,351	952,140	0,000	6,633	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	17,146	-
24.11.23	55,90	47,65	8,25	964,622	947,105	0,000	7,980	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	20,077	-
25.11.23	57,57	48,87	8,70	963,709	946,676	0,000	8,413	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	13,573	-
26.11.23	53,54	46,10	7,44	967,334	950,226	0,000	7,223	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	10,774	-
27.11.23	50,55	43,79	6,76	969,769	952,814	0,000	6,575	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	17,195	-
28.11.23	50,56	43,83	6,73	970,388	952,554	0,000	6,562	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	17,381	-
29.11.23	55,11	47,06	8,05	968,202	950,846	0,000	7,819	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	17,259	-
30.11.23	58,56	49,56	9,00	938,065	921,770	0,000	8,450	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	16,664	-
01.12.23	56,12	47,95	8,17	964,655	948,031	0,000	7,908	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	15,455	-
02.12.23	55,32	47,13	8,19	965,136	949,257	0,000	7,933	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	10,261	-
03.12.23	61,84	51,84	10,00	960,144	944,420	0,000	9,628	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	11,282	-
04.12.23	64,76	53,90	10,86	924,353	942,128	0,000	10,038	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	19,409	-
05.12.23	65,04	54,21	10,83	18,096	939,281	0,000	0,200	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-	17,710	-
06.12.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.12.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.12.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.12.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.12.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>56,58</b>	<b>48,15</b>	<b>8,43</b>	<b>13478,18</b>	<b>14198,25</b>	<b>0,000</b>	<b>111,558</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>237,800</b>	<b>-</b>
				7	7														

Показания счетчиков:

Дата съема	Теплоснабжение				ГВС				ХВС	
	M1, т	M2, т	Mтс, т	Qтс, Гкал	V3, м3	V4, м3	ΔV, м3	Mгвс, т	Qгвс, Гкал	Vхв, м3
05.12.23	-	-	0,000	314,268	-	-	-	0,000	0,000	-
20.11.23	-	-	0,000	202,709	-	-	-	0,000	0,000	-
За период	-	-	0,000	111,558	-	-	-	0,000	0,000	-

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: