



Ведомость учета параметров потребления тепла

в период с 16.10.2014 по 02.12.2014



Абонент: Лепсе 48
Потребитель: ООО "УКОР"
Договор №:

Тип прибора: Вэлёт ТСРВ-024М+
Номер прибора: 1202601
Схема: СО (Схема 42-00)

Дата	Энергия, Гкал	Масса М, т		Температура, °С			Давление, кг/см ²		Время, ч		Код НС
	Qтс	M1	M2	t1	t2	Δt	P1	P2	Tн	Tнс	
16.10.2014	4,015	102,785	102,588	74,65	35,75	38,90	5,435	3,936	23,00	1,00	0---
17.10.2014	4,474	108,143	107,882	78,62	37,31	41,31	5,415	3,885	24,00	0,00	----
18.10.2014	4,879	112,871	112,419	83,24	40,01	43,23	5,751	4,079	24,00	0,00	----
19.10.2014	5,232	109,417	109,099	86,66	38,69	47,97	5,659	4,079	24,00	0,00	----
20.10.2014	5,444	112,924	112,535	87,95	39,56	48,39	5,741	4,191	25,00	-1,00	----
21.10.2014	5,272	106,148	105,703	90,00	40,59	49,41	5,761	4,140	23,00	1,00	0---
22.10.2014	5,583	110,631	110,213	90,35	39,77	50,58	5,700	4,201	25,00	-1,00	----
23.10.2014	5,394	102,489	102,084	93,03	40,62	52,41	5,751	4,232	23,00	1,00	0---
24.10.2014	5,897	111,389	110,995	93,52	40,51	53,01	5,751	4,222	25,00	-1,00	----
25.10.2014	5,505	106,838	106,435	92,81	41,24	51,57	5,680	4,150	24,00	0,00	----
26.10.2014	5,336	102,797	102,499	91,02	39,29	51,73	5,792	4,262	23,00	1,00	0---
27.10.2014	5,138	107,084	106,721	87,04	39,06	47,98	5,639	4,120	24,00	0,00	----
28.10.2014	4,794	115,737	115,275	79,19	37,63	41,56	5,547	3,936	25,00	-1,00	----
29.10.2014	4,097	105,987	105,670	74,28	35,61	38,67	5,506	3,916	23,00	1,00	0---
30.10.2014	4,455	116,337	115,913	74,66	36,39	38,27	5,547	3,926	25,00	-1,00	----
31.10.2014	4,092	107,782	107,458	74,06	35,97	38,09	5,425	3,906	24,00	0,00	----
01.11.2014	4,098	100,222	100,092	75,84	35,05	40,79	5,496	4,069	23,00	1,00	0---
02.11.2014	4,649	108,838	108,558	78,44	35,66	42,78	5,527	4,099	25,00	-1,00	----
03.11.2014	4,383	100,667	100,303	80,01	36,52	43,49	5,547	4,099	23,00	1,00	0---
04.11.2014	4,394	104,460	104,132	76,69	34,60	42,09	5,537	4,120	24,00	0,00	----
05.11.2014	4,428	106,236	105,892	76,63	34,93	41,70	5,557	4,089	24,00	0,00	----
06.11.2014	4,255	109,035	108,590	75,25	36,21	39,04	5,608	4,058	24,00	0,00	----
07.11.2014	4,577	107,615	107,401	77,48	34,91	42,57	5,466	4,079	25,00	-1,00	----
08.11.2014	4,436	102,621	102,361	78,13	34,77	43,36	5,486	4,120	24,00	0,00	----
09.11.2014	4,572	105,207	104,910	77,85	34,56	43,29	5,527	4,089	24,00	0,00	----
10.11.2014	4,314	105,249	104,866	75,96	34,68	41,28	5,466	4,018	24,00	0,00	----
11.11.2014	4,161	104,372	103,996	74,29	34,35	39,94	5,506	4,079	24,00	0,00	----
12.11.2014	4,136	102,719	102,454	74,53	34,49	40,04	5,486	4,109	24,00	0,00	----
13.11.2014	4,247	103,176	102,846	76,08	34,74	41,34	5,506	4,109	24,00	0,00	----
14.11.2014	4,512	102,416	102,060	79,25	35,43	43,82	5,568	4,191	24,00	0,00	----
15.11.2014	5,175	104,964	104,590	86,63	37,51	49,12	5,445	3,997	24,00	0,00	----
16.11.2014	5,680	108,546	108,136	90,91	38,79	52,12	5,384	3,824	24,00	0,00	----
17.11.2014	5,203	102,128	101,729	90,34	39,18	51,16	5,354	3,855	23,00	1,00	0---
18.11.2014	5,348	106,053	105,686	89,99	39,57	50,42	5,303	3,824	24,00	0,00	----
19.11.2014	5,175	107,736	107,424	85,41	37,51	47,90	5,303	3,895	25,00	-1,00	----
20.11.2014	4,491	99,294	99,088	81,11	35,67	45,44	5,190	3,895	24,00	0,00	----
21.11.2014	4,397	96,479	96,362	80,91	35,25	45,66	5,323	3,997	23,00	1,00	0---
22.11.2014	4,929	101,329	101,153	84,93	36,26	48,67	5,333	3,977	24,00	0,00	----
23.11.2014	5,540	99,928	99,817	91,97	36,43	55,54	5,323	3,997	24,00	0,00	----
24.11.2014	5,977	97,738	97,665	99,54	38,46	61,08	5,292	4,007	24,00	0,00	----
25.11.2014	5,780	98,357	98,270	98,31	39,60	58,71	5,221	3,926	24,00	0,00	----
26.11.2014	5,323	102,089	102,088	88,31	36,33	51,98	5,007	3,732	25,00	-1,00	----
27.11.2014	4,937	98,344	98,255	85,95	35,61	50,34	5,037	3,773	24,00	0,00	----
28.11.2014	4,733	97,239	97,044	84,33	35,63	48,70	5,007	3,763	24,00	0,00	----
29.11.2014	4,488	89,788	89,567	84,22	34,14	50,08	5,129	4,079	24,00	0,00	----
30.11.2014	4,766	89,276	89,216	86,81	33,66	53,15	5,252	4,201	24,00	0,00	----
01.12.2014	5,025	91,979	91,879	89,32	35,00	54,32	5,201	4,089	24,00	0,00	----
02.12.2014	5,975	91,754	91,815	102,77	38,03	64,74	5,262	4,130	24,00	0,00	----

Дата	Энергия, Гкал	Масса М, т		Температура, °С			Давление, кг/см ²		Время, ч		Код НС	
	Q _{тс}	M1	M2	t1	t2	Δt	P1	P2	Tн	Tнс		
				Средние значения								
Итого	233,711	4985,214	4971,734	83,94	36,91	47,04	5,453	4,031	1152,00	0,00		
				Время работы Топ					1152,00			

Показания интеграторов

Дата	Q, Гкал	V1, м ³	V2, м ³	M1, т	M2, т	Tн, ч
16.10.2014	1443,001	40921,177	40176,943	39800,267	39817,354	10657,15
03.12.2014	1676,712	46063,556	45181,574	44785,481	44789,089	11809,15

Отчет принят «___» _____ 20__ г. _____ / _____ /

Подпись представителя потребителя

Подпись представителя РСО