



# Параметры потребления на объекте учета

за период с 10.02.2013 по 19.02.2013

МБДОУ "Детский сад № 5"



Дата	ЦО											ГВС				
	T1, °C	T2, °C	ΔT	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1	V2	ΔV	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	T1, °C	M1	V1	Q, Гкал	Нараб., ч
10.02.13	64,2	54,0	10,2	92,74	91,33	1,40	94,53	92,61	1,92	0,94	24,00	49,6	0,54	0,55	0,03	24,00
11.02.13	68,0	56,6	11,4	91,66	90,26	1,41	93,64	91,64	2,00	1,04	24,00	52,6	2,67	2,70	0,14	24,00
12.02.13	68,1	56,8	11,3	92,94	91,53	1,41	94,95	92,94	2,02	1,05	24,00	52,4	2,51	2,54	0,13	24,00
13.02.13	67,5	56,5	11,0	93,80	92,21	1,60	95,80	93,61	2,19	1,03	24,00	53,8	2,90	2,94	0,15	24,00
14.02.13	68,0	56,8	11,2	93,64	92,13	1,51	95,66	93,55	2,11	1,05	24,00	55,1	3,25	3,29	0,17	24,00
15.02.13	67,3	56,3	11,0	94,38	92,83	1,55	96,38	94,23	2,14	1,04	24,00	54,3	3,68	3,73	0,19	24,00
16.02.13	68,2	57,2	11,0	93,09	91,59	1,50	95,11	93,02	2,09	1,03	24,00	42,1	0,28	0,28	0,01	24,00
17.02.13	65,5	55,1	10,4	93,74	92,07	1,67	95,63	93,41	2,22	0,97	24,00	38,3	0,02	0,02	0,00	24,00
18.02.13	64,3	54,2	10,1	93,47	91,96	1,51	95,28	93,25	2,03	0,94	24,00	48,2	2,47	2,50	0,12	24,00
19.02.13	64,4	54,3	10,1	93,67	92,13	1,54	95,50	93,44	2,06	0,95	24,00	50,6	2,95	2,99	0,15	24,00
<b>Итого</b>	<b>66,5</b>	<b>55,8</b>	<b>49,7</b>	<b>933,14</b>	<b>918,02</b>	<b>15,11</b>	<b>952,47</b>	<b>931,687500</b>	<b>20,781250</b>	<b>10,05</b>	<b>240,00</b>	<b>49,7</b>	<b>21,27</b>	<b>21,54</b>	<b>1,11</b>	<b>240,00</b>

## Итоговые

Дата	Теплоснабжение							ГВС		
	M1, т	M2, т	ΔM	V1	V2	ΔV	ΔQ, Гкал	M1, т	V1	ΔQ, Гкал
20.02.13 00:00	162481,84	162017,38	464,47	-	-	-	-	6758,01	-	-
10.02.13 00:00	161498,22	161050,11	448,109375	164385,94	163324,33	1061,61	-	6734,74	-	-
<b>Итого</b>	<b>983,63</b>	<b>967,266</b>	<b>16,359375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>