

| | Время | Описание |
|--|--------------------|--|
| | 27.09.2017 6:33:11 | Обрабатывается задание: Александрова, 11, ВКТ-7 #240312, 240312 |
| | 27.09.2017 6:33:11 | Используется порт опроса: iRZ MC52iT - COM3, канал связи: Сеть GSM |
| | 27.09.2017 6:33:11 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Log\PollService\dump.iRZ_MC52iT_-_COM |
| | 27.09.2017 6:33:11 | Установка соединения с удалённой стороной |
| | 27.09.2017 6:33:12 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный |
| | 27.09.2017 6:33:12 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ) |
| | 27.09.2017 6:33:12 | Протокол обмена: определяется модемом |
| | 27.09.2017 6:33:12 | Звоним на номер +79616887953 (таймаут на установку соединения: 35 сек.) |
| | 27.09.2017 6:33:21 | Соединение установлено на скорости 9600 |
| | 27.09.2017 6:33:21 | ----- ВКТ-7 #240312, сетевой адрес: 1 ----- |
| | 27.09.2017 6:33:21 | Коррекция времени устройства ВКТ-7 #240312, сетевой адрес: 1 отключена |
| | 27.09.2017 6:33:21 | Открытие сеанса связи с устройством 240312 |
| | 27.09.2017 6:33:30 | ВКТ-7: Модель ВКТ-7-04 |
| | 27.09.2017 6:33:30 | Версия ПО: 2.7 |
| | 27.09.2017 6:33:30 | ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 1 |
| | 27.09.2017 6:33:30 | ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 240312 |
| | 27.09.2017 6:33:30 | Расчётный день: 23 |
| | 27.09.2017 6:33:30 | ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 3; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется |
| | 27.09.2017 6:33:30 | ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 3; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется |
| | 27.09.2017 6:33:30 | Чтение конфигурации устройства |
| | 27.09.2017 6:33:36 | Ответ не получен (таймаут 3900мс) |
| | 27.09.2017 6:33:42 | Ответ не получен (таймаут 3900мс) |
| | 27.09.2017 6:33:50 | ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): °C |
| | 27.09.2017 6:33:50 | ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): м3/ч |
| | 27.09.2017 6:33:50 | ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): м3 |
| | 27.09.2017 6:33:50 | ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): т |
| | 27.09.2017 6:33:50 | ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): кг/см2 |
| | 27.09.2017 6:33:50 | ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): Гкал |
| | 27.09.2017 6:33:50 | ВКТ-7: ед. измерения по ВНР (Время нормальной работы): ч |
| | 27.09.2017 6:33:50 | ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: м3 |
| | 27.09.2017 6:33:56 | ВКТ-7: Активная база данных: БД1 |
| | 27.09.2017 6:33:59 | Запрос даты и времени устройства |
| | 27.09.2017 6:34:01 | Дата и время по часам устройства: 27.09.2017 04:30:06 |
| | 27.09.2017 6:34:01 | Часы устройства отстают от системных на 02:03:55 (в формате чч:мм:сс) |
| | 27.09.2017 6:34:01 | Чтение СУТОЧНОГО архива |
| | 27.09.2017 6:34:01 | Чтение суточного архива завершено |
| | 27.09.2017 6:34:01 | Чтение ЧАСОВОГО архива |
| | 27.09.2017 6:34:01 | Чтение заголовка архива |
| | 27.09.2017 6:34:02 | ВКТ-7: Дата начала часового архива: 10.08.2017 5:00:00, дата начала суточного архива: 26.05.2017 23:00:00, тек |
| | 27.09.2017 6:34:02 | Начальная дата в архиве: 10.08.2017 5:00:00, конечная дата: 27.09.2017 4:00:00 |
| | 27.09.2017 6:34:02 | Чтение данных за интервал 27.09.2017 03:00:00 - 27.09.2017 05:00:00 |
| | 27.09.2017 6:34:02 | Интервал 27.09.2017 03:00:00 - 27.09.2017 05:00:00 сокращён до 27.09.2017 3:00:00, т.к. в архиве устройства не |
| | 27.09.2017 6:34:02 | Данные за 27.09.2017 4:00:00 ещё не сохранены прибором (УУ2 (ЦО)) |
| | 27.09.2017 6:34:02 | Данные за 27.09.2017 5:00:00 ещё не сохранены прибором (УУ2 (ЦО)) |
| | 27.09.2017 6:34:02 | Данные за 27.09.2017 4:00:00 ещё не сохранены прибором (УУ2 (ГВС)) |
| | 27.09.2017 6:34:02 | Данные за 27.09.2017 5:00:00 ещё не сохранены прибором (УУ2 (ГВС)) |

| | Время | Описание |
|---|--------------------|--|
|  | 27.09.2017 6:34:15 | ВКТ-7: Заархивированная база данных: БД1 |
|  | 27.09.2017 6:34:20 | Считаны данные за 27.09.2017 03:00:00 по УУ2 (ЦО) |
|  | 27.09.2017 6:34:20 | Считаны данные за 27.09.2017 03:00:00 по УУ2 (ГВС) |
|  | 27.09.2017 6:34:20 | Чтение часового архива завершено |
|  | 27.09.2017 6:34:20 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива |
|  | 27.09.2017 6:34:20 | Чтение месячного архива завершено |
|  | 27.09.2017 6:34:20 | Чтение текущих данных |
|  | 27.09.2017 6:34:31 | Считаны текущие значения по УУ2 (ЦО) |
|  | 27.09.2017 6:34:31 | Считаны текущие значения по УУ2 (ГВС) |
|  | 27.09.2017 6:34:31 | 01.01.0001 00:00:00: Считана ошибка: Параметр P1 TB2 отсутствует в расчётной схеме. Тепловой ввод: 2. Канал: |
|  | 27.09.2017 6:34:31 | 01.01.0001 00:00:00: Считана ошибка: Параметр P2 TB2 отсутствует в расчётной схеме. Тепловой ввод: 2. Канал: |
|  | 27.09.2017 6:34:41 | Ответ не получен (таймаут 3900мс) |
|  | 27.09.2017 6:34:47 | Ответ не получен (таймаут 3900мс) |
|  | 27.09.2017 6:34:53 | Ответ не получен (таймаут 3900мс) |
|  | 27.09.2017 6:34:59 | Ответ не получен (таймаут 3900мс) |
|  | 27.09.2017 6:35:07 | Считаны текущие интеграторы на 27.09.2017 4:00:00 по УУ2 (ЦО) |
|  | 27.09.2017 6:35:07 | Считаны текущие интеграторы на 27.09.2017 4:00:00 по УУ2 (ГВС) |
|  | 27.09.2017 6:35:07 | Завершение соединения с удалённой стороной |
|  | 27.09.2017 6:35:07 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов... |
|  | 27.09.2017 6:35:07 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение. |
|  | 27.09.2017 6:35:07 | Сохранение данных завершено. |
|  | 27.09.2017 6:35:07 | Опрос завершен. Считаны не все данные. |
|  | 27.09.2017 6:35:07 | Задание остановлено. |
|  | 27.09.2017 6:35:07 | Следующий старт задания назначен на 27.09.2017 7:05:07. |