

Ведомость учёта тепловой энергии и теплоносителя

(с 01.09.2026 по 30.09.2026)

Потребитель: _____ - Абонент: _____
 Адрес потребителя: _____ - Телефон: _____
 Ответственное лицо: _____

Прибор: ЭСКО-Терра М Сер.номер: 3740
 Модель: ЭСКО-Терра М Версия ПО: 1.25 / 1.10

Расход 1: 0.032 .. 70.000 м3/ч ДУ 50 мм № 5801
 Расход 2: 0.032 .. 70.000 м3/ч ДУ 50 мм № 5816

Закрытый G1,G2 Q=M1(h1-h2)

Дата/Время	Q [ГКал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2 [тонн]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Tн [час]
01.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.09.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.09.2026	0.00000	0.000	< 0.000	0.000	T 19.54	18.93	0.185	0.188	# 0.00
28.09.2026	0.29815	15.879	< 15.758	0.122	T 54.94	36.58	0.273	0.200	E 14.98
29.09.2026	0.64006	39.744	< 39.703	0.041	57.13	41.03	0.272	0.201	23.74
30.09.2026	0.74920	50.147	< 50.330	-0.183	58.31	43.39	0.271	0.203	23.95
Итого:	1.68741	105.770	105.791	-0.020	57.41	41.59	0.250	0.198	62.67

Отч.пер Т [ч] 720.00 =
 Нараб. 62.67 +
 Gmin 0.47 +
 Gmax 0.00 +
 dTmin 16.45 +
 Эл.пит. 1123.49 +
 Проч.ав. 0.00
 Q [Гкал] 32.39127 = 1.68741 + 0.01268 + 0.00000 + 0.44278 + 30.24833 + 0.00008

Нарастающим итоном на:	Q [ГКал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Tн [час]
01.09.2026	1025.70575	42093.09	42003.99	15714.8
30.09.2026	1027.39317	42198.86	42109.78	15777.5
Итого:	1.68741	105.770	105.791	62.67

(<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электропитание
 (E) функц.отказ

30.09.2026 Подпись _____