



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.12.2012 по 24.12.2012



Потребитель: ООО "РСГ"

Адрес: ул. Куйбышева 4а п.г.т. Яшкино

Договор №: ПРОБА 123 от 17.12.2012

Характеристики средств измерения: M1min = 0,000 т/сутки  
M2min = 0,000 т/сутки

M1max = 720,000 т/сутки  
M2max = 720,000 т/сутки

Прибор учета: ЭЛЬФ

№ 22593309

Tхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.12.12	65,0	58,6	186,456	181,453	5,003	11,180	9,720	1,460	-
02.12.12	70,2	62,8	186,478	181,334	5,144	12,146	10,482	1,664	-
03.12.12	69,4	61,9	167,623	165,466	2,157	10,788	9,409	1,379	-
04.12.12	71,4	64,3	193,077	191,144	1,933	12,814	11,321	1,493	-
05.12.12	66,3	60,2	199,933	197,707	2,226	12,244	10,904	1,341	-
06.12.12	49,3	45,1	45,752	45,227	0,525	2,026	1,815	0,211	-
07.12.12	71,8	66,1	169,134	166,755	2,380	11,286	10,183	1,103	-
08.12.12	72,6	66,8	199,263	193,397	5,866	13,470	11,943	1,527	-
09.12.12	68,1	61,3	202,144	199,918	2,227	12,750	11,246	1,504	-
10.12.12	75,1	67,3	198,804	196,408	2,396	13,936	12,236	1,700	-
11.12.12	76,4	68,3	193,732	191,969	1,763	13,838	12,150	1,688	-
12.12.12	80,7	71,5	187,588	185,192	2,397	14,196	12,317	1,879	-
13.12.12	81,6	72,6	193,961	191,746	2,215	14,857	12,956	1,901	-
14.12.12	80,7	71,8	194,004	191,528	2,475	14,691	12,798	1,893	-
15.12.12	81,8	72,7	193,024	189,588	3,436	14,827	12,829	1,999	-
16.12.12	80,8	71,9	191,496	188,476	3,020	14,520	12,594	1,925	-
17.12.12	81,1	72,2	198,697	196,043	2,655	15,112	13,172	1,940	-
18.12.12	82,8	73,8	193,461	199,412	-5,951	15,054	13,712	1,342	-
19.12.12	82,3	73,4	200,749	197,568	3,181	15,519	13,505	2,014	-
20.12.12	82,3	73,5	197,153	193,834	3,319	15,240	13,265	1,975	-
21.12.12	77,7	69,7	205,233	202,036	3,197	14,909	13,070	1,839	-
22.12.12	81,2	72,5	206,255	201,179	5,076	15,707	13,574	2,133	-
23.12.12	79,9	71,6	205,299	201,243	4,056	15,370	13,397	1,973	-
24.12.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>75,2</b>	<b>67,4</b>	<b>4309,316</b>	<b>4248,622</b>	<b>60,694</b>	<b>306,481</b>	<b>268,597</b>	<b>37,883</b>	<b>0,00</b>

### Показания счетчиков

Дата	Время	M1	M2	Q
01.12.12	00:00	10202,240	14699,940	
01.12.12	00:00	10202,240	14699,940	
		0,000	0,000	

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** Гкал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **37,883** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **60,694** т

Ответственный за учет тепловой энергии: Касьянов Дмитрий Борисович

Представитель обслуживающей организации: