

## ДАнные ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

Абонент: ул Советская 35а  
 Тепловычислитель: 7КТ №07411; Нарботка прибора: 24693 час.; Тхв: 8.1 °С  
 Период: с 11.08.2025 00:00 по 13.08.2025 00:00

## Показания вычислителя на конец и начало периода

	E1	V1	V2	M1	M2	M1-M2
Дата	Гкал	м3	м3	т	т	т
13.08.2025 00:00	787.532	28474.74	26485.89	27684.81	26124.98	1559.83
11.08.2025 00:00	786.321	28418.35	26440.22	27629.49	26079.88	1549.61
ИТОГО:	1.211	56.39	45.67	55.32	45.10	10.22

## Среднечасовые показания

	E1	T1	T2	T1-T2	V1	V2	M1	M2	M1-M2	ОШ	ВНР	ВОС
Дата	Гкал	°С	°С	°С	м3	м3	т	т	т	код	час	час
11.08.2025 00:00	0.022	61.83	41.06	20.77	0.59	0.27	0.58	0.27	0.31		1	0
11.08.2025 01:00	0.019	61.48	40.95	20.53	0.60	0.39	0.59	0.38	0.21		1	0
11.08.2025 02:00	0.012	61.53	41.82	19.71	0.60	0.59	0.59	0.58	0.01		1	0
11.08.2025 03:00	0.012	61.42	42.23	19.19	0.61	0.59	0.60	0.59	0.01		1	0
11.08.2025 04:00	0.011	61.41	42.28	19.13	0.60	0.59	0.59	0.58	0.01		1	0
11.08.2025 05:00	0.012	61.56	42.33	19.23	0.61	0.60	0.60	0.60	0.00		1	0
11.08.2025 06:00	0.012	61.66	42.39	19.27	0.60	0.57	0.59	0.56	0.03		1	0
11.08.2025 07:00	0.013	61.73	42.21	19.52	0.59	0.52	0.58	0.52	0.06		1	0
11.08.2025 08:00	0.019	61.74	42.01	19.73	0.59	0.36	0.58	0.35	0.23		1	0
11.08.2025 09:00	0.025	61.80	41.03	20.77	0.58	0.19	0.57	0.19	0.38		1	0
11.08.2025 10:00	0.033	62.88	41.67	21.21	0.96	0.56	0.94	0.56	0.38		1	0
11.08.2025 11:00	0.030	64.63	48.65	15.98	1.35	1.10	1.33	1.09	0.24		1	0
11.08.2025 12:00	0.002	64.53	50.71	13.82	0.07	0.05	0.07	0.05	0.02		1	0
11.08.2025 13:00	0.006	60.23	46.90	13.33	0.13	0.03	0.12	0.03	0.09		1	0
11.08.2025 14:00	0.026	64.00	48.13	15.87	1.28	1.11	1.26	1.09	0.17		1	0
11.08.2025 15:00	0.023	64.99	51.75	13.24	1.34	1.19	1.32	1.18	0.14		1	0
11.08.2025 16:00	0.023	64.53	52.02	12.51	1.35	1.19	1.32	1.17	0.15		1	0
11.08.2025 17:00	0.022	64.34	51.79	12.55	1.33	1.19	1.31	1.18	0.13		1	0
11.08.2025 18:00	0.029	64.43	51.35	13.08	1.37	1.11	1.34	1.09	0.25		1	0
11.08.2025 19:00	0.038	64.43	50.50	13.93	1.40	0.93	1.37	0.92	0.45		1	0
11.08.2025 20:00	0.033	64.47	50.92	13.55	1.39	1.03	1.37	1.02	0.35		1	0
11.08.2025 21:00	0.033	64.63	50.80	13.83	1.38	1.03	1.35	1.02	0.33		1	0
11.08.2025 22:00	0.036	64.63	50.77	13.86	1.38	0.96	1.35	0.94	0.41		1	0
11.08.2025 23:00	0.035	64.89	50.74	14.15	1.38	0.99	1.36	0.98	0.38		1	0
12.08.2025 00:00	0.038	64.93	50.63	14.30	1.42	1.00	1.39	0.99	0.40		1	0
12.08.2025 01:00	0.017	64.89	53.13	11.76	1.40	1.34	1.37	1.33	0.04		1	0
12.08.2025 02:00	0.018	64.77	53.29	11.48	1.40	1.34	1.38	1.32	0.06		1	0
12.08.2025 03:00	0.016	64.78	53.54	11.24	1.39	1.38	1.36	1.36	-0.00		1	0
12.08.2025 04:00	0.016	65.01	53.63	11.38	1.40	1.39	1.37	1.37	0.00		1	0
12.08.2025 05:00	0.016	65.09	53.76	11.33	1.40	1.38	1.37	1.36	0.01		1	0
12.08.2025 06:00	0.016	64.86	53.64	11.22	1.40	1.36	1.38	1.34	0.04		1	0
12.08.2025 07:00	0.021	64.67	53.09	11.58	1.38	1.25	1.35	1.24	0.11		1	0
12.08.2025 08:00	0.025	64.59	52.26	12.33	1.37	1.17	1.34	1.15	0.19		1	0
12.08.2025 09:00	0.038	64.83	50.65	14.18	1.40	0.95	1.38	0.94	0.44		1	0
12.08.2025 10:00	0.038	64.96	50.59	14.37	1.41	0.98	1.38	0.96	0.42		1	0
12.08.2025 11:00	0.027	65.15	51.94	13.21	1.37	1.15	1.34	1.14	0.20		1	0
12.08.2025 12:00	0.027	65.31	51.13	14.18	1.38	1.17	1.36	1.15	0.21		1	0
12.08.2025 13:00	0.034	65.53	50.69	14.84	1.39	1.05	1.36	1.04	0.32		1	0
12.08.2025 14:00	0.028	65.33	51.20	14.13	1.38	1.17	1.35	1.16	0.19		1	0
12.08.2025 15:00	0.025	65.44	51.79	13.65	1.39	1.23	1.37	1.21	0.16		1	0
12.08.2025 16:00	0.028	65.74	51.68	14.06	1.39	1.18	1.36	1.17	0.19		1	0
12.08.2025 17:00	0.024	65.50	52.13	13.37	1.39	1.23	1.36	1.21	0.15		1	0
12.08.2025 18:00	0.029	65.05	51.70	13.35	1.40	1.16	1.37	1.14	0.23		1	0
12.08.2025 19:00	0.025	65.06	51.29	13.77	1.38	1.21	1.36	1.20	0.16		1	0
12.08.2025 20:00	0.027	65.06	51.41	13.65	1.38	1.17	1.35	1.15	0.20		1	0
12.08.2025 21:00	0.036	65.16	51.04	14.12	1.40	0.99	1.37	0.98	0.39		1	0
12.08.2025 22:00	0.036	65.22	49.70	15.52	1.38	1.00	1.36	0.99	0.37		1	0
12.08.2025 23:00	0.052	65.38	49.02	16.36	1.44	0.73	1.41	0.72	0.69		1	0
13.08.2025 00:00	0.050	65.44	47.18	18.26	1.46	0.82	1.43	0.81	0.62		1	0
ИТОГО:	1.211				56.39	45.67	55.32	45.10	10.22		49	0
СРЕДНИЕ:		64.11	49.08	15.03								

Время нормальной работы: 49 часов      Время отсутствия счета: 0 час.

Коды ошибок - U питание, T датчики температуры, V датчики расхода, E функциональные

Первый канал: Ошибок нет

Второй канал:

Представитель абонента: \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

Представитель обслуживающей организации: \_\_\_\_\_