

























	Время	Описание
	12.02.2020 14:34:17.064	Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.33.5 (сборка 33315)
	12.02.2020 14:34:17.064	Обрабатывается задание: Новый объект, ТВ7 #17055519, Становое
	12.02.2020 14:34:17.064	Используется порт опроса: IRZ MC52IWDT, канал связи: Сеть GSM
	12.02.2020 14:34:17.064	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IRZ_MC52IWDT.202
	12.02.2020 14:34:17.064	ТВ7: Используется протокол Modbus RTU
	12.02.2020 14:34:17.064	Установка соединения с удалённой стороной
	12.02.2020 14:34:17.454	Контроль установки/завершения связи: аппаратный
	12.02.2020 14:34:17.516	Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ)
	12.02.2020 14:34:17.937	Протокол обмена: Авто
	12.02.2020 14:34:18.904	Звоним на номер 89065927901 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
	12.02.2020 14:34:42.289	Соединение установлено на скорости 9600
	12.02.2020 14:34:42.648	Интервал циклического опроса текущих значений: 10000 сек.
	12.02.2020 14:34:42.648	----- ТВ7 #17055519, сетевой адрес: 0 -----
	12.02.2020 14:34:42.648	Коррекция времени устройства ТВ7 #17055519, сетевой адрес: 0 отключена
	12.02.2020 14:34:42.648	Чтение конфигурации устройства
	12.02.2020 14:34:44.613	Версия ПО: 1.0
	12.02.2020 14:34:44.613	Аппаратная версия: 3.0
	12.02.2020 14:34:44.613	ТВ7: Тип вычислителя: ТВ7 модель 04.1
	12.02.2020 14:34:44.613	Серийный номер: 17055519
	12.02.2020 14:34:47.140	ТВ7: Активная БД: 1
	12.02.2020 14:34:49.839	Расчётный день: 25
	12.02.2020 14:34:49.839	Расчётный час: 23
	12.02.2020 14:34:49.839	ТВ7: Единицы измерения теплоты: ГКал, давления: ат
	12.02.2020 14:34:52.070	ТВ7: Тепловой ввод 1. СИ=6, ФРТ=1, КТЗ=0
	12.02.2020 14:34:52.070	ТВ7: Тепловой ввод 2 не используется
	12.02.2020 14:34:55.580	ТВ7: Способ использования дополнительного импульсного входа: не используется.
	12.02.2020 14:34:55.580	Запрос даты и времени устройства
	12.02.2020 14:34:58.950	Дата и время по часам устройства: 12.02.2020 14:41:10
	12.02.2020 14:34:58.950	Часы устройства идут впереди системных на 00:06:11 (в формате чч:мм:сс)
	12.02.2020 14:34:58.950	Чтение текущих данных
	12.02.2020 14:35:06.797	Блок данных, переданный драйвером устройства, пуст
	12.02.2020 14:35:09.152	Считаны текущие интеграторы на 12.02.2020 14:41:20 по Теплоснабжение
	12.02.2020 14:35:19.401	----- ТВ7 #17055519, сетевой адрес: 0 -----
	12.02.2020 14:35:19.401	Коррекция времени устройства ТВ7 #17055519, сетевой адрес: 0 отключена
	12.02.2020 14:35:19.401	Чтение конфигурации устройства
	12.02.2020 14:35:21.601	Версия ПО: 1.0
	12.02.2020 14:35:21.601	Аппаратная версия: 3.0
	12.02.2020 14:35:21.601	ТВ7: Тип вычислителя: ТВ7 модель 04.1
	12.02.2020 14:35:21.601	Серийный номер: 17055519
	12.02.2020 14:35:23.754	ТВ7: Активная БД: 1
	12.02.2020 14:35:26.765	Расчётный день: 25
	12.02.2020 14:35:26.765	Расчётный час: 23
	12.02.2020 14:35:26.765	ТВ7: Единицы измерения теплоты: ГКал, давления: ат
	12.02.2020 14:35:30.041	ТВ7: Тепловой ввод 1. СИ=6, ФРТ=1, КТЗ=0

	Время	Описание
	12.02.2020 14:35:30.041	ТВ7: Тепловой ввод 2 не используется
	12.02.2020 14:35:32.911	ТВ7: Способ использования дополнительного импульсного входа: не используется.
	12.02.2020 14:35:32.911	Чтение текущих данных
	12.02.2020 14:35:41.205	Блок данных, переданный драйвером устройства, пуст
	12.02.2020 14:35:44.777	Считаны текущие интеграторы на 12.02.2020 14:35:44 по Теплоснабжение
	12.02.2020 14:35:54.933	----- ТВ7 #17055519, сетевой адрес: 0 -----
	12.02.2020 14:35:54.933	Коррекция времени устройства ТВ7 #17055519, сетевой адрес: 0 отключена
	12.02.2020 14:35:54.933	Чтение конфигурации устройства
	12.02.2020 14:35:56.930	Версия ПО: 1.0
	12.02.2020 14:35:56.930	Аппаратная версия: 3.0
	12.02.2020 14:35:56.930	ТВ7: Тип вычислителя: ТВ7 модель 04.1
	12.02.2020 14:35:56.930	Серийный номер: 17055519
	12.02.2020 14:35:58.864	ТВ7: Активная БД: 1
	12.02.2020 14:36:00.736	Расчётный день: 25
	12.02.2020 14:36:00.736	Расчётный час: 23
	12.02.2020 14:36:00.736	ТВ7: Единицы измерения теплоты: ГКал, давления: ат
	12.02.2020 14:36:02.795	ТВ7: Тепловой ввод 1. СИ=6, ФРТ=1, КТЗ=0
	12.02.2020 14:36:02.795	ТВ7: Тепловой ввод 2 не используется
	12.02.2020 14:36:04.277	Остановка опроса оператором admin (отображаемое имя Администратор).
	12.02.2020 14:36:05.759	Задание переведено в состояние "Останавливается"
	12.02.2020 14:36:06.321	Завершение опроса по команде оператора
	12.02.2020 14:36:08.832	Завершение соединения с удалённой стороной
	12.02.2020 14:36:10.158	Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
	12.02.2020 14:36:10.205	Задание остановлено.