

Направление КМР

за период с 14.04.2023 по 16.04.2023

	Отопление		ГВС		ХВС	Электроснабжение
	М, т	Q, ГКал	М, т	Q, ГКал	V, м3	кВт*час
Потребление по головным точкам учета	0,00	3140,77				
Потребление внутри группы	105,33	1786,75			22,42	
Небаланс	-105,33	1354,02				
% небаланса	-∞	43,11				

Головные объекты	Отопление		ГВС		ХВС	Электроснабжение
	М, т	Q, ГКал	М, т	Q, ГКал	V, м3	кВт*час
ТЭЦ КМР Покупное (Комсомольский)	0,00	3140,77				
Итого	0,00	3140,77				0,00

Объекты группы	Отопление		ГВС		ХВС	Электроснабжение
	М, т	Q, ГКал	М, т	Q, ГКал	V, м3	кВт*час
ЦТП, Онежская, 7	5,22	6,94				
ЦТП-117, ул. Тюляева, 7/4	165,99	135,15				
ЦТП-137, 2-я Заречная, 104/2	7,53	38,67				
ЦТП-119, Приозерная 9/1	-33,44	56,69				
ЦТП-119/1, Приозерная 4/1	10,04	105,30				
ЦТП-130, 30-ой Иркутской дивизии 13/3	-47,95	97,21				
ЦТП-121, Сормовская, 173/1	6,56	45,18				
ЦТП-120 Сормовская 177/2 (ТК-28)	-51,10	56,39				
ЦТП-128, Тюляева, 8/2	111,31	100,45				
ЦТП-129, Тюляева, 22/1	26,66	84,16				
ЦТП-118, Сормовская, 114/3	17,11	145,14				
ЦТП-126, Симферопольская, 42/2	-29,01	116,97				

Объекты группы	Отопление		ГВС		ХВС	Электроснабжение
	М, т	Q, ГКал	М, т	Q, ГКал	V, м3	кВт*час
ЦТП-127 Уральская, 115	-51,43	74,20				
ЦТП-131, Уральская,184 /3	13,00	123,21				
ЦТП-132, ул. Уральская, 202/1	32,67	92,88				
ЦТП-135, Сормовская,183/2	13,96	44,22				
ЦТП-133, Сормовская, 189/3	0,00	111,52				
ЦТП-134 ул. Сормовская, 203/1	-16,54	89,60				
ЦТП-136 Уральская, 158	-15,39	44,33				
ЦТП, Новая 9	-1,54	2,57				
ЦТП-123, Уральская,164/3						
ЦТП-138, Сормовская,9/3	31,08	54,67				
ЦТП-122, Тюляева, 31/1	2,78	63,02				
ЦТП-124, Уральская,156 стр.№2	-10,74	12,89				
ЦТП-125 Сормовская, 169/1	-81,44	85,40				
ИТП, Тюляева 15					22,42	
Итого	105,33	1786,75			22,42	