

Компактный теплосчетчик «Пульсар» (версия 4) Протокол M-Bus

- Месячные архивы имеют 24 показания(2 года) и соответствующей даты фиксации.
- Поддержка вторичной адресация по маске серийного номера, кода производителя и версии прибора при использовании сетевого адреса(253)
- Параметры подключения: 9600, 8N1

| Наименование | Единица измерения | Архивируемый | DIF(E) | VIF(E) |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| Энергия | Вт/ч | ✓ | 0x07 | 0x02 |
| Объём | м3 | ✓ | 0x07 | 0x10 |
| Мощность | Вт | - | 0x07 | 0x2A |
| Объёмный расход | м3/ч | - | 0x04 | 0x3B |
| Объёмный расход(по энергии) | м3/ч | - | 0x84(0x40) | 0x3B |
| Импульсный вход 1 | м3 | - | 0x87(0x40) | 0x10 |
| Импульсный вход 2 | м3 | - | 0x87(0x80, 0x40) | 0x10 |
| Импульсный вход 3 | м3 | - | 0x87(0xC0, 0x40) | 0x10 |
| Импульсный вход 4 | м3 | - | 0x87(0x80, 0x80, 0x40) | 0x10 |
| Температура, подача | С° | - | 0x00 | 0x59 |
| Температура, обратка | С° | - | 0x00 | 0x5D |
| Температура, перепад | К | - | 0x00 | 0x61 |
| Время работы | Час | - | 0x04 | 0x26 |
| Время работы с ошибками | Час | - | 0x34 | 0x26 |
| Текущая дата и время | - | - | 0x04 | 0x6D |
| Серийный номер | - | - | 0x0C | 0x78 |
| Флаг ошибок | - | - | 0x0A | 0xFD(0x17) |
| Первичный адрес | - | - | 0x0A | 0x7 |