Ведомость учета параметров потребления тепла

с 12.10.2020 по 15.10.2020

Потребитель: Потребитель для объекта Test

Адрес: Адрес объекта TEST

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = 1,440 т/сутки M1max = 1440,000 т/сутки
M2min = 1,440 т/сутки M2max = 1440,000 т/сутки

Прибор учета: СПТ944 № 12345 Тхв = 3,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
12.10.2020	21,5	22,1	0,000	0,000	0,000	1,1	0,9	-	-	0,000	0,00
13.10.2020	20,8	21,7	0,095	0,005	0,090	3,0	3,2	-	-	0,002	0,00
14.10.2020	59,6	45,2	28,344	8,895	19,449	6,2	3,5	-	-	1,282	17,71
15.10.2020	59,5	43,0	37,080	17,277	19,802	6,5	3,5	-	-	1,467	24,00
Итого	**40,4**	**33,0**	**65,518**	**26,177**	**39,341**	**4,2**	**2,8**	**-**	**-**	**2,751**	**41,71**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
12.10.2020 00:00	102530,567	86931,459	3620,454	22461,55
16.10.2020 00:00	102597,823	86958,356	3623,278	22504,26
	67,256	26,898	2,823	42,71

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **2,751** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **39,341** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: