

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.11.2024 по 23.11.2024

Потребитель: Рябинушка
Адрес: Договор №: от
Прибор учета: ТВ7М № 20-135350

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	T1-T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q	
23.11.2024 00	66,6	50,5	16,1	5,093	5,093	0,000	5,3	3,4	0,082	1,00
23.11.2024 01	66,4	49,9	16,5	5,068	5,068	0,000	5,3	3,3	0,084	1,00
23.11.2024 02	66,6	49,9	16,7	5,052	5,052	0,000	5,3	3,3	0,085	1,00
23.11.2024 03	64,3	49,2	15,1	5,054	5,054	0,000	5,3	3,4	0,077	1,00
23.11.2024 04	64,8	48,9	16,0	5,057	5,057	0,000	5,3	3,3	0,081	1,00
23.11.2024 05	65,3	49,0	16,3	5,060	5,060	0,000	5,3	3,4	0,083	1,00
23.11.2024 06	65,5	49,3	16,3	5,036	5,036	0,000	5,2	3,3	0,082	1,00
23.11.2024 07	65,4	49,2	16,2	4,998	4,998	0,000	5,1	3,2	0,081	1,00
23.11.2024 08	65,9	49,2	16,7	4,952	4,952	0,000	5,1	3,2	0,083	1,00
23.11.2024 09	66,0	49,3	16,7	4,914	4,914	0,000	5,0	3,1	0,082	1,00
23.11.2024 10	66,0	49,3	16,6	4,925	4,925	0,000	5,1	3,2	0,082	1,00
23.11.2024 11	65,4	49,2	16,2	4,928	4,928	0,000	5,1	3,2	0,080	1,00
23.11.2024 12	65,2	49,0	16,2	4,940	4,940	0,000	5,1	3,3	0,080	1,00
23.11.2024 13	65,7	49,1	16,6	4,945	4,945	0,000	5,1	3,3	0,082	1,00
23.11.2024 14	65,9	49,3	16,6	4,946	4,946	0,000	5,1	3,3	0,082	1,00
23.11.2024 15	66,0	49,4	16,6	4,955	4,955	0,000	5,2	3,3	0,082	1,00
23.11.2024 16	66,0	49,5	16,6	4,954	4,954	0,000	5,2	3,3	0,082	1,00
23.11.2024 17	66,1	49,5	16,6	4,950	4,950	0,000	5,1	3,3	0,082	1,00
23.11.2024 18	66,2	49,5	16,6	4,947	4,947	0,000	5,1	3,3	0,083	1,00
23.11.2024 19	66,2	49,5	16,7	4,939	4,939	0,000	5,1	3,3	0,083	1,00
23.11.2024 20	66,3	49,6	16,7	4,944	4,944	0,000	5,1	3,3	0,083	1,00
23.11.2024 21	66,4	49,6	16,8	4,932	4,932	0,000	5,1	3,3	0,083	1,00
23.11.2024 22	-	-		-	-	-	-	-	-	-
23.11.2024 23	-	-		119,495	119,495	0,000	-	-	1,972	24,00
Итого	65,8	49,4	15,1	229,087	229,087	0,000	5,2	3,3	3,777	46,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
23.11.2024 00:00	40026,258	38575,691	932,646	19776,00
24.11.2024 00:00	40145,753	38695,186	934,618	19800,00
	119,495	119,495	1,972	24,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: