ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за период с 01.07.15 по 22.07.15

Абонент ТСЖ Рассвет зима Договор №: 2304725

Адрес:

Прибор учета: ВКТ-5 Заводской номер: 1239 Ввод 1 Схема подключения: КС=

Тип расходомера:

Тхв= ºС Пределы измерений: G под max= 0,00 м3/ч G под min= 0,00 м3/ч

G обр max= 0,00 м3/ч G обр min= 0,00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС
	ºС	ºС	ºС	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
01.07.15 00	73.72	61.66	12.06	86.747	80.775	5.971	3.92	3.15	1.4134	24	0
02.07.15 00	72.96	61.32	11.64	86.818	80.998	5.819	3.94	3.17	1.3674	24	0
03.07.15 00	73.18	61.72	11.46	83.161	78.833	4.328	3.94	3.10	1.2112	23	1
04.07.15 00	73.66	61.92	11.74	92.120	87.771	4.349	3.94	3.02	1.3429	24	0
05.07.15 00	73.66	62.22	11.44	93.263	87.897	5.367	3.95	3.03	1.3941	24	0
06.07.15 00	73.62	62.86	10.76	94.297	89.569	4.728	3.98	3.03	1.3112	24	0
07.07.15 00	75.30	63.58	11.72	93.728	89.843	3.885	3.98	3.01	1.3412	24	0
08.07.15 00	75.04	63.68	11.36	97.803	94.241	3.562	4.07	3.03	1.3360	24	0
09.07.15 00	74.56	63.50	11.06	94.951	92.529	2.422	4.06	3.04	1.2053	24	0
10.07.15 00	75.56	64.58	10.98	97.331	94.799	2.532	4.10	3.05	1.2345	24	0
11.07.15 00	73.18	62.36	10.82	96.689	94.250	2.439	4.09	3.05	1.2023	24	0
12.07.15 00	71.90	60.18	11.72	93.577	88.772	4.805	3.93	2.99	1.3673	24	0
13.07.15 00	74.12	61.90	12.22	95.464	91.357	4.107	3.98	3.00	1.4152	24	0
14.07.15 00	74.66	62.86	11.80	98.658	95.184	3.474	4.10	3.04	1.3862	24	0
15.07.15 00	73.14	61.86	11.28	98.055	94.351	3.704	4.10	3.06	1.3390	24	0
16.07.15 00	73.04	61.30	11.74	96.105	91.827	4.277	4.02	3.04	1.3919	24	0
17.07.15 00	73.76	62.00	11.76	98.270	93.300	4.970	4.08	3.05	1.4670	24	0
18.07.15 00	73.40	61.72	11.68	99.116	93.535	5.580	4.08	3.05	1.5077	24	0
19.07.15 00	73.82	61.46	12.36	95.592	89.615	5.977	3.97	3.02	1.5405	24	0
20.07.15 00	73.56	61.44	12.12	94.230	89.754	4.477	3.97	3.03	1.4092	24	0
21.07.15 00	73.64	61.46	12.18	92.807	89.188	3.619	3.97	3.04	1.3459	24	0
22.07.15 00	73.46	61.26	12.20	92.710	89.396	3.314	3.98	3.05	1.3281	24	0
Итого:				2071.490	1977.783	93.707			29.8575	526	2
	73,77	62,13	11,64				4,00	3,05			

Показания интеграторов					
	M1	M2	Mг	Qo	ВНР
Дата	т	т	т	Гкал	ч
01.07.15 0:00	128733.697731	122203.274472	6530.42	322.91954	
23.07.15 0:00	130805.357283	124181.437832	6623.92	352.76647	
Итого:	2071.659551	1978.163360	93.50	29.84693	

Период нормальной работы: 526 ч

Период отсутствия счета тепл. энергии: 2 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации: