



02.01.2026 — 26.02.2026

Характеристики  
средств измерения:

M1min = т/сутки  
M2min = т/сутки  
M1max = т/сутки  
M2max = т/сутки  
Тхв = 5,0 °С

Договор № от ..

Прибор учета:  
ВКТ-9  
№ 5633  
Версия ПО 1.4

| Дата       | Температура (°С) |      | Масса (т) |        |          | Давление (ат) |     | Теплота (ГКал) |    |          | Время раб.(ч) |
|------------|------------------|------|-----------|--------|----------|---------------|-----|----------------|----|----------|---------------|
|            | T1               | T2   | M1        | M2     | Mп=M1-M2 | P1            | P2  | Q1             | Q2 | Qп=Q1-Q2 |               |
| 02.01.2026 | 66,3             | 41,2 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 03.01.2026 | 67,2             | 41,6 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 04.01.2026 | 68,3             | 42,0 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 05.01.2026 | 67,7             | 41,5 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 06.01.2026 | 65,5             | 40,9 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 07.01.2026 | 65,9             | 40,9 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 08.01.2026 | 67,6             | 41,4 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 09.01.2026 | 69,8             | 41,7 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 10.01.2026 | 71,0             | 42,8 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 11.01.2026 | 71,3             | 42,2 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 12.01.2026 | 74,6             | 43,6 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 13.01.2026 | 75,1             | 43,4 | 0,000     | 0,000  | 0,000    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,000    | 24,00         |
| 14.01.2026 | 77,2             | 43,4 | 28,608    | 28,413 | 0,195    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 0,967    | 24,00         |
| 15.01.2026 | 79,6             | 44,6 | 48,063    | 47,684 | 0,379    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,681    | 24,00         |
| 16.01.2026 | 82,5             | 45,1 | 47,885    | 47,525 | 0,360    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,791    | 24,00         |
| 17.01.2026 | 83,0             | 45,2 | 47,760    | 47,374 | 0,386    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,807    | 24,00         |
| 18.01.2026 | 83,1             | 45,1 | 47,769    | 47,382 | 0,388    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,817    | 24,00         |
| 19.01.2026 | 83,3             | 45,0 | 47,799    | 47,368 | 0,431    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,830    | 24,00         |
| 20.01.2026 | 82,3             | 44,5 | 47,892    | 47,484 | 0,409    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,811    | 24,00         |
| 21.01.2026 | 81,6             | 44,4 | 47,922    | 47,556 | 0,366    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,783    | 24,00         |
| 22.01.2026 | 80,5             | 43,7 | 47,631    | 47,261 | 0,369    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,755    | 24,00         |
| 23.01.2026 | 79,9             | 43,3 | 47,518    | 47,174 | 0,344    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,739    | 24,00         |
| 24.01.2026 | 81,1             | 44,2 | 47,704    | 47,387 | 0,318    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,760    | 24,00         |
| 25.01.2026 | 80,3             | 44,0 | 47,588    | 47,270 | 0,318    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,728    | 24,00         |
| 26.01.2026 | 80,7             | 44,2 | 47,812    | 47,461 | 0,351    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,746    | 24,00         |
| 27.01.2026 | 80,7             | 44,5 | 47,815    | 47,497 | 0,318    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,731    | 24,00         |
| 28.01.2026 | 80,2             | 44,2 | 47,899    | 47,570 | 0,329    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,726    | 24,00         |
| 29.01.2026 | 79,2             | 44,4 | 48,254    | 47,904 | 0,350    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,683    | 24,00         |
| 30.01.2026 | 78,0             | 44,4 | 48,412    | 48,066 | 0,346    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,627    | 24,00         |
| 31.01.2026 | 76,7             | 44,6 | 48,686    | 48,362 | 0,324    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,564    | 24,00         |
| 01.02.2026 | 77,8             | 45,7 | 48,681    | 48,356 | 0,325    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,563    | 24,00         |
| 02.02.2026 | 74,7             | 43,4 | 47,694    | 47,346 | 0,348    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,492    | 24,00         |
| 03.02.2026 | 74,9             | 42,8 | 47,626    | 47,321 | 0,306    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,531    | 24,00         |
| 04.02.2026 | 75,8             | 43,1 | 47,993    | 47,654 | 0,339    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,567    | 24,00         |
| 05.02.2026 | 75,8             | 43,5 | 48,053    | 47,729 | 0,324    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,553    | 24,00         |
| 06.02.2026 | 74,6             | 43,7 | 48,362    | 48,046 | 0,315    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,497    | 24,00         |
| 07.02.2026 | 74,0             | 44,1 | 48,323    | 47,998 | 0,325    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,448    | 24,00         |
| 08.02.2026 | 71,4             | 42,8 | 47,892    | 47,586 | 0,305    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,373    | 24,00         |
| 09.02.2026 | 69,6             | 41,9 | 48,112    | 47,759 | 0,353    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,333    | 24,00         |
| 10.02.2026 | 70,0             | 42,7 | 48,540    | 48,187 | 0,354    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,325    | 24,00         |
| 11.02.2026 | 68,0             | 42,1 | 48,687    | 48,317 | 0,370    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,260    | 24,00         |
| 12.02.2026 | 63,3             | 38,9 | 47,579    | 47,238 | 0,341    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,158    | 24,00         |
| 13.02.2026 | 63,4             | 38,3 | 47,019    | 46,740 | 0,279    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,181    | 24,00         |
| 14.02.2026 | 64,5             | 38,9 | 47,493    | 47,234 | 0,259    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,213    | 24,00         |
| 15.02.2026 | 64,9             | 39,5 | 47,806    | 47,526 | 0,280    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,211    | 24,00         |
| 16.02.2026 | 63,9             | 39,2 | 47,922    | 47,603 | 0,319    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,182    | 24,00         |
| 17.02.2026 | 64,9             | 40,0 | 48,160    | 47,853 | 0,306    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,201    | 24,00         |
| 18.02.2026 | 64,2             | 40,1 | 48,343    | 47,999 | 0,344    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,166    | 24,00         |
| 19.02.2026 | 65,9             | 40,7 | 48,027    | 47,719 | 0,308    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,210    | 24,00         |
| 20.02.2026 | 68,8             | 41,3 | 47,700    | 47,379 | 0,321    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,310    | 24,00         |
| 21.02.2026 | 70,7             | 41,7 | 47,359    | 47,041 | 0,318    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,373    | 24,00         |
| 22.02.2026 | 72,8             | 42,4 | 47,395    | 47,065 | 0,330    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,443    | 24,00         |
| 23.02.2026 | 71,7             | 41,4 | 47,394    | 47,062 | 0,332    | 5,1           | 5,1 | -              | -  | 1,435    | 24,00         |

| Дата         | Температура (°C) |             | Масса (т)     |               |              | Давление (ат) |            | Теплота (ГКал) |    |              | Время раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|----|--------------|---------------|
|              | T1               | T2          | M1            | M2            | Mп=M1-M2     | P1            | P2         | Q1             | Q2 | Qп=Q1-Q2     |               |
| 24.02.2026   | 73,4             | 41,7        | 47,337        | 46,945        | 0,392        | 5,1           | 5,1        | -              | -  | 1,499        | 24,00         |
| 25.02.2026   | 74,3             | 41,8        | 47,446        | 46,913        | 0,533        | 5,1           | 5,1        | -              | -  | 1,544        | 24,00         |
| 26.02.2026   | 74,8             | 41,7        | 47,054        | 46,691        | 0,362        | 5,1           | 5,1        | -              | -  | 1,557        | 24,00         |
| <b>Итого</b> | <b>74,8</b>      | <b>41,7</b> | <b>47,054</b> | <b>46,691</b> | <b>0,362</b> | <b>5,1</b>    | <b>5,1</b> |                |    | <b>1,557</b> | <b>24,00</b>  |

### Показания счетчиков

| Дата и время     | M1, т           | M2, т           | Q, ГКал       | Время раб., ч  |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 02.01.2026 00:00 | 88926,031       | 90419,172       | 2211,179      | 72055,33       |
| 27.02.2026 00:00 | 91013,047       | 92491,211       | 2277,353      | 73399,33       |
|                  | <b>2087,016</b> | <b>2072,039</b> | <b>66,174</b> | <b>1344,00</b> |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

**0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

**1,557** ГКал

Всего к оплате за потери воды (Mп)

**0,362** т



Ответственный за учет тепловой энергии:

**инженер Хардзеишвили А.А.**

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 28.02.2026 16:59:22