



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.02.2015 по 28.02.2015



Потребитель: УУ1 [Котельная]

Адрес: УР, с. Италмас

Договор №: Тепло [Котельная]

Характеристики средств измерения: M1min = 0,000 т/сутки M1max = 0,000 т/сутки
M2min = 0,000 т/сутки M2max = 0,000 т/сутки

Прибор учета: ТМК-Н130 № 828

Версия ПО: 02.04

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q	
01.02.2015	80,48	66,72	111,3	17976,0	-17864,7	9,6	2,2	1,584	24,00
02.02.2015	73,37	62,37	743,9	18287,2	-17543,3	9,4	2,1	10,634	24,00
03.02.2015	72,07	58,37	3070,9	18644,8	-15573,9	9,3	2,2	43,724	24,00
04.02.2015	73,06	58,86	4779,0	18689,5	-13910,5	9,4	2,2	69,093	24,00
05.02.2015	72,69	58,66	7675,1	18684,7	-11009,6	9,4	2,2	109,499	24,00
06.02.2015	80,87	63,45	9570,0	18439,7	-8869,6	9,6	2,2	157,719	24,00
07.02.2015	101,87	78,85	9345,6	18025,5	-8679,9	9,6	2,1	189,945	24,00
08.02.2015	99,39	73,92	3311,7	18073,9	-14762,1	9,5	2,0	56,100	24,00
09.02.2015	98,27	67,48	58,5	18377,1	-18318,6	9,4	2,0	1,049	24,00
10.02.2015	70,02	58,19	0,0	18819,4	-18819,4	9,4	2,2	0,000	24,00
11.02.2015	72,59	60,94	12,8	18450,1	-18437,3	9,4	2,1	0,187	24,00
12.02.2015	68,29	57,23	340,3	18797,2	-18456,9	9,2	2,2	4,235	24,00
13.02.2015	68,56	56,77	2017,5	18959,0	-16941,5	9,2	2,2	24,943	24,00
14.02.2015	77,78	63,06	2980,9	18370,4	-15389,5	9,6	2,2	44,670	24,00
15.02.2015	74,84	61,09	5203,9	18566,2	-13362,3	9,4	2,2	73,095	24,00
16.02.2015	85,75	67,86	7303,1	18100,5	-10797,5	9,6	2,2	122,000	24,00
17.02.2015	103,82	83,00	11623,7	17725,9	-6102,1	9,6	2,2	233,624	24,00
18.02.2015	103,61	77,76	3545,6	17814,2	-14268,6	9,4	2,0	64,665	24,00
19.02.2015	100,31	74,69	1106,2	17828,9	-16722,7	9,6	2,2	21,678	24,00
20.02.2015	104,90	73,54	5904,3	17900,2	-11995,8	9,3	2,0	118,739	24,00
21.02.2015	69,83	58,33	0,0	18811,3	-18811,3	9,3	2,2	0,000	24,00
22.02.2015	68,91	57,43	0,0	19029,3	-19029,3	9,3	2,3	0,000	24,00
23.02.2015	69,49	57,06	0,1	19085,3	-19085,2	9,2	2,3	0,001	24,00
24.02.2015	66,23	56,63	58,5	19143,3	-19084,9	9,2	2,3	0,631	24,00
25.02.2015	66,30	56,79	578,0	18911,3	-18333,3	9,3	2,3	6,325	24,00
26.02.2015	69,20	57,94	1458,1	19163,7	-17705,6	9,1	2,3	16,980	24,00
27.02.2015	70,43	58,55	1523,3	19011,4	-17488,1	9,2	2,3	18,539	24,00
28.02.2015	69,84	57,83	2346,2	18857,8	-16511,6	9,3	2,3	29,080	24,00
Итого	79,74	63,69	84668,4	518543,4	-433875,1	9,4	2,2	1418,74	672,0

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
01.02.2015 00:00	10468076,0	11774322,0	135670,14	22360,9
01.03.2015 00:00	10552745,0	12292866,0	137088,89	23032,9
	84669,0	518544,0	1418,75	672,0

Итого за отчетный период Q= **1418,740** Гкал

Представитель ООО "КомЭнерго"

Представитель Потребителя

/ /

/ /