



Параметры

Журнал опроса: п.Цемзаводской

За последние 7 дней  
 С начала месяца  
 За период:  
 с: 17.10.2016  
 по: 02.11.2016  
 Загружаемые архивы:  
 Суточный, Часовой, Текущи...  
 Только недостающие данные  
 Подключение:  
 GPRS (для сети устр-в)  
 Опрос через:  
 Любой доступный  
 Дополнительно

Точки учета

Выбрать все  
 ТК п.Цемзаводской - ТК п.Ц...

Время	Описание
02.11.2016 12:45:04.125	ВКТ-7: У параметра P1 TB1 есть нештатная ситуация
02.11.2016 12:45:04.125	ВКТ-7: Значение параметра P1_1Type = 2,75
02.11.2016 12:45:04.125	ВКТ-7: У параметра P2 TB1 есть нештатная ситуация
02.11.2016 12:45:04.125	ВКТ-7: Значение параметра P2_1Type = 7
02.11.2016 12:45:04.125	ВКТ-7: Значение параметра Qo TB1 вне диапазона
02.11.2016 12:45:04.125	ВКТ-7: Значение параметра Qo_1TypeP = -214748,3648
02.11.2016 12:45:04.125	ВКТ-7: У параметра VHP TB1 есть нештатная ситуация
02.11.2016 12:45:04.125	ВКТ-7: Значение параметра QntType_1HIP = 0
02.11.2016 12:45:04.125	Получено параметров: 0, по каналам: 14, по ячейкам: 0. Тип данных Часов
02.11.2016 12:45:04.125	Сохраняем данные по ТК п.Цемзаводской
02.11.2016 12:45:04.125	Канал #1 (Температура): 300 (bad) °C, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.125	Канал #2 (Температура): 1,58 °C, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.125	Канал #1 (Объемный расход): 38,38 м³, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #2 (Объемный расход): 0 м³, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #1 (Массовый расход): -2147483,648 (bad) т, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #2 (Массовый расход): -2147483,648 (bad) т, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #1 (Давление): 2,75 ат, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #2 (Давление): 7 ат, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #1 (Теплопотребление.): -214748,3648 (bad) ГКал, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #1 (Время наработки): 0 ч, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #2 (Время наработки): 0 ч, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #0 (Температура холодной воды.): 1 °C, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Канал #0 (Давление холодной воды.): 6 ат, множитель=1
02.11.2016 12:45:04.140	Считаны данные за 25.10.2016 17:00:00
02.11.2016 12:45:04.140	Отправляем данные в порт (15 байт)
02.11.2016 12:45:04.140	IP1: Отправлено 15 байт
02.11.2016 12:45:07.109	ВКТ-7: Установлена дата для чтения архивных данных: 25.10.2016 18:00:00
02.11.2016 12:45:07.109	Отправляем данные в порт (10 байт)
02.11.2016 12:45:07.109	IP1: Отправлено 10 байт

Редактирование точки учета ТК п.Цемзаводской - ТК п.Цемзаводской

**Расчет и хранение**  
Параметры расчета и хранения данных

[ТК п.Цемзаводской - ТК п.Цемзаводской \(летний режим\)](#)

**Общие**

- Точка учета
- Датчики
- Диагностика
- Отображаемые параметры
- Расчет и хранение**
- Отчеты

**Опрос**

- Устройство
- GPRS (для сети устр-в)
- Новое подключение
- Автоопрос
- Энергоснабжающая организация
- Договор

**Расчет архивов**

**Интеграторы:**

По потреблению

Интерполяция по имеющимся

**Часовой архив:**

Не рассчитывать

По профилю мощности

По интеграторам

**Суточный архив:**

Не рассчитывать

По часовому

По интеграторам

**Месячный архив:**

Не рассчитывать

По суточному

По интеграторам

Рассчитывать недостающие значения во всех архивах

Рассчитывать недостающие значения теплот Q1 и Q2

Режим осреднения: Среднее арифметическое

**Прочее**

Тип измеряемого давления: Избыточное