





















	Время	Описание
i	28.05.2021 15:36:26.676	Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.36.5 (сборка 33620)
i	28.05.2021 15:36:26.676	Обрабатывается задание: АО ЭР-Телеком Холдинг 49, СПТ963 #670, Звездная 1, 2 ввод
i	28.05.2021 15:36:26.676	Используется порт опроса: Барс-02, канал связи: GPRS
i	28.05.2021 15:36:26.676	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Барс-02(175).2021-
i	28.05.2021 15:36:26.676	Опрос ведётся через коммуникационный контроллер БАРС-02 (многопортовый), #030856 с идентификатором '030
i	28.05.2021 15:36:26.676	БАРС-02 (многопортовый): БАРС-02: Активация порта RS-485
i	28.05.2021 15:36:32.698	БАРС-02 (многопортовый): БАРС-02: Порт RS-485 успешно активирован
i	28.05.2021 15:36:32.698	----- СПТ963 #670, сетевой адрес: 1 -----
i	28.05.2021 15:36:32.698	Коррекция времени устройства СПТ963 #670, сетевой адрес: 1 отключена
i	28.05.2021 15:36:32.698	Чтение конфигурации устройства
i	28.05.2021 15:36:36.878	СПТ963: Номер прибора: 00670
i	28.05.2021 15:36:36.878	Дата и время по часам устройства: 28.05.2021 15:36:27
i	28.05.2021 15:36:36.878	Часы устройства отстают от системных на 00:00:09 (в формате чч:мм:сс)
i	28.05.2021 15:36:36.878	Версия ПО: 963v01.0.1.15
i	28.05.2021 15:36:36.878	СПТ963: Дата ввода в эксплуатацию: 2021-03-25 12:32:00
i	28.05.2021 15:36:36.878	Расчётный день: 22
i	28.05.2021 15:36:36.878	Расчётный час: 23
i	28.05.2021 15:36:36.878	СПТ963: Единицы измерения: тепловая энергия Гкал, тепловая мощность Гкал/ч, давление кгс/см <sup>2</sup> , перепад давл
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 1: ведётся учет, нет нештатных ситуаций.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 2: ведётся учет, нет нештатных ситуаций.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 3: ведётся учет, нет нештатных ситуаций.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 4: ведётся учет, нет нештатных ситуаций.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 5: ведётся учет, нет нештатных ситуаций.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 6: ведётся учет, есть нештатные ситуации.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 7: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 8: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 9: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 10: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 11: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 12: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 13: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 14: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 15: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние канала 16: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние системы 1: ведётся учет, нет нештатных ситуаций.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние системы 2: ведётся учет, есть нештатные ситуации.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние системы 3: ведётся учет, нет нештатных ситуаций.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние системы 4: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние системы 5: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние системы 6: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние системы 7: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние системы 8: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	СПТ963: Состояние системного канала: не обслуживается.
i	28.05.2021 15:36:39.749	Чтение СУТОЧНОГО архива

	Время	Описание
	28.05.2021 15:36:39.749	Чтение заголовка архива
	28.05.2021 15:37:10.512	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:37:44.161	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:38:18.887	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:38:52.988	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:39:26.669	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:39:59.710	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:40:32.672	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:41:05.900	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:41:39.206	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:42:13.277	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:42:47.176	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:43:20.107	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:43:52.898	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:44:26.969	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:44:59.947	Ответ не получен (таймаут 26000мс)
	28.05.2021 15:44:59.947	Ошибка опроса устройства СПТ963 #670. Запрос не обработан после 15 попыток.
	28.05.2021 15:44:59.963	Нет архивных данных для сохранения по АО ЭР-Телеком Холдинг 49 - Звездная 1, 2 ввод.
	28.05.2021 15:44:59.963	Опрос завершен. Исчерпано максимальное количество повторов запроса при ошибке.
	28.05.2021 15:44:59.994	Задание остановлено.