




	Время	Описание
	11.08.2016 20:29:36.234	Обрабатывается задание: Разное1, ВКТ-7, #161397, Сеть GSM, 89115650115
	11.08.2016 20:29:36.234	Используется порт опроса: GSM модем, канал связи: Сеть GSM
	11.08.2016 20:29:36.234	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LERS\Log\
	11.08.2016 20:29:36.234	Установка соединения с удалённой стороной
	11.08.2016 20:29:36.390	Контроль установки/завершения связи: аппаратный
	11.08.2016 20:29:36.390	Инициализация диспетчерского модема (модель Стандартный GSM-модем)
	11.08.2016 20:29:36.484	Протокол обмена: определяется модемом
	11.08.2016 20:29:36.484	Звоним на номер 89115650115 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
	11.08.2016 20:29:58.656	Соединение установлено на скорости 9600
	11.08.2016 20:29:58.765	----- ВКТ-7 #161397, сетевой адрес: 1 -----
	11.08.2016 20:29:58.765	Открытие сеанса связи с устройством 161397
	11.08.2016 20:30:07.031	ВКТ-7: Модель ВКТ-7-02
	11.08.2016 20:30:07.031	Версия ПО: 2.7
	11.08.2016 20:30:07.031	ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 1
	11.08.2016 20:30:07.031	ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 161397
	11.08.2016 20:30:07.031	Расчётный день: 28
	11.08.2016 20:30:07.031	Считанный расчётный день (28) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
	11.08.2016 20:30:07.031	ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 3; Назначение ТРЗ (ТЗ): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
	11.08.2016 20:30:07.046	ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 3; Назначение ТРЗ (ТЗ): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
	11.08.2016 20:30:07.046	Чтение конфигурации устройства
	11.08.2016 20:30:13.937	ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): °C
	11.08.2016 20:30:13.937	ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): м3/ч
	11.08.2016 20:30:13.937	ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): м3
	11.08.2016 20:30:13.937	ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): т
	11.08.2016 20:30:13.937	ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): кг/см2
	11.08.2016 20:30:13.937	ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): Гкал
	11.08.2016 20:30:13.937	ВКТ-7: ед. измерения по ВНР (Время нормальной работы): ч
	11.08.2016 20:30:13.937	ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: м3
	11.08.2016 20:30:19.578	ВКТ-7: Активная база данных: БД1
	11.08.2016 20:30:23.031	Запрос даты и времени устройства
	11.08.2016 20:30:24.640	Дата и время по часам устройства: 11.08.2016 20:22:11
	11.08.2016 20:30:24.640	Часы устройства отстают от системных на 00:08:13 (в формате чч:мм:сс)
	11.08.2016 20:30:24.640	Чтение СУТОЧНОГО архива
	11.08.2016 20:30:24.640	Чтение заголовка архива
	11.08.2016 20:30:26.281	ВКТ-7: Дата начала часового архива: 29.06.2016 17:00:00, дата начала суточного архива: None, текущая дата: 29.
	11.08.2016 20:30:26.281	Начальная дата в архиве: 29.06.2016 23:00:00, конечная дата: 11.08.2016 20:00:00
	11.08.2016 20:30:26.281	Чтение данных за интервал 11.07.2016 00:00:00 - 10.08.2016 00:00:00
	11.08.2016 20:30:33.812	Ответ не получен (таймаут 2900мс)
	11.08.2016 20:30:38.734	Ответ не получен (таймаут 2900мс)
	11.08.2016 20:30:43.640	Ответ не получен (таймаут 2900мс)
	11.08.2016 20:30:48.546	Ответ не получен (таймаут 2900мс)
	11.08.2016 20:30:53.468	Ответ не получен (таймаут 2900мс)
	11.08.2016 20:31:02.687	ВКТ-7: Заархивированная база данных: БД1
	11.08.2016 20:31:06.203	Считаны данные за 11.07.2016 00:00:00
	11.08.2016 20:31:11.265	Считаны данные за 12.07.2016 00:00:00
	11.08.2016 20:31:16.359	Считаны данные за 13.07.2016 00:00:00





	Время	Описание
	11.08.2016 20:33:39.609	Сохранение архива ошибок устройства...
	11.08.2016 20:33:39.640	Сохранение данных завершено.
	11.08.2016 20:33:39.656	Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.