

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 26.02.2023 по 25.03.2023

Потребитель:  
Адрес: 1 пер. Пархоменко, 30  
Договор:

Тип прибора: ТСРВ-043  
Номер прибора: 1600648

Наименьший расход теплоносителя Gmin:  
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Давление (МПа)		Объем (м3)			Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)	События
	T1	T2	ΔT	M1	M2	ΔM	P1	P2	V1	V2	ΔV			
26.02.23	80,94	44,44	36,50	89,409	84,085	89,409	0,5	0,4	92,044	86,564	5,480	3,263	24,00	-
27.02.23	79,68	46,64	33,04	94,069	88,550	94,069	0,5	0,4	96,762	91,085	5,677	3,109	24,00	-
28.02.23	79,22	46,69	32,53	94,221	88,898	94,221	0,5	0,4	96,891	91,417	5,474	3,065	24,00	-
01.03.23	77,12	46,29	30,83	95,643	90,258	95,644	0,5	0,4	98,225	92,694	5,531	2,948	24,00	-
02.03.23	76,24	45,27	30,97	93,829	88,624	93,828	0,5	0,4	96,308	90,966	5,342	2,897	24,00	-
03.03.23	75,66	44,53	31,13	86,653	81,594	86,653	0,5	0,4	88,909	83,718	5,191	2,698	24,00	-
04.03.23	76,91	42,76	34,15	84,078	79,232	84,078	0,5	0,4	86,333	81,356	4,977	2,875	24,00	-
05.03.23	77,47	42,92	34,55	86,390	81,417	86,390	0,5	0,4	88,738	83,631	5,107	2,983	24,00	-
06.03.23	77,86	43,79	34,07	87,105	82,022	87,105	0,5	0,4	89,494	84,272	5,222	2,967	24,00	-
07.03.23	76,51	44,29	32,22	87,794	82,764	87,794	0,5	0,4	90,126	84,962	5,164	2,826	23,98	min
08.03.23	76,11	43,60	32,51	86,983	82,037	86,983	0,5	0,4	89,271	84,194	5,077	2,824	24,00	-
09.03.23	79,55	44,64	34,91	85,326	80,342	85,326	0,5	0,4	87,760	82,635	5,125	2,977	24,00	-
10.03.23	79,04	45,17	33,87	88,336	83,291	88,336	0,5	0,4	90,827	85,639	5,188	2,992	24,00	-
11.03.23	77,51	44,94	32,57	88,084	82,970	88,084	0,5	0,4	90,479	85,226	5,253	2,870	24,00	-
12.03.23	76,29	43,04	33,25	87,897	82,980	87,898	0,5	0,4	90,222	85,174	5,048	2,917	24,00	-
13.03.23	79,22	44,66	34,56	87,896	82,862	87,895	0,5	0,4	90,384	85,209	5,175	3,037	24,00	-
14.03.23	79,57	46,91	32,66	94,859	89,395	94,859	0,5	0,4	97,566	91,946	5,620	3,090	24,00	-
15.03.23	76,21	44,54	31,67	91,332	86,254	91,332	0,5	0,4	93,741	88,528	5,213	2,886	24,00	-
16.03.23	74,95	43,35	31,60	86,867	82,163	86,867	0,5	0,4	89,088	84,265	4,823	2,746	24,00	-
17.03.23	75,54	44,00	31,54	88,336	83,326	88,337	0,5	0,4	90,629	85,488	5,141	2,789	24,00	-
18.03.23	75,79	44,78	31,01	88,406	83,503	88,405	0,5	0,4	90,712	85,682	5,030	2,742	24,00	-
19.03.23	78,23	44,51	33,72	88,439	83,330	88,439	0,5	0,4	90,885	85,635	5,250	2,973	24,00	-
20.03.23	81,57	44,96	36,61	87,164	82,026	87,165	0,5	0,4	89,768	84,476	5,292	3,195	24,00	-
21.03.23	80,73	45,71	35,02	88,750	83,720	88,749	0,5	0,4	91,351	86,174	5,177	3,109	24,00	-
<b>Итого</b>	<b>77,83</b>	<b>44,68</b>	<b>33,15</b>	<b>2137,866</b>	<b>2015,643</b>	<b>2137,866</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>2196,513</b>	<b>2070,936</b>	<b>125,577</b>	<b>70,778</b>	<b>575,98</b>	

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.23	142769,760	136927,502	147147,943	141117,747	4277,396	48029,78
25.02.23	140631,894	134911,859	144951,430	139046,811	4206,618	47453,78

Теплоснабжение:

Т отч. период	Траб. штатн	Tmin	Tmax	Tdt	Тф	Тэп
576,00	575,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Теплоснабжение:

**Расшифровка НС:**

min расход < мин  
max расход > макс  
dt t1-t2 < мин  
ф функционал. отказ  
эп электропитание

Q отч. период	Q раб. штатн + Qmin + Qmax	Q dt	Qф	Qэп
70,778	70,778	0.000	0.000	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии:  
Представитель обслуживающей организации: