Ведомость учета отпуска тепловой энергии в водяной системе теплоснабжения (ЦТП, ИТП)

в период с « 16 » октября 2014г. по « 3 » декабря 2014г.

Абонент:	Карла Маркса 35	Тип прибора :	ТСРВ-024М плюс	Схема А42-00
Потребитель:	ООО "УКОР"	Номер прибора :	1207673	Wтс = M1*(h1-h2)
Договор №:	911625	Теплосистема :	ИТП	

	Энергия, Гкал	Масса М, т		Температура, °С			Давление, МПа		Время, ч		Код НС
Дата	Qтс	M1	M2	t1	t2	Δt	P1	P2	Тн	Тнс	
16.10.2014	1,7987	48,843	49,418	75,02	37,98	37,04	0,507	0,428	24,00	0,00	---
17.10.2014	1,9784	48,345	48,970	78,88	38,00	40,88	0,512	0,433	24,00	0,00	---
18.10.2014	2,2985	57,690	58,378	83,92	44,07	39,85	0,529	0,419	24,00	0,00	---
19.10.2014	2,3781	56,240	56,946	87,31	44,94	42,37	0,522	0,416	24,00	0,00	---
20.10.2014	2,4309	55,417	56,101	88,77	44,91	43,86	0,531	0,427	24,00	0,00	---
21.10.2014	2,5727	58,509	59,210	90,77	46,86	43,91	0,537	0,421	24,00	0,00	---
22.10.2014	2,4962	55,815	56,494	91,16	46,38	44,78	0,530	0,425	24,00	0,00	---
23.10.2014	2,6431	55,912	56,573	93,81	46,63	47,18	0,536	0,430	24,00	0,00	---
24.10.2014	2,6819	56,853	57,478	94,25	47,13	47,12	0,539	0,430	24,00	0,00	---
25.10.2014	2,6162	57,368	57,965	93,48	47,93	45,55	0,535	0,424	24,00	0,00	---
26.10.2014	2,5774	58,009	58,601	91,75	47,37	44,38	0,548	0,435	24,00	0,00	---
27.10.2014	2,4050	57,342	57,908	87,76	45,81	41,95	0,533	0,423	24,00	0,00	---
28.10.2014	2,1765	60,178	60,691	79,85	43,66	36,19	0,528	0,407	24,00	0,00	---
29.10.2014	1,9495	59,839	60,331	74,82	42,24	32,58	0,523	0,404	24,00	0,00	---
30.10.2014	1,9911	60,143	60,648	75,21	42,08	33,13	0,530	0,410	24,00	0,00	---
31.10.2014	1,9870	58,352	58,874	74,68	40,60	34,08	0,517	0,404	24,00	0,00	---
01.11.2014	1,9642	56,664	57,193	76,50	41,84	34,66	0,523	0,417	24,00	0,00	---
02.11.2014	2,0414	56,352	56,891	79,09	42,84	36,25	0,526	0,420	24,00	0,00	---
03.11.2014	2,0952	56,849	57,370	80,72	43,86	36,86	0,529	0,421	24,00	0,00	---
04.11.2014	2,0476	56,613	57,100	77,30	41,09	36,21	0,528	0,422	24,00	0,00	---
05.11.2014	2,0878	58,542	59,006	77,22	41,55	35,67	0,532	0,418	24,00	0,00	---
06.11.2014	2,0728	62,767	63,234	75,82	42,80	33,02	0,544	0,413	24,00	0,00	---
07.11.2014	2,0615	56,678	57,181	78,11	41,50	36,61	0,522	0,416	24,00	0,00	---
08.11.2014	2,0268	53,601	54,087	78,84	40,99	37,85	0,520	0,424	24,00	0,00	---
09.11.2014	2,1367	55,527	55,982	78,54	40,07	38,47	0,526	0,423	24,00	0,00	---
10.11.2014	2,0193	56,273	56,669	76,56	40,63	35,93	0,520	0,416	24,00	0,00	---
11.11.2014	1,9353	55,490	55,856	74,87	39,93	34,94	0,523	0,422	24,00	0,00	---
12.11.2014	1,9399	55,687	56,043	75,08	40,23	34,85	0,523	0,421	24,00	0,00	---
13.11.2014	1,9956	56,471	56,831	76,72	41,35	35,37	0,527	0,421	24,00	0,00	---
14.11.2014	2,1562	56,375	56,750	79,84	41,58	38,26	0,533	0,427	24,00	0,00	---
15.11.2014	2,3929	57,311	57,739	87,37	45,67	41,70	0,521	0,411	24,00	0,00	---
16.11.2014	2,7251	60,599	61,165	91,76	46,80	44,96	0,521	0,398	24,00	0,00	---
17.11.2014	2,6357	60,538	61,092	91,19	47,68	43,51	0,523	0,400	24,00	0,00	---
18.11.2014	2,6170	61,280	61,716	90,81	48,16	42,65	0,523	0,398	24,00	0,00	---
19.11.2014	2,3917	60,784	61,171	86,29	46,93	39,36	0,527	0,404	24,00	0,00	---
20.11.2014	2,2714	57,695	58,060	81,90	42,51	39,39	0,512	0,401	24,00	0,00	---
21.11.2014	2,2820	59,595	59,991	81,67	43,40	38,27	0,528	0,410	24,00	0,00	---
22.11.2014	2,4250	59,483	59,907	85,74	44,96	40,78	0,529	0,411	24,00	0,00	---
23.11.2014	2,6621	59,000	59,432	92,86	47,62	45,24	0,528	0,411	24,00	0,00	---
				Средние значения							
Итого:	**87,9644**	**2235,029**	**2255,054**	**82,98**	**43,60**	**39,38**	**0,527**	**0,417**	**936,00**	**0.00**	
					Время работы Топ / Отключение				**936,00**		

	норма	G < min	G > max	Отказ ДТ	Δt < min	Пит/Нал	Итого
Тн, ч	**936,00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	**936,00**
Qрасч		**НС №2**	**НС №1**	**НС №5(11)**	**НС №26**	**НС №0,N**	

Показания интеграторов:

Дата	Wтс, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Тн, ч	Тнс, ч
15.10.2014	518,869	16763,083	16621,901	16280,836	16432,851	7447,983	3985,017

Отчет принят «____» _____ 20___ г. _____ / _____ /

Подпись представителя потребителя

Подпись представителя теплоснабжающей организации

ВЗЛЕТ СП
РЕАЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Дата и время формирования: 03.12.2014 9:43:26

Ведомость учета расхода тепловой энергии в системе ГВС

в период с « 16 » октября 2014г. по « 3 » декабря 2014г.

Абонент: Карла Маркса 35 Тип прибора : ТСРВ-024М плюс

Потребитель: ООО "УКОР" Номер прибора : 1207673

Договор №: 911625 Теплосистема : ИТП

	Энергия, Гкал	Объем, м3	Температура, °С		Время, ч		Код НС
Дата	Qгвс	Под., V	tхв	tгвс	Тн	Тнс	
16.10.2014	0,5172	7,842	0,00	67,85	24,00	0,00	--
17.10.2014	0,5923	8,582	0,00	72,07	24,00	0,00	--
18.10.2014	0,5163	6,874	0,00	77,51	24,00	0,00	--
19.10.2014	0,5325	6,838	0,00	79,44	24,00	0,00	--
20.10.2014	0,5895	7,509	0,00	81,80	24,00	0,00	--
21.10.2014	0,5335	6,490	0,00	84,30	24,00	0,00	--
22.10.2014	0,5120	6,245	0,00	84,93	24,00	0,00	--
23.10.2014	0,5832	7,097	0,00	86,51	24,00	0,00	--
24.10.2014	0,6000	7,092	0,00	87,70	24,00	0,00	--
25.10.2014	0,5053	6,015	0,00	87,41	24,00	0,00	--
26.10.2014	0,5432	6,719	0,00	83,83	24,00	0,00	--
27.10.2014	0,5246	6,742	0,00	81,30	24,00	0,00	--
28.10.2014	0,5501	7,824	0,00	72,71	24,00	0,00	--
29.10.2014	0,4499	6,635	0,00	69,77	24,00	0,00	--
30.10.2014	0,5152	7,606	0,00	70,20	24,00	0,00	--
31.10.2014	0,5814	8,815	0,00	68,30	24,00	0,00	--
01.11.2014	0,4772	6,903	0,00	70,77	24,00	0,00	--
02.11.2014	0,4373	6,132	0,00	73,21	24,00	0,00	--
03.11.2014	0,4176	5,815	0,00	73,55	24,00	0,00	--
04.11.2014	0,5342	7,846	0,00	70,32	24,00	0,00	--
05.11.2014	0,5642	8,299	0,00	71,40	24,00	0,00	--
06.11.2014	0,5065	7,735	0,00	69,23	24,00	0,00	--
07.11.2014	0,5061	7,415	0,00	71,64	24,00	0,00	--
08.11.2014	0,4547	6,473	0,00	71,70	24,00	0,00	--
09.11.2014	0,6200	9,051	0,00	71,98	24,00	0,00	--
10.11.2014	0,5244	7,868	0,00	70,13	24,00	0,00	--
11.11.2014	0,4957	7,519	0,00	68,70	24,00	0,00	--
12.11.2014	0,4943	7,404	0,00	68,75	24,00	0,00	--
13.11.2014	0,4956	7,210	0,00	71,05	24,00	0,00	--
14.11.2014	0,5491	7,725	0,00	72,69	24,00	0,00	--
15.11.2014	0,4662	5,918	0,00	80,22	24,00	0,00	--
16.11.2014	0,6836	8,511	0,00	83,80	24,00	0,00	--
17.11.2014	0,5475	6,655	0,00	84,68	24,00	0,00	--
18.11.2014	0,5242	6,434	0,00	83,53	24,00	0,00	--
19.11.2014	0,4663	5,998	0,00	80,15	24,00	0,00	--
20.11.2014	0,6338	8,867	0,00	74,28	24,00	0,00	--
21.11.2014	0,5735	7,872	0,00	74,47	24,00	0,00	--
22.11.2014	0,5885	7,885	0,00	77,79	24,00	0,00	--
23.11.2014	0,5691	6,899	0,00	85,35	24,00	0,00	--
			Средние значения				
Итого:	**20,776**	**283,361**	**0,00**	**76,28**	**936,00**	**0,00**	
		Время работы теплосчетчика			**Топ = 936,00**		

	норма	G > max	Отказ ДТ	Пит/Нал	Итого
Тн, ч	**936,00**	0.00	0.00	0,00	**936,00**
Qрасч		**НС №1**	**НС №5(11)**	**НС №0,N**	

Показания интеграторов:

Дата	Wтс, Гкал	V1, м3	M1, т	Тн, ч	Тнс, ч
15.10.2014	108,379	2238,587	2205,150	8050,683	3382,317

Отчет принят «____» _____ 20___ г. _____ / _____ /

Подпись представителя потребителя Подпись представителя теплоснабжающей организации

ВЗЛЕТ СП
РЕАЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Дата и время формирования: 03.12.2014 9:43:26

Ведомость учета расхода холодной воды
в период с « 16 » октября 2014г. по « 3 » декабря 2014г.

Абонент:	Карла Маркса 35	Тип прибора :	ТСРВ-024М плюс
Потребитель:	ООО "УКОР"	Номер прибора :	1207673
Договор №:	911625	Теплосистема :	ИТП

Отпуск ХВ	Объем, м3	Темп. ХВ, °С	Давл, МПа	Время, ч		Код НС
Дата	Под., V	tхв	Рхв	Тн	Тнс	
16.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
17.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
18.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
19.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
20.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
21.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
22.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
23.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
24.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
25.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
26.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
27.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
28.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
29.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
30.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
31.10.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
01.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
02.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
03.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
04.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
05.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
06.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
07.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
08.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
09.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
10.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
11.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
12.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
13.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
14.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
15.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
16.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
17.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
18.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
19.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
20.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
21.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
22.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
23.11.2014	0,000	0,00	0,600	24,00	0,00	--
		Средние значения:				
Итого:	**0,000**	**0,00**	**0,600**	**936,00**	**0,00**	
	Время работы теплосчетчика			**Топ = 936,00**		

	норма	G > max	Пит/Нал	Итого
Тн, ч	**936,00**	0.00	0,00	**936,00**
Qрасч		**НС №1**	**НС №0,N**	

Показания интеграторов:

Дата	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Тн, ч	Тнс, ч
15.10.2014	0.000	0.000	0.000	8050,683	3382,300

Отчет принят «____» _____ 20___ г. _____ / _____ /

Подпись представителя потребителя

Подпись представителя теплоснабжающей организации

ВЗЛЕТ СП
РЕАЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Дата и время формирования: 03.12.2014 9:43:26