



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 05.11.2015 по 11.11.2015



Потребитель: УЖК

Адрес: 11Гв.Армии 6-4уз.гор.вода

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 235252

Тхв = 5,0 °С

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
05.11.2015	65,1	46,1	57,600	36,810	20,790	8,3	7,5	3,462	1,508	1,954	24,00
06.11.2015	64,8	43,5	51,000	29,420	21,580	8,3	7,5	3,049	1,132	1,917	24,00
07.11.2015	65,8	45,2	51,560	30,740	20,820	8,3	7,5	3,137	1,235	1,902	24,00
08.11.2015	63,6	44,7	56,050	30,480	25,570	8,3	7,5	3,283	1,207	2,076	24,00
09.11.2015	65,5	45,8	54,430	34,060	20,370	8,3	7,5	3,295	1,391	1,904	24,00
10.11.2015	69,9	47,8	53,680	34,330	19,350	8,3	7,5	3,485	1,469	2,016	24,00
11.11.2015	70,5	49,3	56,150	36,940	19,210	8,3	7,5	3,677	1,634	2,043	24,00
Итого	66,5	46,0	380,470	232,780	147,690	8,3	7,5	23,389	9,577	13,812	168,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** Гкал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **13,812** Гкал

Всего к оплате за горячую воду Mп = **147,690** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: