



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 02.08.2013 по 06.08.2013



Потребитель:

Адрес: Вокзальная 1

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = 0,000 т/сутки M1max = 0,000 т/сутки
M2min = 0,000 т/сутки M2max = 0,000 т/сутки

Прибор учета: ВКТ-5 № 3 Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
02.08.13	63,0	59,3	146,537	131,090	15,447	7,5	5,0	0,596	0,619	1,215	24,00
03.08.13	63,1	59,3	146,736	130,703	16,033	7,5	5,0	0,617	0,621	1,238	24,00
04.08.13	63,0	59,2	146,461	130,603	15,858	7,4	5,0	0,614	0,622	1,236	24,00
05.08.13	62,7	58,9	146,165	130,361	15,804	7,4	5,0	0,596	0,618	1,214	24,00
06.08.13	63,3	59,6	151,570	135,568	16,002	7,5	5,0	0,614	0,630	1,243	24,00
Итого	63,0	59,3	737,469	658,325	79,143	7,5	5,0	3,037	3,110	6,146	120,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** Гкал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **6,146** Гкал

Всего к оплате за горячую воду Mп = **79,143** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: