

ЛЭРС УЧЕТ. Новые нештатные ситуации с 22.12.2015 7:30:00 (всего 91)

Яндекс.Почта

23 декабря 2015 года в 7:30

От кого: «ЛЭРС Учет (УКУТ-Сервер)» <ukutservislers@mail.ru>**Кому:** «User» <sandrolukin@yandex.ru>

Новые нештатные ситуации, обнаруженные с 22.12.2015 7:30:00 (всего 91)

Дата	Объект	Описание
21.12.15	Соболева, 21/1 - ИТП №1 Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 4°C, T1=70°C, T1расч=74°C, Tнв=-12°C.
21.12.15	Соболева, 21/1	Нарушен баланс масс: ИТП1 = 2,3%, порог 2,0%
22.12.15	ЗАГС Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Свердловской области - ГВС	V1 < V1min, V1=0,000м3/ч, V1min=0,060м3/ч
22.12.15	8 марта, 190	Нарушен баланс масс: ИТП4 = 2,3%, порог 2,0%
22.12.15	Рассветная, 9А	Нарушен баланс масс: баланс = -2,2%, порог 2,0%
22.12.15	Блюхера, 45	Нарушен баланс масс: ИТП2 = -2,3%, порог 2,0%
21.12.15	Блюхера, 45 - ИТП №2 Летняя ГВС	M1час (0,000т/ч) < M1раб= [0,010..5,000]т/ч
22.12.15	Вилонова, 24 - Летняя ГВС	V1 < V1min, V1=0,000м3/ч, V1min=0,400м3/ч
22.12.15	Ткачей, 6 - Летняя ГВС	V1 < V1min, V1=0,000м3/ч, V1min=0,250м3/ч
22.12.15	Орденосцев, 10 - Летняя ГВС	Водоразбор в 4,7 раза > обычного (3,75т вместо 0,80т)
22.12.15	Красноармейская, 43 - Летняя ГВС	V1 < V1min, V1=0,000м3/ч, V1min=0,180м3/ч
22.12.15	Красноармейская, 43 - Летняя ГВС	M1час (0,000т/ч) < M1раб= [0,010..0,500]т/ч
22.12.15	Техническая, 14/2 - ГВС	Утечка воды от 0,02 до 0,73т/ч
22.12.15	Юлиуса Фучика, 5 - ИТП №1 Теплоснабжение	Время раб. за сут. = 23:57:56
22.12.15	Юлиуса Фучика, 5	Нарушен баланс масс: ИТП1 = -2,0%, порог 2,0%

21.12.15 Юлиуса Фучика, 5 - ИТП №2 Летняя ГВС	$V1 < V1_{\min}$, $V1=0,000\text{м}^3/\text{ч}$, $V1_{\min}=0,250\text{м}^3/\text{ч}$
22.12.15 Орденосцев, 4 - Теплоснабжение	$dM < 0$, $dM=-0,58\text{т}$
22.12.15 Орденосцев, 4 - Теплоснабжение	Время раб. за сут. = 23:58:15
22.12.15 Михеева, 8	Нарушен баланс масс: основной = -2,0%, порог 2,0%
22.12.15 г. Ревда, Карла Либкнехта, 68а - Теплоснабжение	Время раб. за сут. = 23:50:39
22.12.15 г. Ревда, Карла Либкнехта, 68а - ХВС	Время раб. за сут. = 23:50:39
22.12.15 Красноармейская, 78	Нарушен баланс масс: масса = 5,6%, порог 3,0%
22.12.15 Учителей, 18	Нарушен баланс масс: ИТП = -2,4%, порог 2,0%
22.12.15 Высоцкого, 18д	Нарушен баланс масс: ИТП1 = -2,1%, порог 2,0%
22.12.15 Бисертская, 16/4 - Теплоснабжение	Время раб. за сут. = 23:58:58
22.12.15 Жукова, 10	Нарушен баланс масс: ИТП1 = -2,4%, порог 2,0%
22.12.15 Орденосцев, 8 - Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 13°C, $T1=87^\circ\text{C}$, $T1_{\text{расч}}=100^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15 Орденосцев, 6 - Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 12°C, $T1=88^\circ\text{C}$, $T1_{\text{расч}}=100^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15 Вилонова, 8 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 11°C, $T2=64^\circ\text{C}$, $T2_{\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15 Калинина, 22 - ИТП №1 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 9°C, $T2=62^\circ\text{C}$, $T2_{\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15 Калинина, 22 - ИТП №2 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 12°C, $T2=65^\circ\text{C}$, $T2_{\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15 Орденосцев, 10 - Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 12°C, $T1=88^\circ\text{C}$, $T1_{\text{расч}}=100^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15 Славянская, 51 - ИТП №1 Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 4°C, $T1=84^\circ\text{C}$, $T1_{\text{расч}}=88^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15 Славянская, 51 - ИТП №2 Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 4°C, $T1=84^\circ\text{C}$, $T1_{\text{расч}}=88^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.

22.12.15	Орденосцев, 4 - Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 12°C, $T_1=88^\circ\text{C}$, $T_{1\text{расч}}=100^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Парникова,10 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 10°C, $T_2=63^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Парникова,12 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 5°C, $T_2=58^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Южногорская, 11 - Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 5°C, $T_1=83^\circ\text{C}$, $T_{1\text{расч}}=88^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Южногорская, 7 - Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 5°C, $T_1=83^\circ\text{C}$, $T_{1\text{расч}}=88^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Рассветная, 9А - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 13°C, $T_2=66^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Юлиуса Фучика, 5 - ИТП №1 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 9°C, $T_2=62^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Юлиуса Фучика, 5 - ИТП №2 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 3°C, $T_2=56^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Советская, 44 - ИТП №1 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 9°C, $T_2=62^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Советская, 44 - ИТП №2 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 4°C, $T_2=57^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Февральской Революции, 15 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 12°C, $T_2=65^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Менделеева, 31 - ИТП №1 Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 7°C, $T_1=81^\circ\text{C}$, $T_{1\text{расч}}=88^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Менделеева, 31 - ИТП №2 Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 7°C, $T_1=81^\circ\text{C}$, $T_{1\text{расч}}=88^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Менделеева, 31 - ИТП №3 Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 7°C, $T_1=81^\circ\text{C}$, $T_{1\text{расч}}=88^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Ткачей, 6 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 15°C, $T_2=68^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.
22.12.15	Московская, 77 - ИТП №1 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 6°C, $T_2=59^\circ\text{C}$, $T_{2\text{расч}}=53^\circ\text{C}$, $T_{\text{нв}}=-12^\circ\text{C}$.

22.12.15	Московская, 77 - ИТП №2 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 9°C, T2=62°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C. Температура теплоносителя на входе занижена на 4°C, T1=96°C, T1расч=100°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Луганская, 6 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 3°C, T2=56°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Бакинских комиссаров, 97 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 21°C, T2=74°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Блюхера, 41, 16 эт. секция - Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 13°C, T1=87°C, T1расч=100°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Блюхера, 45 - ИТП №1 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 5°C, T2=58°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Блюхера, 45 - ИТП №2 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 15°C, T2=68°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Блюхера, 45 - ИТП №3 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 7°C, T2=60°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Бакинских Комиссаров, 99 - ИТП №2 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 14°C, T2=67°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Кузнецова, 7 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 16°C, T2=69°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Рассветная, 13Д - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 4°C, T2=57°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Жукова, 10 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 5°C, T2=58°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Калинина, 3 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 8°C, T2=61°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Соболева, 21/1 - ИТП №2 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 18°C, T2=71°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	ООО"Интер"(магазин) - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 4°C, T2=57°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Высоцкого, 18д - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 11°C, T2=64°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Уральская, 75 - ИТП №1 Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 21°C, T2=74°C, T2расч=53°C,
22.12.15	Уральская, 75 - ИТП №2 Теплоснабжение	

Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 Михеева, 8 - Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 6°C, T₂ = 59°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 Юлиуса Фучика, 1 - ИТП №2
Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 5°C, T₂ = 58°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 Бисертская, 16/3 - Теплоснабжение

Температура теплоносителя на входе занижена на 4°C, T₁ = 75°C, T_{1расч} = 79°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 Бисертская, 16/4 - Теплоснабжение

Температура теплоносителя на входе занижена на 4°C, T₁ = 75°C, T_{1расч} = 79°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 Бисертская, 16/5 - Теплоснабжение

Температура теплоносителя на входе занижена на 4°C, T₁ = 75°C, T_{1расч} = 79°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 Блюхера, 41, 26 эт. секция -
Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 27°C, T₂ = 80°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 г. Ревда, Карла Либкнехта, 68а -
Теплоснабжение

Температура теплоносителя на входе занижена на 13°C, T₁ = 55°C, T_{1расч} = 68°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 8 марта, 190 - ИТП №2 Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 3°C, T₂ = 56°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 8 марта, 190 - ИТП №3 Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 9°C, T₂ = 62°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 8 марта, 190 - ИТП №4 Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 8°C, T₂ = 61°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 Вайнера, 66 - Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 5°C, T₂ = 58°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 ТСЖ "Сыромолотова, 11б" -
Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 7°C, T₂ = 60°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 ООО "Кварц" - Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 13°C, T₂ = 66°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 ЗАО "Уралэнерго-Союз" - Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 8°C, T₂ = 61°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 Советская, 40 - Теплоснабжение

Перегрев обратного трубопровода на 14°C, T₂ = 67°C, T_{2расч} = 53°C, Т_{нв} = -12°C.

22.12.15 Славянская, 49 - Теплоснабжение

Температура теплоносителя на входе занижена на 4°C, T₁ = 84°C, T_{1расч} = 88°C, Т_{нв} = -12°C.

Перегрев обратного трубопровода на

22.12.15	Соболева, 21/4 - Теплоснабжение	7°C, T2=60°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Шейнкмана 88 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 13°C, T2=66°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	ЗАГС Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Свердловской области - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 6°C, T2=59°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Мира, 4 - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 3°C, T2=56°C, T2расч=53°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Союзная, 27 - Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 5°C, T1=100°C, T1расч=105°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	Гастелло 32а - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 19°C, T2=73°C, T2расч=54°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	ТСЖ "Волгоградская, 202а" - Теплоснабжение	Перегрев обратного трубопровода на 16°C, T2=70°C, T2расч=54°C, Tнв=-12°C.
22.12.15	ТСН 21 - Теплоснабжение	Температура теплоносителя на входе занижена на 4°C, T1=101°C, T1расч=105°C, Tнв=-12°C.