

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.04.2016 по 30.04.2016

Потребитель: МБОУ СОШ №7

Адрес: ул. Нижегородская, За, Арзамас

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: TC-07 № 08080359 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 4.0

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	T=T1-T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.04.2016	45,0	38,2	6,8	94,255	95,024	-0,769	3,759	3,145	0,614	24,00
02.04.2016	46,1	38,9	7,2	94,173	94,940	-0,768	3,858	3,209	0,649	24,00
03.04.2016	46,7	39,5	7,2	94,076	94,845	-0,769	3,915	3,258	0,657	24,00
04.04.2016	46,9	39,2	7,7	93,773	94,600	-0,827	3,917	3,223	0,694	24,00
05.04.2016	47,5	39,6	7,9	93,824	94,841	-1,017	3,982	3,270	0,712	24,00
06.04.2016	48,1	40,1	8,0	93,881	94,938	-1,057	4,031	3,318	0,713	24,00
07.04.2016	45,7	38,5	7,2	94,133	95,172	-1,039	3,816	3,180	0,636	24,00
08.04.2016	40,0	34,5	5,5	94,485	95,641	-1,156	3,299	2,816	0,482	24,00
09.04.2016	37,4	32,9	4,5	97,395	98,503	-1,108	3,149	2,741	0,408	24,00
10.04.2016	37,2	33,1	4,1	101,295	102,420	-1,125	3,251	2,868	0,383	24,00
11.04.2016	37,6	33,3	4,3	100,385	101,523	-1,137	3,267	2,864	0,403	24,00
12.04.2016	38,7	34,0	4,7	99,256	100,203	-0,947	3,338	2,896	0,442	24,00
13.04.2016	39,2	34,4	4,8	99,160	100,055	-0,896	3,380	2,935	0,445	24,00
14.04.2016	38,3	34,0	4,3	99,236	100,088	-0,852	3,300	2,897	0,403	24,00
15.04.2016	37,1	33,1	4,0	99,343	100,218	-0,875	3,181	2,812	0,369	24,00
16.04.2016	37,4	33,5	3,9	99,281	100,182	-0,901	3,207	2,850	0,357	24,00
17.04.2016	36,6	33,0	3,6	99,284	100,190	-0,905	3,133	2,800	0,333	24,00
18.04.2016	36,5	32,7	3,8	99,294	100,235	-0,941	3,125	2,771	0,353	24,00
19.04.2016	36,2	32,4	3,8	99,294	100,179	-0,885	3,089	2,742	0,347	24,00
20.04.2016	36,5	32,5	4,0	98,414	99,426	-1,012	3,090	2,726	0,363	24,00
21.04.2016	35,7	31,8	3,9	98,146	99,185	-1,039	3,004	2,653	0,351	24,00
22.04.2016	38,8	33,8	5,0	97,936	98,986	-1,050	3,300	2,846	0,454	24,00
23.04.2016	41,7	36,1	5,6	97,547	98,488	-0,941	3,571	3,055	0,516	24,00
24.04.2016	42,7	36,9	5,8	97,341	98,273	-0,932	3,658	3,130	0,527	24,00
25.04.2016	41,1	35,8	5,3	97,235	98,192	-0,957	3,499	3,019	0,480	24,00
26.04.2016	38,8	34,3	4,5	92,590	93,454	-0,864	3,126	2,735	0,391	23,00
27.04.2016	37,7	33,6	4,1	97,783	98,717	-0,933	3,191	2,816	0,375	24,00
28.04.2016	31,4	29,6	1,8	60,036	61,008	-0,972	1,937	1,723	0,214	24,00
29.04.2016	16,0	18,5	-2,5	0,197	1,080	-0,883	0,002	0,015	-0,012	24,00
30.04.2016	15,0	16,4	-1,4	0,015	1,113	-1,097	0,000	0,013	-0,013	24,00
Итого	38,5	33,8	4,6	2683,062	2711,718	-28,656	94,374	81,326	13,049	719,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
01.04.2016 00:00	99542,870	99560,310	868,934	
01.05.2016 00:00	102225,931	102272,028	881,983	
	2683,062	2711,718	13,049	

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** Гкал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **13,049** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-28,656**

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

