

56 40 опреть

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 25/03/26г.-24/04/26г.

Абонент: Парковый б-р. д.56

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-05М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 0.75 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 0.75 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 18063937, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x0A50

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.03.26 23	51.26	43.89	7.36	9.91	9.10	1066.415	1073.590	1053.605	1064.387	-10.782	7.767	24	0	
26.03.26 23	50.76	43.52	7.24	9.73	8.93	1065.790	1073.075	1053.312	1064.007	-10.695	7.636	24	0	
27.03.26 23	52.50	44.81	7.68	9.84	9.05	1065.995	1073.110	1052.672	1063.425	-10.752	8.098	24	0	
28.03.26 23	53.15	45.41	7.74	9.80	9.01	1064.615	1071.630	1050.932	1061.669	-10.737	8.146	24	0	
29.03.26 23	51.47	44.35	7.12	9.71	8.92	1061.400	1068.535	1048.625	1059.084	-10.458	7.475	24	0	
30.03.26 23	40.95	37.04	3.92<	9.86	9.04	1053.350	1061.675	1045.272	1055.317	-10.044	4.105	24	0	*
31.03.26 23	37.89	34.60	3.29	9.85	9.04	1053.960	1062.440	1047.406	1057.155	-9.749	3.459	24	0	
01.04.26 23	42.90	38.30	4.61	9.78	8.99	1059.220	1067.265	1050.570	1060.507	-9.937	4.849	24	0	
02.04.26 23	43.22	38.32	4.90	9.79	8.99	1057.655	1065.490	1048.904	1058.814	-9.910	5.145	24	0	
03.04.26 23	43.38	38.44	4.94	9.80	9.01	1055.260	1062.935	1046.451	1056.206	-9.755	5.180	24	0	
04.04.26 23	43.24	38.23	5.00	9.79	8.99	1052.725	1060.305	1043.963	1053.612	-9.649	5.234	24	0	
05.04.26 23	42.26	37.34	4.92	9.79	9.00	1052.930	1060.650	1044.648	1054.247	-9.599	5.148	24	0	
06.04.26 23	44.58	38.69	5.90	9.76	8.97	1056.465	1063.710	1047.034	1056.790	-9.757	6.181	24	0	
07.04.26 23	47.27	40.47	6.80	9.77	8.99	1057.250	1064.015	1046.594	1056.403	-9.809	7.130	24	0	
08.04.26 23	47.03	40.23	6.80	9.79	9.00	1056.455	1063.190	1045.901	1055.675	-9.774	7.125	24	0	
09.04.26 23	45.65	39.07	6.57	9.80	9.01	1055.085	1061.980	1045.203	1054.915	-9.712	6.877	24	0	
10.04.26 23	45.51	38.70	6.81	9.85	9.05	1053.115	1059.875	1043.316	1052.978	-9.662	7.108	24	0	
11.04.26 23	45.95	39.07	6.88	9.75	8.96	1052.820	1059.545	1042.804	1052.510	-9.705	7.184	24	0	
12.04.26 23	47.11	40.00	7.11	9.79	9.00	1053.445	1060.070	1042.861	1052.595	-9.735	7.426	24	0	
13.04.26 23	47.48	40.38	7.10	9.76	8.97	1052.325	1058.995	1041.636	1051.465	-9.828	7.404	24	0	
14.04.26 23	48.26	41.08	7.18	9.78	8.99	1052.210	1058.895	1041.157	1051.032	-9.875	7.488	24	0	
15.04.26 23	48.86	41.60	7.26	9.75	8.96	1052.360	1058.945	1040.987	1050.868	-9.880	7.563	24	0	
16.04.26 23	48.59	41.58	7.01	9.78	8.99	1052.620	1059.260	1041.399	1051.153	-9.754	7.309	24	0	
17.04.26 23	48.57	41.60	6.98	9.77	8.97	1052.960	1059.685	1041.693	1051.584	-9.890	7.275	24	0	
18.04.26 23	46.67	40.17	6.50	9.77	8.96	1051.190	1058.035	1040.878	1050.521	-9.643	6.772	24	0	
19.04.26 23	46.64	39.96	6.68	9.77	8.97	1051.610	1058.445	1041.337	1051.092	-9.755	6.969	24	0	
20.04.26 23	47.52	40.40	7.13	9.78	8.98	1052.680	1059.265	1041.947	1051.647	-9.700	7.433	24	0	
21.04.26 23	46.08	39.49	6.59	9.79	8.99	1052.530	1059.455	1042.516	1052.249	-9.733	6.881	24	0	
22.04.26 23	46.92	40.16	6.77	9.79	8.99	1050.755	1057.645	1040.297	1050.176	-9.879	7.049	24	0	
23.04.26 23	46.73	40.01	6.72	9.73	8.93	1046.295	1053.215	1036.004	1045.840	-9.836	6.968	24	0	
24.04.26 23	46.16	39.41	6.75	9.79	8.99	1045.055	1051.800	1035.029	1044.720	-9.691	6.991	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>46.60</b>	<b>40.21</b>	<b>6.39</b>	<b>9.79</b>	<b>8.99</b>	<b>32706.540</b>	<b>32926.725</b>	<b>32384.956</b>	<b>32692.642</b>	<b>-307.687</b>	<b>207.378</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.26 23	446817.545	448745.125	440640.843	444863.925	-4223.082	4870.012	19160	934
24.04.26 23	479524.085	481671.850	473025.798	477556.568	-4530.769	5077.390	19904	934
<b>Итого</b>	<b>32706.540</b>	<b>32926.725</b>	<b>32384.956</b>	<b>32692.642</b>	<b>-307.687</b>	<b>207.378</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 25/03/26г.-24/04/26г.

Абонент: Парковый б-р. д.56

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-05М сет. N 001

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.32 м3/ч

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

txв: догов., txд = 2.00 °C

Серийный номер 18063937, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x0A50

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Pк кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	СНС
25.03.26 23	60.04	52.04	8.00	7.22	7.10	107.158	86.778	105.386	85.697	19.689	2.00	4.00	1.829	24	0	
26.03.26 23	59.39	51.38	8.01	7.21	7.09	106.550	86.753	104.827	85.699	19.129	2.00	4.00	1.785	24	0	
27.03.26 23	61.80	53.15	8.66	7.21	7.09	106.990	86.310	105.131	85.186	19.945	2.00	4.00	1.932	24	0	
28.03.26 23	62.14	53.95	8.19	7.21	7.09	107.670	86.259	105.778	85.102	20.676	2.00	4.00	1.941	24	0	
29.03.26 23	59.21	51.69	7.52	7.19	7.07	110.150	85.519	108.383	84.476	23.907	2.00	4.00	2.005	24	0	
30.03.26 23	60.44	52.11	8.33	7.22	7.10	105.938	86.519	104.173	85.442	18.731	2.00	4.00	1.807	24	0	
31.03.26 23	60.06	52.52	7.54	7.21	7.09	106.872	85.955	105.114	84.869	20.244	2.00	4.00	1.817	24	0	
01.04.26 23	59.87	51.89	7.98	7.22	7.09	106.420	86.366	104.675	85.292	19.383	2.00	4.00	1.804	24	0	
02.04.26 23	61.16	53.20	7.97	7.23	7.11	106.022	86.355	104.216	85.232	18.983	2.00	4.00	1.804	24	0	
03.04.26 23	61.48	53.12	8.36	7.25	7.12	105.025	86.356	103.220	85.240	17.980	2.00	4.00	1.783	24	0	
04.04.26 23	61.47	52.90	8.57	7.20	7.08	105.967	86.249	104.145	85.144	19.001	2.00	4.00	1.861	24	0	
05.04.26 23	60.04	52.08	7.96	7.21	7.09	109.982	85.465	108.168	84.399	23.769	2.00	4.00	2.053	24	0	
06.04.26 23	59.65	51.63	8.03	7.22	7.09	107.552	86.258	105.803	85.201	20.603	2.00	4.00	1.873	24	0	
07.04.26 23	59.39	51.46	7.93	7.22	7.10	105.685	86.819	103.980	85.760	18.220	2.00	4.00	1.727	24	0	
08.04.26 23	58.91	50.99	7.92	7.20	7.07	107.485	86.616	105.780	85.584	20.196	2.00	4.00	1.828	24	0	
09.04.26 23	57.12	49.75	7.36	7.18	7.06	108.240	86.573	106.614	85.586	21.028	2.00	4.00	1.790	24	0	
10.04.26 23	58.04	50.07	7.96	7.21	7.08	107.798	85.971	106.134	84.980	21.155	2.00	4.00	1.863	24	0	
11.04.26 23	58.16	50.11	8.05	7.20	7.07	108.305	86.241	106.631	85.246	21.385	2.00	4.00	1.888	24	0	
12.04.26 23	59.21	51.29	7.92	7.19	7.06	110.463	85.499	108.695	84.465	24.229	2.00	4.00	2.056	24	0	
13.04.26 23	59.65	51.61	8.03	7.22	7.10	108.088	86.501	106.332	85.442	20.890	2.00	4.00	1.892	24	0	
14.04.26 23	60.47	52.50	7.97	7.22	7.09	108.268	86.604	106.453	85.505	20.948	2.00	4.00	1.907	24	0	
15.04.26 23	61.17	53.06	8.12	7.24	7.11	107.202	87.259	105.376	86.135	19.240	2.00	4.00	1.839	24	0	
16.04.26 23	60.15	52.00	8.15	7.21	7.09	106.785	87.537	105.018	86.449	18.569	2.00	4.00	1.786	24	0	
17.04.26 23	60.50	52.47	8.04	7.21	7.08	107.790	87.345	105.991	86.241	19.750	2.00	4.00	1.850	24	0	
18.04.26 23	58.27	50.64	7.63	7.20	7.07	108.802	87.409	107.112	86.378	20.734	2.00	4.00	1.827	24	0	
19.04.26 23	57.84	50.30	7.54	7.17	7.04	112.810	86.342	111.076	85.338	25.738	2.00	4.00	2.082	24	0	
20.04.26 23	59.96	51.73	8.24	7.19	7.06	110.408	87.153	108.592	86.083	22.510	2.00	4.00	2.015	24	0	
21.04.26 23	57.99	50.36	7.64	7.20	7.07	109.813	87.437	108.115	86.418	21.697	2.00	4.00	1.876	24	0	
22.04.26 23	58.83	50.76	8.07	7.21	7.08	107.887	87.889	106.173	86.849	19.324	2.00	4.00	1.801	24	0	
23.04.26 23	58.56	51.11	7.45	7.21	7.08	108.598	87.637	106.891	86.585	20.306	2.00	4.00	1.794	24	0	
24.04.26 23	58.73	50.79	7.94	7.21	7.08	108.722	87.832	107.008	86.790	20.218	2.00	4.00	1.837	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>59.66</b>	<b>51.70</b>	<b>7.96</b>	<b>7.21</b>	<b>7.08</b>	<b>3345.445</b>	<b>2685.806</b>	<b>3290.990</b>	<b>2652.812</b>	<b>638.178</b>	<b>2.00</b>	<b>4.00</b>	<b>57.954</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.26 23	86764.605	83034.174	85423.205	82017.474	3405.731	953.982	19160	934
24.04.26 23	90110.050	85719.980	88714.195	84670.286	4043.909	1011.936	19904	934
<b>Итого</b>	<b>3345.445</b>	<b>2685.806</b>	<b>3290.990</b>	<b>2652.812</b>	<b>638.178</b>	<b>57.954</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) резерв  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_