

ДАнные ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

Абонент: ул Советская 35а
 Тепловычислитель: 7КТ №07411; Нарботка прибора: 24693 час.; Тхв: 8.1 °С
 Период: с 11.08.2025 00:00 по 13.08.2025 00:00

Показания вычислителя на конец и начало периода

	E2	V3	V4	M3	M4	M3-M4
Дата	Гкал	м3	м3	т	т	т
13.08.2025 00:00	251.595	12629.43	11011.05	12355.40	10859.07	1496.33
11.08.2025 00:00	250.381	12565.75	10958.14	12292.82	10806.78	1486.04
ИТОГО:	1.214	63.68	52.91	62.58	52.29	10.29

Среднечасовые показания

	E2	T3	T4	T3-T4	V3	V4	M3	M4	M3-M4	OШ	ВНР	ВОС
Дата	Гкал	°С	°С	°С	м3	м3	т	т	т	код	час	час
11.08.2025 00:00	0.028	47.96	40.89	7.07	1.73	1.24	1.71	1.23	0.48		1	0
11.08.2025 01:00	0.019	49.23	40.90	8.33	1.51	1.31	1.50	1.30	0.20		1	0
11.08.2025 02:00	0.012	50.47	41.74	8.73	1.35	1.35	1.33	1.33	0.00		1	0
11.08.2025 03:00	0.011	50.60	42.15	8.45	1.37	1.37	1.36	1.36	0.00		1	0
11.08.2025 04:00	0.012	50.62	42.19	8.43	1.37	1.36	1.35	1.35	0.00		1	0
11.08.2025 05:00	0.011	50.77	42.24	8.53	1.36	1.36	1.34	1.35	-0.01		1	0
11.08.2025 06:00	0.012	50.68	42.31	8.37	1.39	1.36	1.37	1.34	0.03		1	0
11.08.2025 07:00	0.013	50.22	42.15	8.07	1.41	1.35	1.40	1.34	0.06		1	0
11.08.2025 08:00	0.020	49.65	41.98	7.67	1.54	1.29	1.52	1.28	0.24		1	0
11.08.2025 09:00	0.028	47.89	41.07	6.82	1.74	1.25	1.72	1.24	0.48		1	0
11.08.2025 10:00	0.034	54.69	40.69	14.00	1.56	1.15	1.54	1.14	0.40		1	0
11.08.2025 11:00	0.031	64.29	47.86	16.43	1.32	1.07	1.30	1.06	0.24		1	0
11.08.2025 12:00	0.001	64.28	53.08	11.20	0.06	0.05	0.06	0.05	0.01		1	0
11.08.2025 13:00	0.007	55.81	46.65	9.16	0.22	0.04	0.21	0.04	0.17		1	0
11.08.2025 14:00	0.027	63.25	47.68	15.57	1.29	1.11	1.28	1.10	0.18		1	0
11.08.2025 15:00	0.022	64.66	51.55	13.11	1.35	1.21	1.32	1.19	0.13		1	0
11.08.2025 16:00	0.024	64.22	51.49	12.73	1.33	1.17	1.30	1.16	0.14		1	0
11.08.2025 17:00	0.022	64.03	51.43	12.60	1.34	1.20	1.32	1.18	0.14		1	0
11.08.2025 18:00	0.027	64.11	51.05	13.06	1.37	1.12	1.34	1.11	0.23		1	0
11.08.2025 19:00	0.039	64.12	50.04	14.08	1.40	0.93	1.38	0.92	0.46		1	0
11.08.2025 20:00	0.033	64.17	49.77	14.40	1.34	0.98	1.31	0.96	0.35		1	0
11.08.2025 21:00	0.033	64.33	50.20	14.13	1.36	1.01	1.34	1.00	0.34		1	0
11.08.2025 22:00	0.036	64.30	50.21	14.09	1.37	0.95	1.34	0.94	0.40		1	0
11.08.2025 23:00	0.036	64.58	49.87	14.71	1.36	0.96	1.33	0.95	0.38		1	0
12.08.2025 00:00	0.037	64.63	49.68	14.95	1.39	0.96	1.37	0.95	0.42		1	0
12.08.2025 01:00	0.017	64.60	52.31	12.29	1.32	1.30	1.29	1.28	0.01		1	0
12.08.2025 02:00	0.018	64.47	52.48	11.99	1.35	1.29	1.33	1.27	0.06		1	0
12.08.2025 03:00	0.015	64.48	52.74	11.74	1.33	1.33	1.30	1.32	-0.02		1	0
12.08.2025 04:00	0.016	64.71	52.82	11.89	1.35	1.34	1.33	1.32	0.01		1	0
12.08.2025 05:00	0.015	64.79	52.95	11.84	1.34	1.33	1.31	1.31	0.00		1	0
12.08.2025 06:00	0.016	64.57	52.83	11.74	1.33	1.32	1.30	1.30	0.00		1	0
12.08.2025 07:00	0.021	64.38	52.27	12.11	1.33	1.20	1.31	1.19	0.12		1	0
12.08.2025 08:00	0.025	64.28	51.41	12.87	1.33	1.13	1.30	1.11	0.19		1	0
12.08.2025 09:00	0.038	64.53	49.74	14.79	1.38	0.92	1.36	0.91	0.45		1	0
12.08.2025 10:00	0.037	64.65	49.82	14.83	1.38	0.96	1.35	0.95	0.40		1	0
12.08.2025 11:00	0.028	64.84	51.15	13.69	1.34	1.10	1.31	1.08	0.23		1	0
12.08.2025 12:00	0.027	64.99	50.10	14.89	1.33	1.13	1.31	1.12	0.19		1	0
12.08.2025 13:00	0.034	65.21	50.01	15.20	1.37	1.04	1.34	1.03	0.31		1	0
12.08.2025 14:00	0.027	65.02	50.38	14.64	1.35	1.14	1.33	1.12	0.21		1	0
12.08.2025 15:00	0.025	65.12	50.97	14.15	1.35	1.19	1.32	1.18	0.14		1	0
12.08.2025 16:00	0.028	65.41	50.90	14.51	1.36	1.16	1.33	1.14	0.19		1	0
12.08.2025 17:00	0.024	65.19	51.38	13.81	1.35	1.20	1.33	1.19	0.14		1	0
12.08.2025 18:00	0.028	64.75	51.00	13.75	1.37	1.14	1.34	1.12	0.22		1	0
12.08.2025 19:00	0.026	64.76	50.64	14.12	1.37	1.19	1.34	1.18	0.16		1	0
12.08.2025 20:00	0.026	64.75	50.84	13.91	1.36	1.16	1.34	1.14	0.20		1	0
12.08.2025 21:00	0.037	64.86	49.99	14.87	1.36	0.95	1.33	0.94	0.39		1	0
12.08.2025 22:00	0.036	64.91	48.58	16.33	1.34	0.96	1.32	0.95	0.37		1	0
12.08.2025 23:00	0.052	65.09	48.17	16.92	1.44	0.71	1.41	0.70	0.71		1	0
13.08.2025 00:00	0.051	65.15	46.39	18.76	1.45	0.81	1.42	0.80	0.62		1	0
ИТОГО:	1.214				63.68	52.91	62.58	52.29	10.29		49	0
СРЕДНИЕ:		61.21	48.55	12.66								

Время нормальной работы: 49 часов Время отсутствия счета: 0 час.

Коды ошибок - U питание, T датчики температуры, V датчики расхода, E функциональные

Первый канал: Ошибок нет

Второй канал:

Представитель абонента: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____

Представитель обслуживающей организации: _____