

Абонент: ул. Проспект Победы, 26, г. Чайковский, Пермский край.

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Д
 Номер ТСЧ: КА303020

Расход1: 0,06 - 16,00 м3/ч 40 мм
 Расход2: 0,06 - 16,00 м3/ч 40 мм

dt min: 0,100 град. С
 t хв конст: 15,0 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)
 С: 26.06.2013 По: 25.07.2013

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час
26.06.13	0,737	14,931	0,000	61,98	29,50	32,48	4,95	0,00	14,931	0,000	24,00
27.06.13	0,761	15,291	0,000	62,35	29,55	32,80	4,95	0,00	15,291	0,000	24,00
28.06.13	0,694	14,615	0,000	60,31	29,21	31,10	4,97	0,00	14,615	0,000	24,00
29.06.13	0,629	13,638	0,000	57,34	27,97	29,37	4,96	0,00	13,638	0,000	24,00
30.06.13	0,620	14,606	0,000	54,03	26,45	27,58	4,97	0,00	14,606	0,000	24,00
01.07.13	0,723	14,678	0,000	62,15	27,21	34,94	4,97	0,00	14,678	0,000	24,00
02.07.13	0,802	17,290	0,000	60,56	27,87	32,69	4,96	0,00	17,290	0,000	24,00
03.07.13	0,666	15,463	0,000	56,46	27,41	29,05	4,97	0,00	15,463	0,000	24,00
04.07.13	0,664	16,108	0,000	54,68	27,34	27,34	4,98	0,00	16,108	0,000	24,00
05.07.13	0,657	16,173	0,000	53,96	27,50	26,47	4,98	0,00	16,173	0,000	24,00
06.07.13	0,604	15,886	0,000	51,72	27,71	24,01	4,99	0,00	15,886	0,000	24,00
07.07.13	0,675	18,931	0,000	48,74	27,59	21,15	4,99	0,00	18,931	0,000	24,00
08.07.13	0,549	14,799	0,000	50,97	27,76	23,21	4,99	0,00	14,799	0,000	24,00
09.07.13	0,695	16,475	0,000	54,37	28,03	26,33	5,00	0,00	16,475	0,000	24,00
10.07.13	0,618	13,547	0,000	58,10	28,46	29,64	4,99	0,00	13,547	0,000	24,00
11.07.13	0,657	14,773	0,000	58,96	28,60	30,36	4,99	0,00	14,773	0,000	23,50
12.07.13	0,506	16,420	0,000	44,77	27,68	17,09	5,02	0,00	16,420	0,000	24,00
13.07.13	0,585	16,216	0,000	48,79	27,27	21,52	5,01	0,00	16,216	0,000	24,00
14.07.13	0,672	16,639	0,000	53,45	27,00	26,45	5,00	0,00	16,639	0,000	24,00
15.07.13	0,640	13,676	0,000	58,95	27,08	31,87	4,99	0,00	13,676	0,000	24,00
16.07.13	0,714	15,777	0,000	57,82	27,38	30,44	4,99	0,00	15,777	0,000	24,00
17.07.13	0,723	16,513	0,000	57,45	27,64	29,82	5,00	0,00	16,513	0,000	24,00
18.07.13	0,709	16,959	0,000	55,22	27,66	27,55	5,02	0,00	16,959	0,000	24,00
19.07.13	0,692	17,338	0,000	53,99	27,13	26,86	5,01	0,00	17,338	0,000	23,35
20.07.13	0,651	17,230	0,000	51,55	26,92	24,63	5,01	0,00	17,230	0,000	24,00
21.07.13	0,693	19,341	0,000	48,73	26,96	21,78	5,01	0,00	19,341	0,000	24,00
22.07.13	0,599	16,271	0,000	50,08	26,94	23,14	5,02	0,00	16,271	0,000	24,00
23.07.13	0,575	16,086	0,000	48,50	25,50	23,00	5,02	0,00	16,086	0,000	24,00
24.07.13	0,736	17,827	0,000	54,04	26,26	27,78	5,00	0,00	17,827	0,000	24,00
25.07.13	0,705	16,522	0,000	55,49	26,60	28,89	4,95	0,00	16,522	0,000	24,00
Итого	19,950	480,019	0,000	54,85	27,54	27,31	4,99	0,00	480,02	0,000	718,85
Разность		480,019			27,31		4,99		480,019		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
T	595,75	117,33	0,00	0,00	0,00	4,22	1,57	1,13	720,00
Ерасч.	19,950								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	151,913	9151,198	8105,136	1754.40
Конец периода	24:00	171,863	9631,217	8105,136	2473.25
Разница	-	19,950	480,019	0,000	718.85

Дата и время распечатки: 05.08.2013 13:46:57

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации: