СПРАВКА

о работе котельных на УТВС
АО "Коммунальные системы БАМа"

с 09.05.2015 00:00 на 09.05.2015 23:59

Теплоснабжение											
№ П/П	Котельная	Тнв	Т1 факт.,	Т1 расч.,	ΔТ1	Т1, %	Т2 факт.,	Т2 расч.,	ΔТ2	Т2, %	НЧ (дд чч:мм:сс)
1	Олекма	10,3	57,7	36,0	21,7	60,3%	48,1	32,0	16,1	50,4%	22:56:24
2	Юктали	11,3	65,2	0,0	65,2	бесконечность %	50,4	0,0	50,4	бесконечность%	23:59:40
3	Чильчи	9,3	58,3	38,0	20,3	53,5%	51,6	33,0	18,6	56,3%	1.00:00:00
4	Лопча	10,7	49,6	0,0	49,6	бесконечность %	43,3	0,0	43,3	бесконечность%	1.00:00:00
5	Ларба	14,8	57,0	0,0	57,0	бесконечность %	36,7	0,0	36,7	бесконечность%	23:59:50
6	Хорогочи	5,5	63,6	42,0	21,6	51,5%	57,0	36,0	21,0	58,4%	16:02:24
7	Кувыкта	8,2	53,8	39,0	14,8	38,1%	44,4	34,0	10,4	30,5%	15:11:32
8	Могот	9,4	46,7	40,0	6,7	16,8%	41,2	33,0	8,2	24,9%	1.00:00:00
9	Беленькая	8,0	52,2	39,0	13,2	33,8%	48,0	34,0	14,0	41,1%	23:45:00
10	Аносовская	7,4	43,4	41,0	2,4	5,9%	35,1	35,0	0,1	0,1%	1.00:00:00
11	Муртыгит	8,9	58,9	38,0	20,9	55,1%	52,2	33,0	19,2	58,2%	1.00:00:00
12	Маревая	6,3	40,3	42,0	-1,7	-3,9%	35,2	36,0	-0,8	-2,3%	1.00:00:00
13	Дипкун	12,1	45,1	0,0	45,1	бесконечность %	40,7	0,0	40,7	бесконечность%	1.00:00:00
14	Тутаул	10,9	49,8	0,0	49,8	бесконечность %	43,8	0,0	43,8	бесконечность%	1.00:00:00
15	Верхнезейск	12,2	64,6	0,0	64,6	бесконечность %	56,9	0,0	56,9	бесконечность%	1.00:00:00
16	Огорон	12,3	39,0	0,0	39,0	бесконечность %	35,8	0,0	35,8	бесконечность%	23:36:26
17	Тунгала	13,1	63,9	0,0	63,9	бесконечность %	55,6	0,0	55,6	бесконечность%	23:59:36
18	Дугда	12,5	53,2	0,0	53,2	бесконечность %	45,2	0,0	45,2	бесконечность%	23:57:26
19	Февральск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Иса	10,9	55,2	0,0	55,2	бесконечность %	50,6	0,0	50,6	бесконечность%	1.00:00:00
21	Восточный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Тында мкр. Таёжный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-