



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.09.26 00:00 по 30.09.26 23:59



Точка учёта: **Теплоснабжение (САРТ)**
Потребитель: **ГБУ РБ Белебеевский МЦ "Семья"**
Адрес: **Белебей, ул. Революционеров, д.7А**

Характеристики средств измерения: M1min = 8,400 т/сут. M1max = 1680,000 т/сут. Наличие САРТ: **ДА**
M2min = 8,400 т/сут. M2max = 1680,000 т/сут.

Прибор учета: ЭСКО-Терра М № 3740 tхв = 15,0 °C Δtmin = 3 °C *

Дата	Температура (°C)			Масса (М, т) Объём (V, куб.м.)						Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	t1	t2	Δt	M1	V1	M2	V2	ΔM	ΔV	P1	P2	Qп	
01.09.2026													0,00
02.09.2026													0,00
03.09.2026													0,00
04.09.2026													0,00
05.09.2026													0,00
06.09.2026													0,00
07.09.2026													0,00
08.09.2026													0,00
09.09.2026													0,00
10.09.2026													0,00
11.09.2026													0,00
12.09.2026													0,00
13.09.2026													0,00
14.09.2026													0,00
15.09.2026													0,00
16.09.2026													0,00
17.09.2026													0,00
18.09.2026													0,00
19.09.2026													0,00
20.09.2026													0,00
21.09.2026													0,00
22.09.2026													0,00
23.09.2026													0,00
24.09.2026													0,00
25.09.2026													0,00
26.09.2026													0,00
27.09.2026													0,00
28.09.2026	54,3	35,1	19,3	15,88	16,11	15,76	15,87	0,12	0,25	0,3	0,2	0,298	14,98
29.09.2026	56,7	39,0	17,7	39,74	40,38	39,70	40,05	0,04	0,33	0,3	0,2	0,640	23,74
30.09.2026	57,6	40,4	17,2	50,15	50,98	50,33	50,81	-0,18	0,16	0,3	0,2	0,749	23,95
Итого	56,6	38,7	17,9	105,77	107,46	105,79	106,73	-0,02	0,73	0,0	0,0	1,687	62,67

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время работы, ч	Время останов., ч
28.09.2026 09:02	42093,191	42004,090	1025,476	15714,86	97,86
01.10.2026 00:00	42198,861	42109,778	1027,161	15777,50	97,86
	105,670	105,688	1,685	62,65	0,00

Время работы при Δt < Δtmin **ТΔt = 0,00 час.**
Время работы при расходе V > Vmax **Тmax = 0,00 час.**
Время работы при расходе V < Vmin **Тmin = 0,31 час.**
Время отсутствия электропитания **Тэп = 0,00 час.**
Время действия других нештатных ситуаций **Тф = час.**

Ответственный за учет тепловой энергии:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (рег. №73085-18 в Государственном реестре СИ): 01.10.2026 10:16:32

*) п.115, Приказ Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя" (п.3, Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1034 "О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя").