

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с **24.09.2013** по **22.10.2013**

Потребитель: ТСЖ "Буда....." ИТП 2 Встройка  
 Адрес: ул. Буда.....  
 Договор: 103.....

Тип прибора: СПТ 943  
 Номер прибора: 6358  
 Схема измерения: СИ-3

Дата	НС	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, Мпа	M2, т	t2, гр.С	P2, Мпа	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	M1гвс, т	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/д	M2гвс, т	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/д	t1гвс-t2гвс,	M1гвс-M2гвс	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал	Тип расч
24.09.2013		24	1.89	65.04	0.80	0.01	39.10	0.35	25.94	1.88	1.78	61.14	0.50	0.00	25.04	0.40	36.10	1.78	0.11	0.12	П
25.09.2013		24	1.82	63.94	0.80	0.00	39.28	0.35	24.67	1.82	1.72	59.86	0.50	0.00	23.88	0.40	35.98	1.72	0.10	0.12	П
26.09.2013		24	13.70	64.50	0.80	11.02	40.41	0.35	24.09	2.68	2.44	60.83	0.50	0.00	27.89	0.40	32.94	2.44	0.15	0.44	П
27.09.2013		24	37.32	64.78	0.80	35.05	41.40	0.35	23.38	2.28	2.20	58.43	0.50	0.47	36.37	0.40	22.06	1.73	0.11	0.97	П
28.09.2013		24	36.88	64.92	0.80	34.28	41.73	0.35	23.19	2.60	2.59	58.18	0.50	0.54	38.39	0.40	19.79	2.05	0.13	0.96	П
29.09.2013		24	33.11	67.05	0.80	30.98	41.29	0.35	25.76	2.13	2.45	57.68	0.50	0.71	37.76	0.40	19.92	1.74	0.11	0.94	П
30.09.2013		24	30.84	68.56	0.80	29.23	41.42	0.35	27.14	1.61	1.71	56.94	0.50	0.49	32.30	0.40	24.64	1.22	0.08	0.90	П
01.10.2013		24	35.65	65.74	0.80	32.73	41.15	0.35	24.59	2.92	3.07	58.13	0.50	0.65	36.14	0.40	21.99	2.43	0.16	1.00	П
02.10.2013		24	35.45	65.27	0.80	33.67	41.19	0.35	24.08	1.78	2.10	57.89	0.50	0.75	35.97	0.40	21.92	1.35	0.09	0.93	П
03.10.2013		24	19.73	68.55	0.80	17.62	40.86	0.35	27.70	2.12	2.07	43.16	0.50	0.14	33.08	0.40	10.08	1.92	0.08	0.63	П
04.10.2013		24	8.82	70.66	0.80	6.53	35.07	0.35	35.59	2.29	2.31	35.44	0.50	0.00	33.86	0.40	1.58	2.31	0.08	0.39	П
05.10.2013		24	8.60	67.94	0.80	5.57	34.50	0.35	33.44	3.03	3.29	34.51	0.50	0.00	33.25	0.40	1.27	3.29	0.11	0.39	П
06.10.2013		24	8.50	67.04	0.80	6.04	33.90	0.35	33.14	2.46	2.55	33.73	0.50	0.00	33.23	0.40	0.50	2.55	0.09	0.37	П
07.10.2013		24	8.53	69.83	0.80	6.40	34.60	0.35	35.23	2.13	2.33	35.12	0.50	0.00	33.94	0.40	1.18	2.33	0.08	0.37	П
08.10.2013		24	14.11	67.61	0.80	12.13	36.81	0.35	30.80	1.98	2.09	54.12	0.50	0.20	35.24	0.40	18.88	1.88	0.11	0.51	П
09.10.2013		24	26.65	68.90	0.80	24.32	40.54	0.35	28.36	2.33	2.48	67.87	0.50	0.46	37.09	0.40	30.78	2.02	0.15	0.85	П
10.10.2013		24	26.11	66.85	0.80	23.87	40.31	0.35	26.54	2.24	2.30	64.97	0.50	0.35	34.91	0.40	30.06	1.95	0.14	0.78	П
11.10.2013		24	25.50	66.20	0.80	23.62	39.91	0.35	26.29	1.87	1.91	64.56	0.50	0.31	34.38	0.40	30.18	1.60	0.11	0.74	П
12.10.2013		24	26.12	69.58	0.80	23.42	40.44	0.35	29.14	2.70	3.46	68.81	0.50	1.03	44.38	0.40	24.44	2.42	0.19	0.87	П
13.10.2013		24	24.69	68.47	0.80	22.66	40.37	0.35	28.11	2.03	1.98	67.16	0.50	0.23	37.26	0.40	29.90	1.75	0.12	0.78	П
14.10.2013		24	23.85	67.86	0.80	22.07	39.32	0.35	28.54	1.78	1.60	65.97	0.50	0.03	40.27	0.40	25.70	1.57	0.10	0.75	П
15.10.2013		24	23.84	68.46	0.80	21.53	39.10	0.35	29.36	2.32	2.09	67.55	0.50	0.00	36.96	0.40	30.59	2.09	0.14	0.79	П
16.10.2013		24	23.09	68.07	0.80	21.14	38.89	0.35	29.18	1.95	1.66	66.17	0.50	0.00	36.92	0.40	29.24	1.66	0.11	0.75	П
17.10.2013		24	24.39	67.91	0.80	21.91	38.59	0.35	29.32	2.48	2.27	66.83	0.50	0.15	39.15	0.40	27.68	2.13	0.15	0.81	П
18.10.2013		24	23.60	67.06	0.80	21.59	38.45	0.35	28.61	2.01	1.71	65.81	0.50	0.01	39.93	0.40	25.88	1.69	0.11	0.75	П
19.10.2013		24	23.85	67.69	0.80	20.93	38.34	0.35	29.36	2.92	2.63	66.71	0.50	0.00	36.34	0.40	30.37	2.63	0.18	0.81	П
20.10.2013		24	23.06	68.15	0.80	20.99	38.21	0.35	29.94	2.07	1.79	66.69	0.50	0.03	40.02	0.40	26.67	1.76	0.12	0.77	П
21.10.2013		24	22.17	67.99	0.80	20.66	37.75	0.35	30.23	1.51	1.20	65.47	0.50	0.00	36.03	0.40	29.44	1.20	0.08	0.73	П
22.10.2013		24	23.26	65.91	0.80	21.15	36.86	0.35	29.05	2.11	1.78	64.85	0.50	0.00	35.54	0.40	29.31	1.78	0.12	0.75	П
Среднее		24	21.90	67.26		19.69	38.96		28.30	2.21	2.19	58.43		0.23	35.36		23.07	1.97	0.12	0.69	
Итого		696	635.15			571.12				64.02	63.56			6.57				56.99	3.42	19.98	

Досчет с 23.10.13 по 31.10.13	216	210.11				190.76				19.35	16.77			0.24				16.53	1.10	6.91	С
Снятие с 23.09.13 по 30.10.13	192	16.87				0.65				16.21	16.03			0.00				16.03	0.98	1.08	С
Сумма		720	828.39			761.23				67.16	64.31			6.81				57.50	3.54	25.81	

Суммарное время аварийных ситуаций (ч)

Ответственный за учет тепловой энергии ООО "....терм"