

Ведомость учёта тепловой энергии и теплоносителя

(с 01.12.2024 по 22.12.2024)

Потребитель: ГБУ РБ Белебеевский МЦ Семья Абонент: _____
 Адрес потребителя: ул. Революционеров, д.7А Телефон: +7 (34786) 5-99-25
 Ответственное лицо: _____

Прибор: Сер.номер: _____ Расход 1: 0.032 .. 70.000 м3/ч ДУ 50 мм № 5801
 Модель: Версия ПО: / _____ Расход 2: 0.032 .. 70.000 м3/ч ДУ 50 мм № 5816

Закрытый G1,G2 Q=M1(h1-h2)

Дата/Время	Q [ГКал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2 [тонн]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Tн [час]
01.12.2024	1.61288	70.490	71.207	-0.717	75.38	52.52	0.371	0.251	24.00
02.12.2024	1.63856	66.516	67.226	-0.710	77.68	53.08	0.394	0.252	24.00
03.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.12.2024	1.33770	61.277	62.119	-0.841	75.35	53.54	0.361	0.252 #	19.05
05.12.2024	1.11651	46.126 <	46.418	-0.292	80.67	56.51	0.371	0.253 E	14.07
06.12.2024	2.09901	79.176	79.988	-0.812	85.35	58.90	0.394	0.254	24.00
07.12.2024	2.55428	100.425	101.498	-1.073	90.64	65.28	0.354	0.256	24.00
08.12.2024	2.63039	95.885	96.902	-1.017	94.01	66.67	0.371	0.255	24.00
09.12.2024	2.26239	83.219	84.105	-0.885	89.94	62.83	0.381	0.254	24.00
10.12.2024	2.08287	78.010	78.996	-0.986	85.87	59.24	0.387	0.253	24.00
11.12.2024	1.75631	67.656 <	68.513	-0.857	85.36	59.46	0.374	0.253 E	20.41
12.12.2024	1.73633	68.805	68.878	-0.073	79.97	54.78	0.386	0.251	24.00
13.12.2024	1.79197	71.188	71.895	-0.707	80.41	55.28	0.392	0.254	24.00
14.12.2024	2.41841	88.079	89.026	-0.947	91.22	63.85	0.380	0.255	24.00
15.12.2024	2.63991	89.240	90.126	-0.887	96.75	67.28	0.381	0.254	24.00
16.12.2024	1.84442	70.327	71.086	-0.759	83.62	57.44	0.393	0.252	24.00
17.12.2024	1.76560	74.362	75.145	-0.783	78.65	54.94	0.382	0.253	24.00
18.12.2024	1.71555	70.104	70.362	-0.258	78.88	54.45	0.403	0.254	24.00
19.12.2024	1.90505	74.671	75.407	-0.736	82.48	57.01	0.394	0.254	24.00
20.12.2024	2.10727	77.943	78.798	-0.855	86.80	59.83	0.400	0.255	24.00
21.12.2024	2.08614	78.894	79.881	-0.986	86.64	60.27	0.389	0.255	24.00
22.12.2024	1.76203	67.582	68.275	-0.693	81.13	55.10	0.399	0.253	24.00
Итого:	40.86356	1579.976	1595.850	-15.873	84.84	59.04	0.384	0.254	485.53

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
 T [ч] 528.00 = 485.53 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 42.45 + 0.01
 Q [Гкал] 44.43757 = 40.86356 + 0.00000 + 0.00000 + 0.00000 + 3.57291 + 0.00110

Нарастающим итогом на:	Q [ГКал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Tн [час]
01.12.2024	420.44497	15235.46	15018.93	7496.37
22.12.2024	461.30853	16815.44	16614.78	7981.90
Итого:	40.86356	1579.976	1595.850	485.53

(<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электропитание
 (E) функц.отказ

22.12.2024 Подпись _____