

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/25г.-15/09/25г.
Абонент:ТСЖ Радуга (Воровского)
Адрес:Воровского 227
Договор N:000000000
Тип расходомера: ГВС
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001
Пределы измерений:
Договорные расходы:
G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.07 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч
tхв: догов., tхд = 10.00°С

Серийный номер 16033319, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х8D88

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	dV м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КСН
23.08.25 00	59.56	48.31	11.24	5.21	5.10	53.700	43.606	10.094	52.834	43.128	9.706	10.00	6.00	0.965	0.371	24	0	
24.08.25 00	59.67	48.59	11.08	5.21	5.11	54.310	44.151	10.159	53.423	43.669	9.754	10.00	6.00	0.968	0.376	24	0	
25.08.25 00	59.64	48.45	11.20	5.21	5.11	53.770	44.095	9.675	52.893	43.616	9.277	10.00	6.00	0.948	0.356	24	0	
26.08.25 00	59.63	47.87	11.76	5.20	5.10	54.240	42.125	12.115	53.357	41.680	11.677	10.00	6.00	1.069	0.442	24	0	
27.08.25 00	59.66	47.67	11.99	5.21	5.11	54.080	43.510	10.570	53.196	43.055	10.141	10.00	6.00	1.019	0.382	24	0	
28.08.25 00	59.66	47.53	12.13	5.20	5.10	53.787	42.512	11.275	52.908	42.067	10.841	10.00	6.00	1.048	0.406	24	0	
29.08.25 00	59.54	47.43	12.11	5.19	5.09	54.035	41.377	12.658	53.155	40.947	12.208	10.00	6.00	1.100	0.456	24	0	
30.08.25 00	59.31	47.57	11.74	5.20	5.10	54.173	41.604	12.569	53.299	41.168	12.131	10.00	6.00	1.081	0.455	24	0	
31.08.25 00	59.34	48.17	11.16	5.20	5.09	53.583	43.004	10.578	52.716	42.543	10.173	10.00	6.00	0.976	0.388	24	0	
01.09.25 00	59.60	48.63	10.97	5.19	5.09	49.897!	38.756!	11.141	49.085!	38.334!	10.751	10.00	6.00	0.953	0.415	22	2	*
02.09.25 00	59.42	48.56	10.86	5.19	5.09	53.592	42.096	11.496	52.724	41.638	11.086	10.00	6.00	0.999	0.427	24	0	
03.09.25 00	59.75	48.80	10.96	5.20	5.09	53.403	43.179	10.223	52.526	42.704	9.823	10.00	6.00	0.956	0.381	24	0	
04.09.25 00	59.47	48.23	11.25	5.20	5.10	53.257	42.735	10.522	52.391	42.277	10.115	10.00	6.00	0.975	0.386	24	0	
05.09.25 00	59.57	47.84	11.73	5.19	5.09	53.423	42.210	11.213	52.550	41.764	10.786	10.00	6.00	1.024	0.408	24	0	
06.09.25 00	59.42	47.64	11.78	5.20	5.10	53.487	42.250	11.237	52.619	41.807	10.812	10.00	6.00	1.026	0.406	24	0	
07.09.25 00	59.68	47.90	11.78	5.20	5.10	54.655	42.336	12.319	53.759	41.887	11.872	10.00	6.00	1.083	0.449	24	0	
08.09.25 00	59.66	47.71	11.96	5.19	5.10	55.010	41.495	13.515	54.114	41.059	13.055	10.00	6.00	1.139	0.492	24	0	
09.09.25 00	59.51	47.48	12.03	5.19	5.10	53.395	41.933	11.462	52.524	41.498	11.026	10.00	6.00	1.044	0.413	24	0	
10.09.25 00	59.60	47.54	12.07	5.19	5.10	54.360	41.687	12.673	53.474	41.253	12.222	10.00	6.00	1.103	0.458	24	0	
11.09.25 00	59.72	47.25	12.46	5.20	5.10	53.650	43.566	10.084	52.772	43.117	9.655	10.00	6.00	1.017	0.359	24	0	
12.09.25 00	59.56	46.52	13.04	5.19	5.10	54.002	41.781	12.222	53.124	41.365	11.759	10.00	6.00	1.122	0.429	24	0	
13.09.25 00	59.60	46.45	13.15	5.19	5.10	54.150	41.793	12.357	53.267	41.378	11.889	10.00	6.00	1.133	0.433	24	0	
14.09.25 00	59.46	45.85	13.61	5.20	5.11	54.610	42.097	12.513	53.724	41.692	12.032	10.00	6.00	1.162	0.431	24	0	
15.09.25 00	59.55	45.70	13.85	5.19	5.10	55.182	41.025	14.157	54.283	40.630	13.652	10.00	6.00	1.238	0.487	24	0	
Итого/Средн	59.57	47.66	11.91	5.20	5.10	1291.753	1014.923	276.830	1270.717	1004.276	266.441	10.00	6.00	25.151	10.005	574	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	dV м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.25 00	20861.253	15953.777	4907.475	20513.933	15796.504	4717.429	458.929	9699	1450
15.09.25 00	22153.005	16968.700	5184.305	21784.650	16800.779	4983.870	484.080	10273	1452
Итого	1291.752	1014.923	276.829	1270.717	1004.276	266.441	25.151	574	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____