Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 26.10.2022 по 10.11.2022

Организация: Договор №: _____

Адрес: ул. Заводская д.2 Телефон: _____

Тип теплосчетчика: ВКТ-7 Версия: 2.7 Номер теплосчетчика: 260753

Дата последующей поверки теплосчетчика: _____

Характеристики средств измерения: G под. : 0,190 - 72,0 м3 / ч Температура холодной воды: 5,0 ºС

G обр. : 0,190 - 72,0 м3 / ч

Дата	Теплота	Масса, тонн			Температура, ºС			Давление, атм		Время, час		Классиф. ошибок
	Q (Гкал)	M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб. Тн	Работы Тр	
26.10.2022	2,707	239,39	239,39	0,00	51,3	40,0	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
27.10.2022	2,862	239,10	239,10	0,00	53,2	41,3	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
28.10.2022	2,868	238,93	238,93	0,00	53,7	41,7	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
29.10.2022	2,779	239,05	239,05	0,00	53,5	41,9	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
30.10.2022	2,723	238,78	238,78	0,00	53,7	42,3	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
31.10.2022	2,802	239,21	239,21	0,00	53,8	42,1	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
01.11.2022	2,849	239,49	239,49	0,00	53,4	41,6	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
02.11.2022	2,864	239,74	239,74	0,00	53,2	41,2	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
03.11.2022	2,870	239,98	239,98	0,00	52,9	41,0	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
04.11.2022	2,869	239,93	239,93	0,00	53,0	41,0	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
05.11.2022	2,892	239,88	239,88	0,00	53,2	41,1	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
06.11.2022	2,910	240,05	240,05	0,00	53,2	41,0	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
07.11.2022	2,889	240,18	240,18	0,00	52,8	40,8	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
08.11.2022	2,824	239,79	239,79	0,00	52,6	40,9	-	5,0	3,0	0,00	24,00	-
09.11.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**39,708**	**3353,50**	**3353,50**	**0,00**	**53,1**	**41,3**	**-**	**5,0**	**3,0**	**0,00**	**336,00**	

Показания интеграторов

Дата Время	Q	M1	M2	Тр
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-

Отчетный период: __384,00__ час. Период нормальной: работы __336,00__ час.

Период отключения питания (U): 0,000 Период функц. отказа (E): 0,000

Период t2-t1 < min (D): 0,000 Период G<min (g): 0,000

Период G>Gmax (G): 0,000 Прочие (*) 0,000

Предстователь абонента: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____