ДАННЫЕ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

Абонент: БЕЗ НАЗВАНИЯ
Тепловычислитель: 7КТ №04176; Наработка прибора: 18717 час.; Тхв: 0.0 °С
Период: с 31.03.2021 00:00 по 02.04.2021 00:00

Показания вычислителя на конец и начало периода

	E1	M1	M2
Дата	Гкал	т	т
02.04.2021 00:00	922.479	31608.63	31868.28
31.03.2021 00:00	919.697	31500.07	31758.87
ИТОГО:	2.782	108.56	109.41

Среднечасовые показания

	E1	T1	T2	M1	M2	ОШ	ВНР	ВОС
Дата	Гкал	°С	°С	т	т	код	час	час
31.03.2021 00:00	0.057	67.99	42.36	2.22	2.23		1	0
31.03.2021 01:00	0.056	67.64	42.35	2.22	2.24		1	0
31.03.2021 02:00	0.057	67.48	42.33	2.26	2.28		1	0
31.03.2021 03:00	0.057	67.44	42.31	2.27	2.29		1	0
31.03.2021 04:00	0.057	67.59	42.22	2.25	2.26		1	0
31.03.2021 05:00	0.059	68.28	42.41	2.28	2.30		1	0
31.03.2021 06:00	0.059	68.84	42.69	2.28	2.30		1	0
31.03.2021 07:00	0.061	69.25	43.04	2.32	2.34		1	0
31.03.2021 08:00	0.059	68.99	42.86	2.27	2.29		1	0
31.03.2021 09:00	0.058	68.83	42.68	2.23	2.24		1	0
31.03.2021 10:00	0.060	69.09	42.50	2.24	2.26		1	0
31.03.2021 11:00	0.053	66.73	42.27	2.19	2.20		1	0
31.03.2021 12:00	0.054	66.34	41.62	2.20	2.22		1	0
31.03.2021 13:00	0.057	67.11	41.54	2.22	2.23		1	0
31.03.2021 14:00	0.059	68.18	42.33	2.28	2.31		1	0
31.03.2021 15:00	0.058	68.20	42.86	2.29	2.31		1	0
31.03.2021 16:00	0.058	68.24	43.15	2.30	2.32		1	0
31.03.2021 17:00	0.058	68.60	43.28	2.31	2.32		1	0
31.03.2021 18:00	0.059	68.88	43.37	2.32	2.34		1	0
31.03.2021 19:00	0.058	68.82	43.56	2.32	2.34		1	0
31.03.2021 20:00	0.059	69.08	43.34	2.30	2.32		1	0
31.03.2021 21:00	0.059	69.20	43.36	2.28	2.30		1	0
31.03.2021 22:00	0.058	69.03	43.08	2.23	2.25		1	0
31.03.2021 23:00	0.057	68.63	42.77	2.21	2.22		1	0
01.04.2021 00:00	0.057	68.32	42.50	2.21	2.23		1	0
01.04.2021 01:00	0.057	68.11	42.47	2.23	2.24		1	0
01.04.2021 02:00	0.058	67.76	42.45	2.28	2.30		1	0
01.04.2021 03:00	0.057	67.63	42.40	2.28	2.30		1	0
01.04.2021 04:00	0.057	67.72	42.26	2.25	2.27		1	0
01.04.2021 05:00	0.059	68.29	42.25	2.25	2.27		1	0
01.04.2021 06:00	0.060	68.87	42.42	2.27	2.28		1	0
01.04.2021 07:00	0.061	69.30	42.74	2.30	2.31		1	0
01.04.2021 08:00	0.058	68.87	42.64	2.23	2.25		1	0
01.04.2021 09:00	0.058	68.52	42.16	2.19	2.20		1	0
01.04.2021 10:00	0.058	68.51	42.05	2.20	2.22		1	0
01.04.2021 11:00	0.057	67.94	42.06	2.22	2.24		1	0
01.04.2021 12:00	0.057	67.63	42.09	2.23	2.24		1	0
01.04.2021 13:00	0.056	67.45	42.09	2.22	2.24		1	0
01.04.2021 14:00	0.057	67.51	42.28	2.25	2.27		1	0
01.04.2021 15:00	0.058	68.14	42.62	2.27	2.30		1	0
01.04.2021 16:00	0.059	68.66	43.18	2.31	2.32		1	0
01.04.2021 17:00	0.059	68.96	43.51	2.34	2.36		1	0
01.04.2021 18:00	0.059	69.19	43.73	2.32	2.34		1	0
01.04.2021 19:00	0.059	69.34	43.79	2.33	2.36		1	0
01.04.2021 20:00	0.059	69.33	43.77	2.31	2.33		1	0
01.04.2021 21:00	0.059	69.04	43.44	2.30	2.31		1	0
01.04.2021 22:00	0.058	69.03	43.16	2.24	2.26		1	0
01.04.2021 23:00	0.058	68.78	42.86	2.22	2.24		1	0
02.04.2021 00:00	0.057	68.64	42.75	2.24	2.25		1	0
ИТОГО:	2.782			108.56	109.41		49	0
СРЕДНИЕ:		68.37	42.69					

Время нормальной работы: 49 часов Время отсутствия счета: 0 час.

Коды ошибок - U питание, T датчики температуры, V датчики расхода, E функциональные

Первый канал:Ошибок нет Второй канал:

Представитель абонента:_____ Представитель теплоснабжающей организации:_____

Представитель обслуживающей организации:_____

ООО "Семь Координат"
www.7kt.ru